

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Materijal za izradu nove linije cjevovoda

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji, a u skladu sa članom 110 stav 1 tačka 4 ZJN.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 180 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu FCO gradilište Naručioca – Rudnika uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 60 dana od dana isporuke robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 24 mjeseca. Navesti tačan broj.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i atestno tehničke dokumentacije proizvoda. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi za primopredaju: Ponuđač čija ponuda bude izabrana se obavezuje da isporuči robu u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Izabrani ponuđač je u obavezi da uz isporučeni materijal dostavi atestno tehničku dokumentaciju, kojom će potvrditi da su tehničke karakteristike ponuđene u finansijskom dijelu ponude u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, zahtjevanim tehničkim karakteristikama, prema tehničkoj specifikaciji Naručioca. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Način i dinamika isporuke: Roba će se isporučivati sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, i to je minimalni rok isporuke 1 dan, a maksimalni rok isporuke je 3 dana od prijema pisane narudžbe od strane Naručioca. Dobavljač će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu kopiju Otpremnice potpisanu od ovlaštenog lica za robu koja je predmet Ugovora. Ponuđač je dužan u ponudi navesti ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe u danima koji se poklapa sa tačnim brojem dana navedenih u kriterijumu, iz razloga što je rok isporuke robe jedan od kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Drugi uslovi
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 2 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN 1563:2019 ili ekvivalentan, za stavku 5 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4014:2024 ili ekvivalentan, za stavku 6 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan, za stavku 7 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4017:2024 ili ekvivalentan, za stavku 8 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji, a u skladu sa članom 110 stav 1 tačka 4 ZJN.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 180 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je na paritetu FCO gradilište Naručioca – Rudnika uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 60 dana od dana isporuke robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 24 mjeseca. Navesti tačan broj.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i atestno tehničke dokumentacije proizvoda. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi za primopredaju: Ponuđač čija ponuda bude izabrana se obavezuje da isporuči robu u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Izabrani ponuđač je u obavezi da uz isporučeni materijal dostavi atestno tehničku dokumentaciju, kojom će potvrditi da su tehničke karakteristike ponuđene u finansijskom dijelu ponude u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, zahtjevanim tehničkim karakteristikama, prema tehničkoj specifikaciji Naručioca. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača kako bi otklonio nedostatke.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Način i dinamika isporuke: Roba će se isporučivati sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, i to je minimalni rok isporuke 1 dan, a maksimalni rok isporuke je 3 dana od prijema pisane narudžbe od strane Naručioca. Dobavljač će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. Ponuđač je dužan u ponudi navesti ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe u danima koji se poklapa sa tačnim brojem dana navedenih u kriterijumu, iz razloga što je rok isporuke robe jedan od kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Drugi uslovi
Garancija ponude: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 2 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN 1563:2019 ili ekvivalentan, za stavku 5 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4014:2024 ili ekvivalentan, za stavku 6 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan, za stavku 7 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4017:2024 ili ekvivalentan, za stavku 8 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitet MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 9-19 i za stavke od 21-30 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitete: MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan, MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu da stavke 9-19 i 21-30 iz tehničke specifikacije predviđeni za ugradnju kao vezivni element duktilnih liveno-gvozdениh cijevi i da su kompatibilni sa postojećom mrežom.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (Krok isporuke) vrijednovaće se na osnovu roka isporuke robe na sledeći način: Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sledeći način: Minimalni rok isporuke je 1 dan, a maksimalni rok isporuke je 3 dana. Ponuđač je dužan da u ponudi, u dijelu „Odgovor“, navede tačan broj dana (kalendarskih) za isporuku robe. Rok isporuke mora biti isti kao rok ponuđen u uslovima. Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10. Ostali, vrednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za rok isporuke robe (Krokisporuke) vrši se, po formuli: $\text{Krokisporuke} = \frac{\text{Krokisporuke}_{\text{ponuđeni}}}{\min.\text{ponuđeni}} \times 10$ gdje je: Krokisporuke – broj bodova za podkriterijum rok isporuke robe iskazanog u danima (kalendarskim) Krokisporuke min. ponuđeni – najmanji (min) ponuđeni rok isporuke robe iskazan u danima (kalendarskim) Krokisporukeponuđeni – ponuđeni rok isporuke robe iskazan u danima (kalendarskim) 3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova ($U=C + \text{Krok isporuke}$) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Podkriterijum kvalitet (Krok isporuke) vrijednavaće se na osnovu roka isporuke robe na sledeći način: Podkriterijum kvalitet vrednavaće se na sledeći način: Minimalni rok isporuke je 1 dan, a maksimalni rok isporuke je 3 dana. Ponuđač je dužan da u ponudi, u dijelu „Odgovor“, navede tačan broj dana (kalendarskih) za isporuku robe. Rok isporuke mora biti isti kao rok ponuđen u uslovima. Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova 10. Ostali, vrednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za rok isporuke robe (Krokisporuke) vrši se, po formuli: $\text{Krokisporuke} = \frac{\text{Krokisporuke}_{\text{ponuđeni}}}{\text{min.ponuđeni/Krokisporuke}_{\text{ponuđeni}}} \times 10$, gdje je: Krokisporuke – broj bodova za podkriterijum rok isporuke robe iskazanog u danima (kalendarskim) Krokisporuke min. ponuđeni – najmanji (min) ponuđeni rok isporuke robe iskazan u danima (kalendarskim) Krokisporukeponuđeni – ponuđeni rok isporuke robe iskazan u danima (kalendarskim) 3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova ($U=C + \text{Krok isporuke}$) će biti izabran kao prvorangirani.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
149000.00	1	Polietilenske cijevi	Polietilenske cijevi Ø 315x28,6 SDR11 NP-16 bar. Duzina cijevi L=12 metara sa zavarenm tuljcima sa pokretnim celicnim prirubnicama. (12 rupa na prirubnici)	1.00	kom.

149000.00	2	OZ Ventil	OZ ventil PN25 DN300 L-500mm. Materijal kućišta od nodularnog liva (duktilnog liva) definisan standardom MEST EN 1563:2019 ili ekvivalentan, epoksidni premaz (plastifikacija), ventil sa metalnim klinom	1.00	kom.
	3	Nepovratni venil	Nepovratni ventil sa klapnom NO 300mm NP16 bar L-270mm izvođenje sa tegom (H)	1.00	kom.
	4	Klingeritni zaptivač	Klingeritni zaptivač - 378x273x3 mm	1.00	kom.
	5	Vijak	Vijak M24x160 MEST EN ISO 4014:2024 ili ekvivalentan Č.V. 8.8 Zn	1.00	kom.
	6	Navrtka M24	Navrtka M24 MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan Č.V. 8 Zn	1.00	kom.
	7	Vijak M20x120	Vijak M20x120 MEST EN ISO 4017:2024 ili ekvivalentan Č.V. 8.8 Zn	1.00	kom.
	8	Navrtka M20	Navrtka M20 MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan Č.V. 8 Zn	1.00	kom.
	9	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/300	1.00	kom.
	10	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/400	1.00	kom.
	11	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/500	1.00	kom.
	12	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/600	1.00	kom.
	13	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/800	1.00	kom.
	14	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/1000	1.00	kom.
	15	Fazonski komad	Fazonski komad F DN 300	1.00	kom.
	16	Fazonski komad	Fazonski komad EU DN 300	1.00	kom.
	17	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/150	1.00	kom.
	18	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/200	1.00	kom.
	19	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/250	1.00	kom.
	20	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/300	1.00	kom.
	21	Fazonski komad	Fazonski komad N DN 300	1.00	kom.
	22	Fazonski komad	Fazonski komad Q DN 300	1.00	kom.
	23	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/30	1.00	kom.
	24	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/45	1.00	kom.
	25	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/11	1.00	kom.
	26	Fazonski komad	T 300/150	1.00	kom.
	27	Fazonski komad	T 300/200	1.00	kom.
	28	Fazonski komad	T 300/250	1.00	kom.
	29	Fazonski komad	T 300/300	1.00	kom.

149000.00	30	Fazonski TT	TT 300/300	1.00	kom.
-----------	----	-------------	------------	------	------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
149000.00	1	Polietilenske cijevi	Polietilenske cijevi Ø 315x28,6 SDR11 NP-16 bar. Duzina cijevi L=12 metara sa zavarenm tuljcima sa pokretnim celicnim prirubnicama. (12 rupa na prirubnici)	1.00	kom.
	2	OZ Ventil	OZ ventil PN25 DN300 L-500mm. Materijal kućišta od nodularnog liva (duktilnog liva) definisan standardom MEST EN 1563:2019 ili ekvivalentan, epoksidni premaz (plastifikacija), ventil sa metalnim klinom	1.00	kom.
	3	Nepovratni venil	Nepovratni ventil sa klapnom NO 300mm NP16 bar L-270mm izvođenje sa tegom (H)	1.00	kom.
	4	Klingeritni zaptivač	Klingeritni zaptivač - 378x273x3 mm	1.00	kom.
	5	Vijak	Vijak M24x160 MEST EN ISO 4014:2024 ili ekvivalentan Č.V. 8.8 Zn	1.00	kom.
	6	Navrtka M24	Navrtka M24 MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan Č.V. 8 Zn	1.00	kom.
	7	Vijak M20x120	Vijak M20x120 MEST EN ISO 4017:2024 ili ekvivalentan Č.V. 8.8 Zn	1.00	kom.
	8	Navrtka M20	Navrtka M20 MEST EN ISO 4032:2025 ili ekvivalentan Č.V. 8 Zn	1.00	kom.
	9	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/300 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	10	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/400, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.

149000.00	11	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/500 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	12	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/600 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	13	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/800 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	14	Fazonski komad	Fazonski komad FF 300/1000 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	15	Fazonski komad	Fazonski komad F DN 300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	16	Fazonski komad	Fazonski komad EU DN 300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	17	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/150, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.

149000.00	18	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/200, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	19	Fazonski komad	Fazonski komad FFR 300/250, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	21	Fazonski komad	Fazonski komad N DN 300, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	22	Fazonski komad	Fazonski komad Q DN 300, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	23	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/30, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	24	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/45, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	25	Fazonski komad	Fazonski komad FFK 300/11, liveno gvozdjeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.

149000.00	26	Fazonski komad	T 300/150, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	27	Fazonski komad	T 300/200, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	28	Fazonski komad	T 300/250, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	29	Fazonski komad	T 300/300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.
	30	Fazonski TT	TT 300/300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16	1.00	kom.

Izveštaj generisan 24.03.2026 14:59