

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"PARKING SERVIS BUDVA"

Br. 63P

26. 03. 2026 god.

BUDVA

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23-
ispravka i 84/24-drugi zakon) Naručilac daje:

POJAŠNJENJE br. 1

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na
adaptaciji, opremanju i izvođenju radova - kancelarije TQ Plaza, broj 556 od
19.03.2026.godine, šifra postupka 107488

PITANJE 1:

Tehničkom specifikacijom (pozicija 36) za spoljašnju VRF jedinicu naveden je konkretan proizvođač Panasonic i konkretan model U-10LE1E8, sa svim tehničkim karakteristikama koje doslovno odgovaraju katalogu navedenog proizvođača (snaga hlađenja 28,0 kW, SEER 6,37, SCOP 4,31, dimenzije 980x370 mm, h=1500 mm, težina 133 kg). Iako je navedeno „ili ekvivalentno“, molimo naručioca da pojasni koji su objektivni, mjerljivi kriterijumi za utvrđivanje ekvivalentnosti u skladu sa čl. 88 st. 4 ZJN-a.

ODGOVOR:

Ekvivalentno (uz oznaku i tip proizvođača) znači: dozvoljena je ponuda i ugradnja proizvoda drugog proizvođača, pod uslovom da ima iste ili bolje tehničke karakteristike od navedenog (referentnog) proizvoda koji je određen projektom od strane projektanta i u saglasnosti sa Investitorom.

Pod „ekvivalentno“ se podrazumijeva: iste funkcionalne osobine (namjena, režim rada); isti ili bolji tehnički parametri (snaga, protok, pritisak, zapremina, temperatura itd.); kompatibilnost sa sistemom; isti nivo kvaliteta i pouzdanosti.

U tehničkoj specifikaciji su navedene konkretne tipske oznake opreme proizvođača Panasonic (VRF sistem), kao referentni primjer projektovanog sistema klimatizacije kancelarijskog prostora, radi jasnog definisanja arhitekture sistema, kapaciteta, načina regulacije, komunikacije i funkcionalnosti pojedinih komponenti.

Projektant naglašava da je u tehničkoj specifikaciji teško precizno opisati i tehnički nemoguće usaglasiti sve zahtjeve kao što su: funkcionalna ekvivalentnost, energetske performanse, pouzdanost, nivo buke, mogućnost upravljanja i integracije u cjelokupan sistem automatike, kao i kompatibilnost unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Iz tog razloga, navedeni proizvođač i tip sistema služe kao reper ponuđačima za pravilno sagledavanje projektovanih zahtjeva.

Prilikom izrade projektne dokumentacije nije moguće i tehnički nedopustivo da se definišu hidrauličke i freonske šeme, dimenzionisanje instalacija, kao i šeme upravljanja bez opredjeljenja za konkretnog proizvođača, s obzirom da različiti proizvođači VRF sistema (a ima ih preko hiljadu), imaju različite tehničke koncepte, ograničenja dužina instalacija, način regulacije kapaciteta, kao i specifične zahtjeve za povezivanje i upravljanje.

U tehničkoj specifikaciji dozvoljena je ponuda ekvivalentne opreme drugih proizvođača, pod uslovom da ponuđeni sistem u potpunosti zadovoljava projektovane zahtjeve u pogledu: rashladnog i grijnog kapaciteta, energetske efikasnosti (COP/EER, SEER/SCOP), dozvoljenih

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

dužina instalacija i visinskih razlika, nivoa buke, funkcionalnosti upravljanja i automatike, pouzdanosti i kvaliteta.

PITANJE 2:

Za unutrašnje kasetne jedinice (pozicije 37–40) navedeni su isključivo Panasonic modeli serije S-MY3EB (S-15MY3EB, S-22MY3EB, S-28MY3EB, S-36MY3EB) sa specifičnim dimenzijama, težinama i panel oznakama („Panel Y3 series 625x625 White“) koje su karakteristične samo za Panasonic ECOi liniju. Molimo naručioca da pojasni funkcionalnu osnovu za zahtijevanje tačno dimenzija panela 625x625 mm, s obzirom na to da konkurentski proizvođači koriste standardne dimenzije plafonskih kaseti 600x600 mm.

ODGOVOR:

Konstatacija nije tačna odgovor je identičan kao u prethodnom pitanju.

Da bi Ponuđač mogao da dokaže ekvivalentnost, mora da zna sa čim upoređuje i navedeni proizvođač nije obaveza nego početna tačka(reper) koji treba da zadovolji svojom ponudom.

PITANJE 3:

Za jednosmjernu kasetnu jedinicu (pozicija 41) naveden je konkretan model Panasonic S-28MD1E5 sa dimenzijama 1000x200x710 mm. Molimo naručioca da pojasni da li su navedene dimenzije funkcionalni zahtjev ili su preuzete iz kataloga konkretnog proizvođača, te da li se prihvata jedinica ekvivalentnih termičkih performansi sa dimenzijama koje odstupaju od navedenih.

ODGOVOR:

Prihvata se bilo koja jedinica istog tipa (jednosmjerna) ekvivalentnih tehničkih performansi, a eventualno odstupanje i neuklapanje sa dimenzijama, kao i sinhronizacija i pomjeranje drugih instalacija (ViK, jaka i slaba struja) u fazi izvođenja padaju na samog Ponuđača.

PITANJE 4:

Za rekuperator svježeg vazduha (pozicija 42) naveden je konkretan Panasonic model PAW-HRPT120 sa DX izmjenjivačem, sa specifičnim dimenzijama 1763x340x1135 mm i težinom 90 kg. Molimo naručioca da pojasni koja je funkcionalna razlika između navedenih dimenzija i dimenzija rekuperatora konkurentskih proizvođača (npr. Daikin, Mitsubishi Electric, LG) koji ispunjavaju isti protok od 1500 m³/h i ekvivalentne termičke kapacitete.

ODGOVOR:

Naručilac nije u nikakvoj obavezi da zna razliku između navedenih dimenzija projektovanog i dimenzija konkurentskih proizvođača, zna samo da ono što traži u dokazivanju ekvivalentnosti je da ponuđeni uređaj ima ISTE ili BOLJE KARAKTERISTIKE na svim poljima od projektom traženog kvaliteta, performansi itd. PONUĐAČ je onaj koji mora da zna navedeno i da ponudi rekuperator tih i tih karakteristika ili boljih od navedenih.

PITANJE 5:

Za zidni kontroler (pozicija 45) naveden je konkretni Panasonic model CZ-RTC5B. Ovaj kontroler je vlasničke arhitekture i može komunicirati isključivo sa Panasonic ECOi sistemom putem Panasonic proprietarnog komunikacionog protokola. Molimo naručioca da pojasni da li specifikacija kontrolera na taj način de facto isključuje mogućnost ponude VRF sistema drugog proizvođača.

ODGOVOR:

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

Projekat je rađen na osnovu proizvođača Panasonic i upravljanje kod svih VRF sistema i kontrola rada uređaja je „zaključana“ konkretno na tog proizvođača.

Ponavlja se da Ponuđač može i mora da ponudi ekvivalentan proizvod odabranog VRF proizvođača kao i sistema komunikacije tog proizvođača koji ima iste ili bolje karakteristike.

PITANJE 6:

Za centralni kontroler (pozicija 46) naveden je konkretan Panasonic model CZ-64ESMC3 (ECONAVI max 64 units). ECONAVI je zaštićena Panasonic tehnologija za upravljanje energijom. Molimo naručioca da pojasni funkcionalnu osnovu za zahtijevanje upravo ECONAVI funkcionalnosti, te da li se prihvata ekvivalentni centralni kontroler drugog proizvođača sa uporedivim funkcijama centralnog upravljanja.

ODGOVOR:

Ponavlja se da Ponuđač može i mora da ponudi ekvivalentan proizvod odabranog VRF proizvođača kao i sistema komunikacije tog proizvođača koji ima ISTE ili BOLJE karakteristike.

PITANJE 7:

Za bakarne račve (pozicije 47–48) navedeni su konkretni Panasonic modeli CZ-P224BK2BM i CZ-P680BK2BM. Ovi elementi su dizajnirani isključivo za Panasonic ECOi VRF sistem i ne koriste standardne spojne elemente. Molimo naručioca da pojasni da li se prihvataju račve drugih proizvođača VRF sistema koje su kompatibilne sa njihovim sopstvenim sistemima.

ODGOVOR:

Ponavlja se da Ponuđač može i mora da ponudi ekvivalentan proizvod odabranog VRF proizvođača kao i Y-račve tog konkretnog proizvođača koji ima ISTE ili BOLJE karakteristike.

PITANJE 8:

Uzimajući u obzir da su pozicijama 36–48 i 45–46 navedeni isključivo Panasonic modeli za spoljašnju jedinicu, unutrašnje jedinice, rekuperator, kontrolere i račve — molimo naručioca da pojasni da li je moguće ponuditi kompletno ekvivalentan VRF sistem drugog proizvođača (Daikin, Mitsubishi Electric, LG, Toshiba, Fujitsu i dr.), ili specifikacija nalaže isključivo Panasonic ECOi Mini VRF sistem. II — SISTEM DOJAVE POŽARA.

ODGOVOR:

Ponavlja se da Ponuđač može i mora da ponudi ekvivalentan proizvod odabranog VRF proizvođača kao i Y-račve tog konkretnog proizvođača koji ima ISTE ili BOLJE karakteristike.

PITANJE 9:

Za centralnu vatrodjavnu stanicu (pozicija 122) naveden je konkretan model Detnov DET-CAD-150-1 MINI sa detaljnim specifikacijama (1 petlja, do 100 adresabilnih elemenata, 40x4 displej, 4.000 događaja, USB port, dimenzije 430x268x109 mm). Molimo naručioca da pojasni kriterijume ekvivalentnosti za centralnu stanicu, s obzirom na to da konkurentski proizvođači (Bosch, Siemens, Honeywell, Inim, Schrack Seconet, Global Fire Equipment) nude adresabilne centrale sa jednom petljom i ekvivalentnim performansama.

ODGOVOR:

Prihvataju se adresabilne centrale za dojavu požara drugih proizvođača pod uslovom da ispunjavaju sledeće minimalne funkcionalne zahtjeve:

- najmanje 1 adresabilna petlja;

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

- podržava dovoljan broj adresabilnih elemenata u skladu sa projektovanim potrebama sistema, uz odgovarajuću rezervu za eventualno proširenje;
- integrisani displej za prikaz statusa i događaja;
- memorija događaja kapaciteta min. 4000 događaja ili ekvivalentno;
- mogućnost povezivanja i konfiguracije (USB, mreža ili ekvivalentno);
- usklađenost sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Navedene dimenzije uređaja i tip displeja su informativne, date su radi planiranja prostora u objektu, i ne predstavljaju eliminatorni faktor.

PITANJE 10:

Za detektore dima, ručne javljače, sirene i baze (pozicije 124–127) navedeni su isključivo Detnov modeli (DET-Z-200, DET-MAD-451-I) sa Detnov specifičnim karakteristikama. S obzirom na to da su adresabilni elementi jednog proizvođača po pravilu nekompatibilni sa centralom drugog proizvođača, molimo naručioca da pojasni da li specifikacija sistema dojava požara de facto zahtijeva kompletno Detnov rješenje. III — ALARMNI SISTEM.

ODGOVOR:

Prihvataju se ekvivalentni sistemi drugih proizvođača pod uslovom da:

- svi elementi sistema (centrala, detektori, ručni javljači, sirene, baze i dr.) budu međusobno kompatibilni i istog proizvođača;
- ispunjavaju sve funkcionalne zahtjeve iz tenderske dokumentacije;
- posjeduju odgovarajuće EN54 sertifikate;
- obezbjeđuju punu funkcionalnost sistema kao cjeline.

Specifikacija ne zahtijeva isključivo model naveden kao referentni, već kompatibilan i funkcionalno ekvivalentan sistem jednog proizvođača.

PITANJE 11:

Za alarmnu centralu (pozicija 131) naveden je konkretan model PARADOX SP7000 sa detaljnim specifikacijama koje doslovno odgovaraju tehničkom listu tog modela (16–32 zone, 32 korisničke šifre, patentirani 2-optokaplerski komunikator, podrška za PCS/IP100/VDMP3 module, RTX3 bežični modul). Navedene funkcionalnosti poput „patentiranog 2-optokaplerskog kola za biranje – najpouzdaniji komunikator u industriji“ predstavljaju marketinšku tvrdnju proizvođača Paradox. Molimo naručioca da pojasni koji je funkcionalni zahtjev u osnovi ove specifikacije, te zašto nije korišćen funkcionalni opis alarmnog sistema. IV — RASVJETNA TIJELA.

ODGOVOR:

Navodi poput „patentiranog 2-optokaplerskog komunikatora“ nisu eliminatorni uslov, već je suštinski zahtjev:

- pouzdana i stabilna komunikacija sa nadzornim centrom;
- mogućnost telefonske/IP i/ili GSM komunikacije;
- otpornost na smetnje i sigurnost prenosa signala.

Prihvataju se ekvivalentne alarmne centrale drugih proizvođača koje ispunjavaju minimalne funkcionalne zahtjeve:

- podržavaju potreban broj zona u skladu sa projektom, uz mogućnost proširenja;
- omogućavaju povezivanje svih projektovanih elemenata sistema;
- omogućavaju upravljanje korisničkim pristupom (šifre ili ekvivalentno);

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

- omogućavaju komunikaciju putem IP, GSM/GPRS mreže(integrisano ili putem dodatnih modula);
- podržavaju povezivanje bežičnih komponenti sistema;
- posjeduju memoriju događaja i zaštitu od sabotaze;
- usklađenost sa standardom EN 50131 Grade 2 ili višim.

PITANJE 12:

Za rasvjetna tijela (pozicije 144–173) naveden je sistem magnetnih šina proizvođača Storm (Storm Trimless profil, STORM magnetni profil, Storm završni poklopac) sa STRIPE STR LED svjetiljkama. Storm je specifičan proizvođač magnetnih šinskih sistema. Molimo naručioca da pojasni da li se prihvataju ekvivalentni magnetni šinski sistemi drugih proizvođača (npr. Flos, Delta Light, iGuzzini, Prolicht, Molto Luce) i koji su kriterijumi ekvivalentnosti u skladu sa čl. 88 st. 4 ZJN-a.

ODGOVOR:

Navođenje sistema magnetnih šina proizvođača Storm (Storm Trimless profil, STORM magnetni profil, Storm završni poklopac, STRIPE STR LED svjetiljke) izvršeno je isključivo radi preciznijeg definisanja tehničkih, funkcionalnih i estetskih zahtjeva predmetne rasvjete.

U skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, svi navedeni proizvodi i sistemi tumače se uz odrednicu „ili ekvivalent“, te se ne ograničava mogućnost ponuđačima da ponude magnetne šinske sisteme drugih proizvođača.

Ekvivalentnost će se cijeniti na osnovu ispunjenosti sljedećih kriterijuma:

- kompatibilnost sistema (profili, napajanje i svjetiljke kao jedinstven funkcionalan sistem),
- tehničke karakteristike (snaga, svjetlosni tok, efikasnost, temperatura boje, CRI i dr.),
- način montaže (trimless/ugradni ili nadgradni sistem u skladu sa projektom),
- dimenzije i modularnost sistema,
- kvalitet izrade i trajnost,
- estetske karakteristike (dizajn, završna obrada),
- usklađenost sa važećim standardima i propisima.

Ponuđači mogu ponuditi proizvode drugih proizvođača (npr. Flos, Delta Light, iGuzzini, Prolicht, Molto Luce ili slično), pod uslovom da ponuđena rješenja u potpunosti zadovoljavaju sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Teret dokazivanja ekvivalentnosti je na ponuđaču, koji je dužan dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje usklađenost sa traženim zahtjevima.

PITANJE 13:

Za ugradne i visilice linijske svjetiljke (pozicije 152–156) navedeni su konkretni kataloski brojevi proizvoda (npr. 3911-03114-4-W-N, 3911-03198-4-W-N, 3911-00114-4-W-N, 3911-00142-4-W-N, 3911-00198-4-W-N) koji upućuju na konkretnog proizvođača (Station Ultra LED). Molimo naručioca da pojasni funkcionalnu osnovu za zahtijevanje upravo tih kataloških modela.

ODGOVOR:

Navođenje konkretnih kataloških brojeva proizvoda izvršeno je isključivo u cilju preciznijeg definisanja tehničkih, funkcionalnih i estetskih karakteristika predmeta nabavke, odnosno kao referentni primjer nivoa kvaliteta i performansi koje ponuđena oprema treba da zadovolji.

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, tehničke specifikacije ne smiju imati za cilj ili efekat neopravdano ograničavanje konkurencije. Shodno tome, svi navedeni proizvodi i kataloški brojevi tumače se uz odrednicu „ili ekvivalent“.

Ponuđačima je dozvoljeno da ponude proizvode drugih proizvođača, pod uslovom da ponuđena rješenja u potpunosti ispunjavaju sve zahtjeve definisane tenderskom dokumentacijom u pogledu tehničkih karakteristika, funkcionalnosti i kvaliteta.

Teret dokazivanja ekvivalentnosti ponuđenih proizvoda je na ponuđaču, koji je dužan da kroz odgovarajuću tehničku dokumentaciju nedvosmisleno potvrdi usklađenost sa traženim zahtjevima.

PITANJE 14:

Za SOL ugradne LED svjetiljke (pozicija 157) navedene su specifične dimenzije $\varnothing 92 \times 95$ mm uz konkretan naziv „SOL Ugradna LED“. Molimo naručioca da pojasni da li su ove dimenzije funkcionalni zahtjev ili su preuzete iz kataloga jednog proizvođača, te da li se prihvataju ekvivalentne ugradne LED svjetiljke koje ispunjavaju iste fotometrijske zahtjeve (12W, 1920lm, 4000K). V — FASADNA BRAVARIJA.

ODGOVOR:

Navođenje naziva „SOL Ugradna LED“ i dimenzija $\varnothing 92 \times 95$ mm izvršeno je kao referentni primjer svjetiljke koja zadovoljava tražene tehničke i funkcionalne karakteristike, a ne kao obavezujući zahtjev vezan za konkretnog proizvođača.

Dimenzije su definisane u cilju usklađenosti sa projektovanim rješenjem i predviđenim načinom ugradnje, ali se mogu prihvatiti i odstupanja u dimenzijama, pod uslovom da ista ne utiču na funkcionalnost, kompatibilnost sa predviđenim otvorima i ukupno estetsko rješenje.

U skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, ponuđači mogu ponuditi ekvivalentne ugradne LED svjetiljke drugih proizvođača, pod uslovom da ponuđena oprema u potpunosti ispunjava tražene fotometrijske i tehničke karakteristike (snaga 12W, svjetlosni tok cca 1920 lm, temperatura boje 4000K, kao i ostale zahtjeve iz tenderske dokumentacije).

Teret dokazivanja ekvivalentnosti je na ponuđaču, koji je dužan dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje usklađenost sa traženim zahtjevima.

PITANJE 15:

Za fasadni prozor sa žaluzinama (pozicija 29) naveden je konkretan sistem Alumil M5000 (Thermo). Alumil je specifičan proizvođač aluminijumskih profila sa sjedištem u Grčkoj. Molimo naručioca da pojasni da li se prihvataju ekvivalentni profili drugih renomiranih proizvođača (npr. Schüco, Reynaers, Technal, FEAL) koji ispunjavaju zahtijevane termičke koeficijente ($U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$) i zvučnu izolaciju ($R_w = 35 \text{ dB}$), te koji su kriterijumi ekvivalentnosti. VI — GRAĐEVINSKI RADOVI.

ODGOVOR:

Prihvataju se ekvivalentni ili bolji sistemi drugih proizvođača.

Kriterijumi zadati karakteristikama za ovu vrstu namjene su toplotna provodljivost sistema i zvučna izolacija. $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$; $R_w (C, C_{tr}) = 35 \text{ dB}$.

PITANJE 16:

U više pozicija građevinskih radova (pozicije 11, 12, 13, 16, 17) navode se konkretni proizvodi kao što su Ceresit CM16, SikaBond® T8, SikaLevel®-25, DEKOLL Premix. Iako je uz neke

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ZR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

navedeno „ili ekvivalentno“, molimo naručioca da pojasni koji su mjerljivi kriterijumi za utvrđivanje ekvivalentnosti ovih građevinskih materijala, u skladu sa čl. 88 st. 4 ZJN-a. VII — SLABA STRUJA I MREŽNA OPREMA.

ODGOVOR:

Za svakog navedenog proizvođača navedeno je da mogu da se koriste ekvivalentni proizvodi i oni se kao takvi prihvataju ukoliko zadovoljavaju iste ili poseduju bolje karakteristike.

Poz 11 i 16: Nivo izrade gipsanih zidova kao i plafona u kvalitetu Q2 i sa zaštitom niova buke 54dB namenjen za kancelarijske prostore odlikuje se sledećim karakteristikama:

Duple gips table obostrano;

Termozvučna ispuna;

EPDM zaptivanje spojeva sa drugim elementima (ploča, stub, plafon, greda...);

Bandažiranje spojeva ploča;

2 sloja glet mase;

Prekrivanje vijaka;

Poravnanje i brušenje površina po potrebi bez grubih neravnina i viška mase.

Poz 12,13,17: karakteristike koje se uzimaju za ekvivalent kod lepкова su:

S1 deformabilnost (bolja fleksibilna svojstva), T-reduce slip (ne klizi na vertikalnim površinama), otporan na vlagu, poboljšane priionljivosti (C2).

PITANJE 17:

Za mrežni switch (pozicija 94) naveden je konkretan model ARUBA Instant On 1830 24G 2SFP Switch sa tačnim specifikacijama (kapacitet prebacivanja 52 Gbps, dimenzije 215.9x443.0x43.9 mm, težina 2.49 kg). Navedene dimenzije i težina su specifične za ovaj konkretan model. Molimo naručioca da pojasni da li se prihvataju ekvivalentni upravljivi 24-portni gigabitni switchevi drugih proizvođača (npr. Cisco, TP-Link, Netgear, D-Link, Ubiquiti) koji ispunjavaju funkcionalne zahtjeve u pogledu broja portova i kapaciteta prebacivanja.

ODGOVOR:

Prihvataju se ekvivalentni upravljivi (managed) mrežni switchevi drugih proizvođača pod uslovom da ispunjavaju minimalne funkcionalne i tehničke karakteristike i to:

- najmanje 24 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 porta;
- najmanje 2 SFP porta;
- kapacitet prebacivanja $\geq$ 52 Gbps
- podrška za Layer 2 upravljanje (VLAN, QoS, STP);
- mogućnost web ili centralizovanog upravljanja.

Dimenzije i težina uređaja su informativnog karaktera.

PITANJE 18:

Za modularne instalacione elemente slabe struje (pozicije 95–108) navedeni su konkretni proizvođači TEM soft i Bticino Classia. Molimo naručioca da pojasni da li se prihvataju ekvivalentni modularni sistemi drugih proizvođača (npr. Schneider Electric, Legrand, ABB, Gewiss) i koji su kriterijumi ekvivalentnosti. VIII — PROCIJENJENA VRIJEDNOST I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

ODGOVOR:

Proizvođači Tem Čatež (Soft) i Bticino Classia su navedeni kao referentni primjeri dizajna i tehničkog standarda.

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

Prihvataju se ekvivalentni modularni programi drugih proizvođača, uz ispunjenje sledećih kriterijuma ekvivalentnosti:

- dostupnost svih traženih elemenata (nosači, maske, moduli);
- mogućnost ugradnje u standardne ugradne i nadgradne kutije;
- mogućnost izbora boja;
- posjedovanje odgovarajućih EN/IEC sertifikata.

PITANJE 19:

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi 160.000,00 € bez PDV-a. S obzirom na obim radova koji uključuje kompletnu adaptaciju prostora od cca 190 m², VRF sistem kapaciteta 28 kW, kompletne elektroinstalacije jake i slabe struje, sistem dojava požara, alarm, rasvjetu i SKS mrežnu infrastrukturu sa rack ormanom, molimo naručioca da pojasni metodologiju istraživanja tržišta korišćenu za utvrđivanje procijenjene vrijednosti, u skladu sa čl. 82 st. 4 i čl. 85 ZJN-a.

ODGOVOR:

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke utvrđena je u iznosu od 160.000,00 € bez PDV-a, na osnovu prethodnog istraživanja tržišta, u skladu sa odredbama člana 82 stav 4 i člana 85 Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je procjenu izvršio analizom cijena realizovanih ugovora i sličnih projekata u prethodnom periodu, koji su po svojoj prirodi, obimu i tehničkim karakteristikama uporedivi sa predmetnom nabavkom. Poseban akcenat stavljen je na radove koji obuhvataju kompletnu adaptaciju poslovnih prostora slične kvadrature (cca 190 m²), uključujući izvođenje građevinsko-zanatskih radova, instalaciju savremenih HVAC sistema (konkretno VRF sistema kapaciteta oko 28 kW), kao i izvođenje kompleksnih elektroinstalacija jake i slabe struje.

Takođe, u postupku procjene uzete su u obzir tržišne cijene za ugradnju i integraciju sistema tehničke zaštite i infrastrukture, uključujući sistem dojava požara, alarmni sistem, savremenu rasvjetu i strukturisanu kablovsku (SKS) mrežu sa pripadajućim rack ormanom. Naručilac je koristio dostupne podatke iz prethodnih javnih nabavki drugih Naručilaca.

Pored toga, izvršena je konsultacija sa stručnim licima iz oblasti projektovanja i izvođenja instalacija, kako bi se obezbijedila realna i tržišno utemeljena procjena, uzimajući u obzir aktuelne cijene materijala i opreme.

PITANJE 20:

Molimo naručioca da imenuje najmanje tri proizvoda/sistema različitih proizvođača koji istovremeno ispunjavaju SVE zahtjeve iz tehničke specifikacije predmetne nabavke u dijelu termotehničkih instalacija (VRF sistem — pozicije 36–48 i 45–46), uključujući kompatibilnost spoljašnje jedinice, unutrašnjih kasetnih jedinica, rekuperatora, kontrolera i računara.

ODGOVOR:

Naručilac nije u obavezi da „imenuje najmanje tri proizvoda/sistema različitih proizvođača koji istovremeno ispunjavaju SVE zahtjeve iz tehničke specifikacije predmetne nabavke u dijelu termotehničkih instalacija“, nego je ovo obaveza da ZNA PONUĐAČ, ali ako se već insistira: Panasonic, Daikin, Hitachi, System Air, York, Clivet, Aermec, i drugih hiljadu proizvođača. Takođe postoje i brendovi koji nemaju kompletan asortiman rekuperatora nego ih prave u saradnji sa brendovima iz iste grupacije kao npr carrier-toshiba, york-hitachi-bosh, mitshubichi-climaveneta-Trane, i drugih stotinak grupacija, ... gdje se koriste rekuperatori sa

Parking Servis

MEDITERANSKA, BUDVA (TQ Plaza, III sprat) Tel. 033/402-492 • Fax 033/402-496

PIB 02382784 • PDV 81/31-00806-7 • e-mail: parkingbudva@t-com.me

ŽR: LOVČEN 565-1555-78 • CKB 510-19230-65 • NLB 530-51830-51 •

ZAPAD BANKA 570-1120000704-53

dx izmenjivačem i dodatnim AHU kitom i slično, a ovo je opšte poznato svima u termotehnici. Pa tako možemo da kombinujemo da proizvođač gree parira gore navedenim, ali treba malo više posla od običnog „slanja upita“ u raspoloživi asortiman i slično. Sa tom razlikom što ponuđač preuzima funkcionalnost takvog sistema i dokazuje njegovu ekvivalentnost raspoloživom tehničkom dokumentacijom i dostavlja je Naručiocu/Investitoru na uvid.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Selena Markićević

