

Broj: 0204-1067/7
Budva, 30.03.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 003/23, 011/23 i 084/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, na osnovu Zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljenog od strane zainteresovanog privrednog subjekta, daje:

POJAŠNJENJE broj 2

Nabavka, isporuka i montaža servisnih ormara za napajanje plovila - Luka Budva

Pitanje:

Молимо Вас да нам дате појашњење у вези траженог сертификата - отпорност на корозију 3.1 AD-2000 EN10204. Захтијевани материјал израде за ормаре је нерђајући челик у квалитету AISI 316L. Уз испоручене ормаре ми достављамо сертификат о квалитету материјала који потврђује да су ормари израђени од траженог нерђајућег челика, што недвосмислено потврђује да материјал посједује отпорност на корозију по стандарду 3.1 AD-2000 EN10204. Да ли је оваква документација довољна као доказ о траженим карактеристикама материјала из ког су ормари израђени?

Odgovor:

Naručilac je u drugim uslovima jasno naznačio da je ponuđač dužan da u ponudi dostavi, između ostalog i Sertifikat – otpornost na koroziju 3.1 AD-2000 EN10204.

Pitanje:

Да ли је потребно да у траженим ормарима постоји мјерење потрошње електричне енергије? Ако је потребно, да ли по свакој прикључници појединачно или једно заједничко бројило за ормар или и једно и друго? Ово питамо из разлога што мјерење потрошње електричне енергије није специфицирано у тексту јавне набавке.

Odgovor:

Tehničkom specifikacijom nije predviđena ugradnja brojila za mjerenje potrošnje električne energije. Međutim, zbog planirane buduće nadogradnje sistema kontrole, (što je definisano samim dimenzijama ormara), neophodno je da ponuđač unutar kućišta ormara ostavi slobodan prostor za naknadnu montažu opreme.

Napomena: Naručilac će izvršiti i izmjenu/dopunu Tenderske dokumentacije, sve u skladu sa navedenim odgovorom.

U ime komisije za sprovođenje postupka javne nabvake
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Ana Mršulja

