

PREGLED POSTUPKA #111207

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja djelova za vodovodne pumpe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jasmin Hadzialijagic
Kontakt	020/241-967
Datum objave	30.03.2026. 14:00

Napomena	Nabavka i ugradnja djelova za vodovodne pumpe gdje je Naručilac naveo robin znak uz naznaku “ili ekvivalentno” ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak nudi. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Kao dokaz o ekvivalentnosti ponuđač je dužan, dostaviti Izvještaj o ispitivanju uzorka izdat od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje da proizvod koji se nudi sadrži karakteristike tražene specifikacijom zahtjeva za dostavljanje ponuda.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	30.03.2026 14:00	03.04.2026 09:00	03.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Dokaz o registraciji u CRPS ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Dokazuje se potvrdama izdatim od strane korisnika o izvršenim isporukama i ugradnji robe - vodenih pumpi minimalne vrijednosti ugovora 5000,00 evra, u posljednjih dvije godine, računajući i godinu kada je započet postupak. Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana. Potvrda treba da sadrži sledeće podatke: a) Opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; b) Naziv i sjedište korisnika usluga, koji izdaje referencu: c) Naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca; d) Kontakt osoba korisnika usluga (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke; Dokazuje se sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 9001.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine; Dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 14001.	Stručna i tehnička sposobnost

Rok izvršenja ugovora je 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđač je dužan da u ovom roku izvrši ugradnju i puštanje u rad sistema od dvije vodovodne pumpe, po svim stavkama iz tehničke specifikacije.	Rok izvršenja ugovora
GP Ranče, Opština Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: nakon ugradnje i isporuke robe, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca, uz potpisanu otpremnicu.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je minimum 24 mjeseca i počinje da teče od dana puštanja u rad pumpi, što obuhvata potpisivanje Zapisnika o funkcionalnoj probi.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane Direkcije za investicije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.579,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Višest.centrif.pumpa za vodu 2CP40/180A 7.5kW 230/400V Pedrollo ili ekvivalent	Snaga: 7500 W Napon: 400 V Max protok: 400 l/min Težina: 60 kg Tip: Centrifugalne pumpe Funkcija: Za vodu Visina vodenog stuba: 85 m Instalacija: Horizontalna DN: DN1 - 2", DN2 - 1 1/2" Dimenzije: 54,2 x 29,2 cm	2,00 komad
2	Višest.centrifug.pumpa za vodu 4CPM 100,0.75 KW Pedrollo ili ekvivalent	Tip: Centrifugalne pumpe Snaga: 750 W Napon: 230 V Visina vodenog stuba: 50 m Protok: 5 - 130 l/min	2,00 komad

3	Kuglasti ventil 2 1/2" A450025 ili ekvivalent	Masivna konstrukcija Maksimalni radni pritisak: 5 bar Preporučeni radni pritisak: 3 bar Minimalni radni pritisak: 1 bar Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C Preporučena temperatura vode: 60°C Garancija: 2 godine	6,00 komad
4	Nepovratni ventil 2" Remer	Tip: Nepovratni ventili Promjer: 2"	4,00 komad
5	Ekspanziona posuda ERCE 300 ili ekvivalent	Zapremina (l): 300 Predpritisak (bar): 1,5 Maksimalni radni pritisak (bar): 10 Maksimalna radna temp. (°C): +99 Prečnik (mm): 650	1,00 komad
6	Ekspaziona vertikalna posuda za vodu 1001 Aquasistem ili ekvivalent	Zapremina: 1001 Visina suda: 855mm Prečnik: 495mm Maksimalni radni pritisak: 10 bar	1,00 komad
7	Ormar automatike za pumpno postrojenje	Ormar automatike za pumpno postrojenje 2 x 7.5kW ,treba da zadrži min. 2 x kontaktor, 2 x motorni zaštitni prekidač, 2 x detector asimetrije faze, 2 x trolezni osigurač, 1 x katodni odvodnik, kao i sve prateće elemente za omogućavanje naizmjeničnog rada pumpi, detekcije kvara pumpi, signalne lampe, prekidače, 2 x presostat sklopka,	1,00 komad

8	Ormar automatike za pumpno postrojenje	Ormar automatike za pumpno postrojenje 2 x 0,75kW treba da zadrži min. 2 x osigurac, 2 x motorni zaštitni prekidač ,detekcije kvara pumpi,signalne lampe, prekidače, 2 x presostat sklopka	1,00 komad
9	Usluge montaže elektro dio		8,00 sati
10	Usluge montaže vodovoda		8,00 sati