



Glavni grad Podgorica - Tržnice i pijace d.o.o.
Oktobarske revolucije 124, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel/fax: +382 20 625 424 / +382 20 625 668
email: pijacepg@t-com.me / pijace@pijacepg.me
web: www.pijacepg.me

PIB: 02653915 / PDV: 30/ 31 - 06104 - 8 / Žiro računi: 510 - 1229 - 39 CKB , 535 - 11186 - 83 Prva banka

Broj: 335- 2193

Podgorica, 01.04. 2026.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23)
Naručilac daje:

POJAŠNJENJE 2

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku klimatizacije u
TC "Pobrežje", broj 335-2016 od 26.03.2026. godine, šifra postupka 107623

PITANJE 1:

U dijelu Tenderske dokumentacije Naručilac u pogledu uslova za dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti zahtijeva da:

„Ponudač je dužan da posjeduje sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje važećim sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke: Sertifikat MEST ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard".

Ponudač je dužan da posjeduje sistem zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje važećim sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke: Sertifikat MEST ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard".

Molimo Vas da tačno definišete da li se oblast predmeta nabavke odnosi isključivo na područje sertifikacije, izvođenje radova iz oblasti termotehnike i proizvodnju ventilacionih kanala ili na neko drugo područje sertifikacije?

ODGOVOR:

Naručilac je u rubrici „tehnička specifikacija predmeta nabavke“ u rubrici „bitne karakteristike predmeta nabavke“ po stavkama jasno precizirao obavezu odabranog ponuđača u izvršenju svojih obaveza.

S tim u vezi je između ostalog zahtijevao da ponudač posjeduje Sertifikat MEST ISO 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard i Sertifikat MEST ISO 14001 ili ekvivalentan nacionalni standard iz oblasti predmeta nabavke, što podrazumijeva dostavljanje traženih sertifikata iz oblasti termotehnike i proizvodnju ventilacionih kanala, što je i predmet nabavke.

PITANJE 2:

U dijelu Tenderske dokumentacije Naručilac u pogledu drugih uslova zahtijeva da:

„Ponudač je dužan da posjeduje sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje važećim sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke: Sertifikat MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard".

Molimo Vas da tačno definišete da li se oblast predmeta nabavke odnosi isključivo na područje sertifikacije izvođenje radova iz oblasti termotehnike i proizvodnju ventilacionih kanala ili na neko drugo područje sertifikacije?

ODGOVOR:

Naručilac je u rubrici „tehnička specifikacija predmeta nabavke“ u rubrici „bitne karakteristike predmeta nabavke“ po stavkama jasno precizirao obavezu odabranog ponuđača u izvršenju svojih obaveza.

S tim u vezi je između ostalog zahtijevao da ponuđač posjeduje Sertifikat MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard, što podrazumijeva dostavljanje traženog sertifikata iz oblasti termotehnike i proizvodnju ventilacionih kanala, što je i predmet nabavke.

PITANJE 3:

U dijelu Tenderske dokumentacije Naručilac u pogledu drugih uslova zahtijeva da:

„Privredni subjekat je dužan da u ponudi dostavi dokaz kojim se potvrđuje da su kanali sertifikovani u skladu sa standardima kojima se potvrđuje klasa curenja i to najmanje D1/C3.“


Molimo Vas da definišete da li se traženi uslov odnosi na klasu curenja D1/C3 koji je u skladu sa standardom UNE EN 1507:2007?

ODGOVOR:


Da, podrazumijeva se da se tražena klasa D1/C3 odnosi na klasifikaciju definisanu standardom UNE-EN 1507:2007 (odnosno EN 1507:2007), jer su oznake D1 (klasa curenja/zaptivenosti) i C3 (klasa čvrstoće) propisane upravo ovim standardom za pravougaone ventilacione kanale.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke


Goran Anđelić




Peđa Lučić



Sanja Rakočević



Aleksandar Vučinić



Dijana Milačić

