OPŠTINA BAR
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Broj: 110859
Mjesto: Bar, 02.04.2026. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE II

Tenderske dokumentacije br. 01-018/26-1023/2 od 19.03.2026. godine za dokumentaciju za izvođenje radova na javnim objektima obrazovanja - adaptacija fiskulturnih sala u osnovnim školama "Jugoslavija" i "Srbija"

Pitanje br. 15: U nastavku se nalazi pitanje vezano za tender koji pripremamo za adaptaciju OŠ "SRBIJA" u Baru. Pitanje se odnosi na Termotehničke instalacije, pozicije 103 I 104 i glasi: Za OŠ "SRBIJA" Bar (pozicije 103 I 104) u predmjeru radova zahtijevaju po 9 komada jedinica VRF sistema za obje stavke. Opis pozicija 103 I 104 u predmjeru radova je isti, izuzev poslednje rečenice iz obje pomenute pozicije koje glase: -u stavci 103: Dugotrajni filter vazduha; -u stavci 104: Bežični daljinski upravljač AR – EH03E; Pregledom projekta termotehničkih instalacija je uočeno: -Da u projektu termotehničkih instalacija za OŠ "SRBIJA" u tehničkom opisu radova za grijanje I hladjenje fiskulturne sale predvidjen je VRF sistem sa ukupno 9 unutrašnjih jedinica. -U grafičkoj dokumentaciji termotehničkih instalacija na osnovama je prikazano ukupno 9 komada pomenutih jedinica VRF sistema. Molim Vas da nam date pojašnjenje da li se pozicija 103 odnosi samo na VRF sistem ukupno 9 komada, a Pos 104 samo na bežične daljinske upravljače AR-EH03E 9 komada, izuzimajući opis za VRF sistem koji je isti kao za POS 103?

Odgovor komisije: Pozicija 103 odnosi se na nabavku, isporuku i montažu unutrašnje zidne jedinice VRF sistema, dok pozicija pod rednim brojem 104 se odnosi na bežični daljinski upravljač za unutrašnje zidne jedinice VRF sistema kao u opisu pozicija. Tako da se pozicija 103 odnosi na VRF sistem, a pozicija 104 na bežične daljinske upravljače tog sistema.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Damir Rašketić

Damir Rašketić