

PREGLED POSTUPKA #112553

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Spojna i ovjesna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Biljana Jovović
Kontakt	Obrad Drobnjak
Datum objave	14.04.2026. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	23.04.2026 14:00	30.04.2026 08:00	30.04.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun dobavljača (Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa____, banka____)	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Uredno dostavljena faktura sa obostrano potpisanim zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dostavljanje atesta sa tipskih fabričkih testiranja i vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Dobavljač je dužan da prilikom isporuke, ukoliko u atestima sa tipskih ispitivanja nijesu sadržani traženi standardi, dostavi potvrdu izdatu od Instituta za standardizaciju Crne Gore o ekvivalentnosti standarda navedenih u atestima sa tipskih ispitivanja sa traženim MEST standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Prilikom isporuke dobavljač je u obavezi da dostavi ateste sa tipskih ispitivanja prema standardima MEST EN IEC 60120:2021, MEST EN 60372:2021 i MEST EN 61284:2012, prema specifikaciji.	Drugi uslovi

Ukoliko ponuđač nudi robu drugog proizvođača dužan je dostaviti tehnički/kataloški list ovjeren od strane proizvođača. Pod ekvivalentnosti se podrazumijeva da dimenzije isporučenih djelova odgovaraju prema tehničkoj specifikaciji naručioca.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zaštitni rog (gornji za duple zatezne lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.18.25 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	40,00 komad
2	Zaštitni rog (donji za duple zatezne lance)	Dalekovod Zagreb kat.br. 41.18.26 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: rastojanje između centara rupa: 50 mm, vijak M12	40,00 komad
3	Zastavica	Dalekovod Zagreb kat.br. 68.55.11 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sledeće dimenzije: širina 55 mm, prečnik rupe za kačenje opreme 21.5 mm, prekidna sila 120 kN	20,00 komad
4	Zastavica	Dalekovod Zagreb kat.br. 68.55.21 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sledeće dimenzije: širina 55 mm, prečnik rupe za kačenje opreme 17.5 mm, prekidna sila 120 kN	20,00 komad

5	Kompresiona zatezna spojnica za Al/Fe 150/25 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 50.54.01.01 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 34 mm, prečnik čelika: 13 mm, papučica sa dvije rupe za vijak M12	40,00 komad
6	Kompresiona nastavna spojnica za Al/Fe 150/25 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 55.54.01 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 34 mm, prečnik čelika: 13 mm	40,00 komad
7	Kompresiona nastavna spojnica za Al/Fe 240/40 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 55.55.09 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 38 mm, prečnik čelika: 17 mm	30,00 komad
8	Kompresiona zatezna stezaljka za Fe 35 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 73.615.80 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: da odgovaraju za kalup 15, debljina stezaljke na zavješenju 22 mm	20,00 komad
9	Kompresiona zatezna stezaljka za Fe 50 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 73.619.95 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: da odgovaraju za kalup 19, debljina stezaljke na zavješenju 22 mm	20,00 komad
10	Kompresiona nastavna spojnica za Fe 35 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 56.015.80 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeću dimenziju: da odgovaraju za kalup 15	20,00 komad
11	Kompresiona nastavna spojnica za Fe 50 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 56.019.95 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeću dimenziju: da odgovaraju za kalup 19	20,00 komad

12	Kompresiona nastavna spojnica za Fe 95 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 56.025.130 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeću dimenziju: da odgovaraju za kalup 25	10,00 komad
13	Kompresiona nastavna spojnica za Fe 126,1 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 56.025.150 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeću dimenziju: da odgovaraju za kalup 25	20,00 komad
14	Kompresiona nastavna spojnica za Al/Fe 52/30 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 55.53.53 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 30 mm, prečnik čelika: 15 mm	10,00 komad
15	Kompresiona zatezna spojnica za Al/Fe 52/30 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 50.53.53.01 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: prečnik aluminijuma: 30 mm, prečnik čelika: 15 mm, papučica sa dvije rupe za vijak M12	10,00 komad
16	Škopac	Dalekovod Zagreb kat.br. 27.08.10 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: debljina bolca 16 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN	30,00 komad
17	Škopac 900	Dalekovod Zagreb kat.br. 27.30.10 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: debljina bolca 16 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN	40,00 komad

18	Nosna stezaljka za ovješanje utega za Al/Fe 150/25 mm ²	Dalekovod Zagreb kat.br. 12.19.90 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: materijal stezaljke aluminijum sa čeličnim zavješanjem, navoji za maticu M10, debljina bolca na zavješanju: 16 mm	10,00 komad
19	Nosna stezaljka za Al/Fe	Dalekovod Zagreb kat.br. 12.53.20 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: za prečnik provodnika u opsegu od 47 mm do 54 mm, debljina bolca na zavješanju 20 mm	10,00 komad
20	Vilica sa vilicom 900	Dalekovod Zagreb kat.br. 22.99.40 ili ekvivalent drugog proizvođača prema standardu MEST IEC 61284/2012 koji mora da zadovoljava sljedeće dimenzije: unutrašnja širina vilice: 24 mm, debljina bolca: 16 mm, minimalna prekidna sila: 120 kN	30,00 komad
21	Bolc M18	Bolc M18 prema standardu MEST EN ISO 898-1 i MEST IEC 61284/2012, dužine 155 mm, vruće cinkovan, sa navojem od 3 do 5 cm sa maticom i osiguračem, prekidna sila 120 kN	50,00 komad
22	Bolc M18	Bolc M18 prema standardu MEST EN ISO 898-1 i MEST IEC 61284/2012, dužine 185 mm, vruće cinkovan, sa navojem od 3 do 5 cm sa maticom i osiguračem, prekidna sila 120 kN	50,00 komad