

PREGLED POSTUPKA #112818

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	sandra.lucic@epcg.com
Telefon	040/204-169
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje u funkcionalnom stanju sistema za dojavu požara dva tretmana - po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	16.04.2026. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana - po partijama	16.04.2026 10:00	21.04.2026 10:00	21.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Način plaćanja: na žiro račun Ponuđača	Način plaćanja	DA
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge i potpisane potvrde o izvršenom poslu	Rok plaćanja	DA
Rok izvršenja ugovora: Prvi tretman jun 2026, drugi tretman decembar 2026	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvršenja ugovora: U skladu sa Tehničkom specifikacijom.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2). Izjava mora biti elektronski potpisana.	Obrazac 2	DA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz o ispunjenosti uslova po Pravilniku o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara br 12/2203 od 08.02.2023.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021, 003/23 od 10.01.2023, 082/25 od 30.07.2025) izdato od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Partija 3 i 4: Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi dokaz o posjedovanju sertifikata za stručno lice koje će rukovoditi ispitivanjem - BMZ Integral SW&HW	Stručna i tehnička sposobnost	NE

Partija 3 i 4: Ponuđač je u obavezi da uz svaki pojedinačno urađen servis dostavi izvještaj o zaprljanosti pojedinih javljača požara proizvođača Schrack.	Drugi uslovi	NE
Garantni rok: U roku od 12 mjeseci za izvršene usluge.	Garantni rok	DA
Ponuđač je u obavezi da nakon izvršenih usluga dostavi izvještaje o izvršenom ispitivanju.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

12.000,00 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana za FC Snabdijevanje za potrebe preduzetne jedinice	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana	Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – 2 tretmana za FC Snabdijevanje za potrebe preduzetne jedinice. Lokacije su poslovнице FC Snabdijevanje na teritoriji Crne Gore.	2,00 komplet

Broj partije		2	
Opis partije		Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana za Direkciju društva za potrebe preduzetne jedinice	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana	Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – 2 tretmana za Direkciju društva za potrebe preduzetne jedinice. Centrala za dojavu požara je Notifier AM-6000. Lokacija je zgrada Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, centrala se nalazi na portirnici zgrade.	2,00 komplet

Broj partije		3	
Opis partije		Servisiranje Sistema za dojavu požara – HE Piva, magacin Mratinje, Upravna zgrada HE Piva u Plužinama, Samački hotel u Plužinama, magacin Plužine	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servisiranje sistema za dojavu požara HE „Piva“ – dva tretmana	Obim servisa: • Ispitivanje i funkcionalna proba centrale za dojavu požara SCHRACK B5 – SCU – C5 • Ispitivanje i testiranje adresabilnih javljača požara MTD 533X – 122 kom. • Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara MCP 535X-3 – 32 kom.	2,00 komplet

2	Servisiranje sistema za dojavu požara – magacin Mratinje – dva tretmana	Obim servisa: • Ispitivanje i funkcionalna proba centrale za dojavu požara SCHRACK B7-X1-C • Ispitivanje i testiranje adresabilnih javljača požara MTD 533X – 16 kom. • Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara MCP 545 – 1R – 1 kom.	2,00 komplet
3	Servisiranje sistema za dojavu požara – Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine – dva tretmana	Obim servisa: • Ispitivanje i funkcionalna proba centrale za dojavu požara SCHRACK B9-X2-C • Ispitivanje i testiranje adresabilnih javljača požara MTD 533X – 75 kom. • Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara MCP 535X-3 – 5 kom.	2,00 komplet
4	Servisiranje sistema za dojavu požara u Samačkom hotelu u Plužine – dva tretmana	Obim servisa: • Ispitivanje i funkcionalna proba centrale za dojavu požara KILSEN NK 708 • Ispitivanje i testiranje optičkih javljača požara KL 731 – 43 kom. • Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara JPR 10 – 16 kom.	2,00 komplet
5	Servisiranje sistema za dojavu požara u magacinu u Plužinama – dva tretmana	Obim servisa: • Ispitivanje i funkcionalna proba centrale za dojavu požara SCHRACK B10-X1-C • Ispitivanje i testiranje adresabilnih javljača požara MTD 533X – 11 kom. • Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara MCP 545 – 1R – 2 kom. • Ispitivanje i testiranje linijskih detektora dima Firerey ONE – 2 kom.	2,00 komplet

Broj partije		4	
Opis partije		Održavanje u funkcionalnom stanju Sistema za dojavu požara – dva tretmana za HE Perućica za potrebe preduzetne jedinice.	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servisiranje Sistema za dojavu požara HE Perućica – dva tretmana	Obim servisa: Ispitivanje i funkcionalna proba 3 centrale za dojavu požara SCHRACK B9-X2-C, B9-X2-C I B10-X1-C Ispitivanje i testiranje adresabilnih javljača požara MTD 533X-176 KOM Ispitivanje i testiranje ručnih javljača požara MCP 535X-3 I MCP 545X – 26 kom	2,00 komplet