

PREGLED POSTUPKA #112716

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI
PIB	02293196
E-mail	vodovodhn@t-com.me
Telefon	031/322-174
Internet adresa	vodovodhnovi.co.me
Fax	031/322-090
Adresa	Put X hercegovače brigade 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi od 3-15kW na vodovodnom sistemu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vladimir Šćepanović
Kontakt	vikhn.vlado@gmail.com ; 067 232 734
Datum objave	16.04.2026. 11:10

Napomena	Isporuka predmetnih pumpi je fco magazin Vodovoda u Zelenici u Herceg Novom. Isporuka predmetnih pumpi je sa rokom do 15 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora. -sastavio dio ponude je izjava -OBRAZAC br.2 Ugovor se potpisuje u roku od 10 dana od dana dostavljanja od naručioca. U slučaju kašnjenja sa dostavom ovjerenog ugovora od strane ponuđača, smatraće se da je isti odustao od ugovora. Izabrani ponuđač dostavlja ovjerenu kopiiu traženih dokaza ili originale, prije potpisivanja ugovora Ponudjač može da podnese samo jednu ponudu. Cijena obuhvata sve troškove koi se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni Zahtjevom, bez iznosa PDV-a.Isporuka fco naručilac, magazin Zelenika, Herceg Novi. Period vađenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude. Ponudena cijena iztazava se za cjelokupni predmet nabavke u skladu sa tehničkom specifikacijom. U finansijskom dijelu ponude se navodi naziv proizvođača pumpi. U skladu sa članom 23 pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi od 3-15kW na vodovodnom sistemu	16.04.2026 11:10	22.04.2026 09:00	22.04.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi od 3-15kW na vodovodnom sistemu 42122430 - Centrifugalne pumpe	24.950,00 EUR	5.239,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Ponuđač U PONUDI dostavlja TEHNIČKI LIST PROIZVOĐAČA	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
rok izvršenja ugovora je 15 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
ROK PLACANJA - OD DANA ISPORUKE TJ. ZAPISNIKA O PRIMOPREDAJI PUMPE ROK PLAĆANJA JE 30 KALENDARSKIH DANA	Rok plaćanja
NAČIN PLAĆANJA JE VIRMANSKI NA ŽIRO RAČUN PONUĐAČA	Način plaćanja
MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA: fco Naručilac , magazin Vodovoda, Zelenika, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
U finansijskom dijelu ponude , ponuđač navodi proizvođača predmeta nabavke	Drugi uslovi
Garantni rok proizvođača teče od dana Zapisnika o primopredaji pumpi.	Garantni rok
Ponuđač garantuje da predmet nabavke koji nudi nema pravnih i drugih nedostataka i da neće ometati obavljanje djelatnosti naručioca.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač dostavlja naručiocu atest kao dokaz da su predmetne pumpe koje nudi za pitku vodu prema ACS.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.950,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi	1. Tip pumpe: vertikalna visestepena centrifugalna. Radni medijum – pitka voda, da pumpa posjeduje atest za pitku vodu prema ACS koji je potrebno dostaviti u ponudi. Hidraulicke karakteristike pumpe: Kapacitet pumpi minimum 6m3/h. Visina dizanja minimum 80m. Stepen korisnog dejstva minimum 75%. Instalisana snaga motora 3kw. Minimalni protok pumpe za stabilan rad 0.9 m3/h. Elektromotor podesen za rad na frekventnom regulatoru. Osnovni sklopovi koji čine pumpu su postolje sa usisnom i potisnom prirubnicom. Usisna prirubnica DN32 PN25 orjentisana desno pod uglom od 90 stepeni, potisna ista orjentisana lijevo pod uglom od 270 stepeni. Radno kolo od nerđajućeg čelika. Uz pumpu obezbijediti odgovarajuće kontra prirubnice	2,00 kom

2	Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi	2. Tip pumpe: vertikalna visestepena centrifugalna. Radni medijum – pitka voda, da pumpa posjeduje atest za pitku vodu prema ACS koji je potrebno dostaviti u ponudi. Hidraulicke karakteristike pumpe: Kapacitet pumpi minimum 9m³/h. Visina dizanja minimum 90m. Stepen korisnog dejstva minimum 75%. Instalirana snaga motora 4kw. Minimalni protok pumpe za stabilan rad 1.2 m³/h. Elektromotor podesen za rad na frekventnom regulatoru. Osnovni sklopovi koji čine pumpu su postolje sa usisnom i potisnom prirubnicom. Usisna prirubnica DN32 ili DN40 PN25 orjentisana desno pod uglom od 90 stepeni, potisna ista orjentisana lijevo pod uglom od 270 stepeni. Radno kolo od nerđajućeg čelika. Uz pumpu obezbijediti odgovarajuće kontra prirubnice	3,00 kom
3	Nabavka i ugradnja vertikalnih centrifugalnih pumpi	3. Tip pumpe: vertikalna visestepena centrifugalna. Radni medijum – pitka voda, da pumpa posjeduje atest za pitku vodu prema ACS koji je potrebno dostaviti u ponudi. Hidraulicke karakteristike pumpe: Kapacitet pumpi minimum 15m³/h. Visina dizanja minimum 90m. Stepen korisnog dejstva minimum 75%. Instalirana snaga motora 7.5 kw. Minimalni protok pumpe za stabilan rad 2 m³/h. Elektromotor podesen za rad na frekventnom regulatoru. Osnovni sklopovi koji čine pumpu su postolje sa usisnom i potisnom prirubnicom. Usisna prirubnica od DN32 do DN 50 PN25 orjentisana desno pod uglom od 90 stepeni, potisna ista orjentisana lijevo pod uglom od 270 stepeni. Radno kolo od nerđajućeg čelika. Uz pumpu obezbijediti odgovarajuće kontra prirubnice	2,00 kom