

Broj: 1021/3-JN/26-768/9
Podgorica, 16.04.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23)
Naručilac objavljuje

POJAŠNJENJE br. 4
Tenderske dokumentacije br. 22/26 od 30.3.2026. godine
Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora

Pitanje 1: „Poštovani, je li prihvatljiva bankarska garancija izdana na hrvatskom jeziku ili je potrebno garanciju za ozbiljnost ponude pripremiti na crnogorskom jeziku.“

Odgovor: Prihvatljivo je, Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponuda sačinjava na crnogorskom jeziku i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Pitanje 2: „Poštovani, molimo potvrdu da CGES osigurava industrijsko računalo na kojem će biti instalirana web platforma za pristup podacima.“

Odgovor: Sve obaveze ponuđača u vezi sa predmetom nabavke, uključujući i obezbjeđivanje potrebnih komponenti sistema, definisane su tehničkom specifikacijom.

Pitanje 3: „Postovani, U vezi sa zahtjevom za sistem za monitoring provodnih izolatora sa definisanim opsezima filtre za parcijalnih pražnjenja (PD), ljubazno molimo za pojašnjenje da li se kao prihvatljivo rješenje može smatrati i sistem koji se, umjesto isključivog oslanjanja na fiksno definisane hardverske vrijednosti filtera, zasniva na naprednijoj metodologiji razdvajanja i analize PD signala, koristeći digitalne filtre sa napredne dinamičke algoritme na bazi parametre kao što su frekvencija i slabljenja (frequency and atenuation), analiza vremena dolaska signala (time of arival) i korelacija amplitude impulsa (apmlitude) radi izdvajanja šuma i određivanja izvora signala. Razlog za ovo pitanje je što takav pristup ne umanjuje tehničke sposobnosti sistema; naprotiv, može omogućiti pouzdanije razlikovanje spoljnog šuma, parcijalnih pražnjenja unutar transformatora i parcijalnih pražnjenja povezanih sa provodnim izolatorima u realnim i promjenljivim uslovima u postrojenju, za koje statički filteri nisu uvijek dovoljni. S tim u vezi, molimo da potvrdite da li se može prihvatiti sistem koji koristi ekvivalentnu ili napredniju metodu obrade PD signala, pod uslovom da ispunjava traženi tehnički cilj pouzdane detekcije parcijalnih pražnjenja, filtriranja šuma/smetnji i određivanja izvora PD aktivnosti.“

Odgovor: U skladu sa tehničkom specifikacijom, primjena spoljašnjih filtera nije obavezna, već se zahtijeva njihova isporuka isključivo u slučaju da ponuđeni sistem podržava njihovo korišćenje.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke