

Broj 07-426/26-150/1
20-04-2026
Tivat, _____

PREGLED POSTUPKA #113059

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vatrogasna crijeva i armature
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661-360
Datum objave	20.04.2026. 10:37

Napomena

Predmet nabavke određen je po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke obzirom da se zbog specifičnosti predmeta nije mogla odrediti tačna potrebna količina predmeta nabavke. (Ugovor glasi na ukupnu procijenjenu vrijednost do utroška sredstava ili isteka ugovorenog roka u zavisnosti šta prvo nastupi).

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahrijev za podnošenje ponuda	Zahrijev za podnošenje ponuda	20.04.2026 10:37	23.04.2026 11:00	23.04.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlaštenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki- elektronski potpisana.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od podnošenja ponude.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok isporuke: Rok isporuke je godinu dana od zaključenja ugovora. Predmet nabavke isporučuje se sukcesivno po potrebi naručioca u ugovorenom periodu.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: Minimum 12 mjeseci računajući od isporuke robe. Navesti rok koji se nudi. Rok u kojem je potrebno postupiti po reklamaciji je 24 časa od prijema zahtjeva za reklamacijom, u smislu zamjene robe.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da za sve stavke za koje je to zahtijevano u tehničkoj specifikaciji dostave u ponudi dokaze kojim se potvrđuje usklađenosti ponuđene robe sa zahtijevanim standardima kvaliteta. Dokazi se dostavljaju na jeziku ponude a ako su sačinjeni na inostranom jeziku dostavlja se i ovjereni prevod tumača za konkretni jezik na kojem je izvorni dokument. Ukoliko se ne dostavi prevod tumača smatraće se da ponuda nije u skladu sa zahtjevom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.958,67 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Crijevo vatrogasno 52mm	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 52 mm usaglašene sa standardom DIN 14302. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva: 15 metara. Težina crijeva: minimum 300 gr/m. otporno na UV zračenje i abraziju.Za ponuđeno crijevo dostaviti sertifikat od Evropskog Instituta za testiranje vatrogasnih crijeva čime se potvrđuje usklađenost sa traženim standardom.	1,00 kom
2	Crijevo vatrogasno 75mm	Vatrogasno crijevo Ø 75 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 75 mm usaglašene sa standardom DIN 14303. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva. 15 metara. Težina crijeva: minimum 480 gr/m. Otporno na UV zračenje i abraziju. Za ponuđeno crijevo dostaviti sertifikat od Evropskog Instituta za testiranje vatrogasnih crijeva čime se potvrđuje usklađenost sa traženim standardom.	1,00 kom

3	Crijevo vatrogasno 25mm	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 25 mm usaglašene sa standardom DIN 14301. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva: 15 metara. Otporno na UV zračenje i abraziju. Za ponuđeno crijevo dostaviti sertifikat od Evropskog Instituta za testiranje vatrogasnih crijeva čime se potvrđuje usklađenost sa traženim standardom.	1,00 kom
4	Reducir B/C	Vatrogasna prelazna spojnica Ø 75/52 mm urađena od kovanog aluminijuma u skladu sa standardom DIN 14342.	1,00 kom
5	Reducir C/D	Vatrogasna prelazna spojnica Ø 52/25 mm urađena od kovanog aluminijuma u skladu sa standardom DIN 14341.	1,00 kom
6	Vatrogasna prelazna spojnica	Vatrogasna prelazna spojnica Ø 52/38 mm urađena od kovanog aluminijuma.	1,00 kom
7	Vatrogasna prelazna spojnica	Vatrogasna prelazna spojnica Ø 38/25 mm urađena od kovanog aluminijuma.	1,00 kom
8	Mlaznica za vodu fi25mm	Mlaznica za vodu prečnika Ø25mm, treba da bude sa izlaznim prečnikom Ø10mm. Unutrašnjost mlaznice treba da bude izrađena od mesinga. Spoljšnji okretni rukohvat treba da bude od visokokvalitetne termo plastike sa gumenom zaštitom i mogućnošću podešavanja mlaza od punog mlaza do vodene zavjese kao i mogućnošću zatvaranja protoka. Spojnica na mlaznici treba biti od kovanog aluminijuma Ø25mm izrađena prema standardu DIN 14306. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom MEST EN671-1:2013 ili ekvivalent.	1,00 kom

9	Mlaznica fi25mm na zasun	Mlaznica za vodu prečnika Ø25mm sa zasunom (sa ručkom), na vrhu mlaznice treba imati izlazni otvor prečnika Ø 4mm, sa mogućnošću podešavanja mlaza vode i zatvaranja protoka. Stabljena spojnica 25mm treba biti usklađena sa standardom DIN 14306. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom DIN 14365.	1,00 kom
10	Mlaznica 52mm na zasun	Mlaznica za vodu prečnika Ø52mm sa zasunom (sa ručkom), na vrhu mlaznice treba imati izlazni otvor prečnika Ø 12mm, sa mogućnošću podešavanja mlaza vode i zatvaranja protoka. Stabljena spojnica 52mm treba biti usklađena sa standardom DIN 14307. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom DIN 14365.	1,00 kom
11	Mlaznica 52mm Turbo	Mlaznica mora da posjeduje regulaciju protoka 100/200/300 i 400 L/min pri pritisku od 5 bari. Takođe mora da posjeduje regulaciju mlaza od vodene zavjese do punog mlaza kao i mogućnošću montiranja nastavka za pravljenje vazdušne pjene. Turbo mlaznica Ø52mm treba da bude sa ručkom za otvaranje i zatvaranje. Turbo mlaznica treba da bude usklađenu sa standardom MEST EN 15182-2:2021 ili ekvivalent kao i EN 12266.	1,00 kom
12	Nastavak za pjenu	Nastavak za turbo mlaznicu za pravljenje vazdušne pjene treba da bude izrađen od aluminijuma. Nastavak treba da ima mogućnost montiranja na turbo mlaznicu, po potrebi. Dužina nastavka treba da bude minimum 370mm, težine minimum 0,5kg.	1,00 kom
13	Mlaznica 52mm univerzalna	Mlaznica mora da posjeduje maksimalni protok do 300 L/min pri pritisku od 5 bari. Takođe mora da posjeduje regulaciju mlaza od vodene zavjese do punog mlaza kao i ručku za otvaranje i zatvaranje, minimalne težine 2,4kg	1,00 kom

14	Hidrantski nastavak B/2C	Izrađen od kovanog aluminijuma sa elektrostatičkom plastifikacijom. Na ulazu se nalazi priključni dio Ø 75 mm (DN 80) koji je kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80 dok su na izlazu dva priključka 52mm sa ventilom.	1,00 kom
15	Razdjelnica B/2C	Razdjelnica sa zasunom izrađena od kovanog aluminijuma, prema standardu DIN 14345, ulaznog prečnika fi-75mm, izlaz dva prečnika fi-52mm, zatvarač na ručicu, spojnice od kovanog aluminijuma izrađene prema standardu ulazna 75mm- DIN 14308 i izlaz 52mm - DIN 14307.	1,00 kom
16	Razdjelnica C/2D	Razdjelnica sa zasunom izrađena od kovanog aluminijuma, prema standardu DIN 14345, ulaznog prečnika fi-52mm, izlaz dva prečnika fi-25mm, zatvarač na ručicu, spojnice od kovanog aluminijuma izrađene prema standardu ulazna 52mm - DIN 14307 i izlaz 25mm - DIN 14306.	1,00 kom
17	Ključ T	Ključ za odvijanje ventila podzemnog hidranta sa kockom. Materijal: čelik- minimalne težine 2,5 kg.	1,00 kom
18	Ključ za nadzemne hidrante	Ključ za otvaranje spoljnih hidranata usaglašen sa standardom DIN 3223. Materijal: čelik-minimalne težine 2 kg.	1,00 kom
19	Sabirnica B/2C	Vatrogasna sabirnica B/2C (Ø75/2x 52 mm). Od kovanog aluminijuma sa klapnom i Storz kovanim spojnicama u skladu sa standardom DIN 14308 i 14307. Minimalna težina 3 kg	1,00 kom
20	Usisna korpa B	Usisna korpa fi-75mm crvene boje sa Storz kovanom spojnicom minimalne težine 3,5kg usklađena sa standardom DIN 14362.	1,00 kom

21	Međumješalica 200l	Međumješalica 52mm sa protokom 200 L/min. Kućište međumješalice treba biti izrađeno od legura aluminijuma, dok unutrašnjost treba biti od materijala koji je otporan na pjenu. Priklijučne spojke na međumješalici moraju biti Ø52mm, a dovodni priklijučak za pjenu treba biti prečnika Ø25mm. Regulator miješanja pjene od 1 - 6%. Međumješalica treba da bude usklađena sa standardom DIN 14384.	1,00 kom
22	Međumješalica 400l	Međumješalica 52mm sa protokom 400 L/min. Kućište međumješalice treba biti izrađeno od legura aluminijuma, dok unutrašnjost treba biti od materijala koji je otporan na pjenu. Priklijučne spojke na međumješalici moraju biti Ø52mm, a dovodni priklijučak za pjenu treba biti prečnika Ø25mm. Regulator miješanja pjene od 1 - 6%. Međumješalica treba da bude usklađena sa standardom DIN 14384.	1,00 kom