



Glavni grad Podgorica - Tržnice i pijace d.o.o.
Oktobarske revolucije 124, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel/fax: +382 20 625 424 / +382 20 625 668
email: pijacepg@t-com.me / pijace@pijacepg.me
web: www.pijacepg.me

PIB: 02653915 / PDV: 30/ 31 - 06104 - 8 / Žiro računi: 510 - 1229 - 39 CKB , 535 - 11186 - 83 Prva banka

Broj: 335- 2787

Podgorica, 21.04. 2026. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23)
Naručilac daje:

POJAŠNJENJE br. 5
tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku klimatizacije u
TC "Pobrežje", broj 335-2016 od 26.03.2026. godine, šifra postupka 107623

PITANJE 1:

Molimo vas da nam pojasnite da li je potrebno da ponuđač posjeduje sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje važećim sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova zaštite zdravlja i bezbjednošću na radu iz oblasti predmeta nabavke: Sertifikat MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard iz oblasti termotehnike kao što ste naveli za MEST ISO 9001 i MEST ISO 14001 ili sertifikat MEST ISO 45001 može biti vezan za bilo koju oblast?

ODGOVOR:

U skladu sa tenderskom dokumentacijom, ponuđač je dužan da posjeduje sertifikat MEST ISO 45001 ili ekvivalentan nacionalni standard, pri čemu sertifikat treba da se odnosi na oblast predmeta nabavke, odnosno na djelatnosti koje su povezane sa izvršenjem ugovora.

PITANJE 2:

Takođe, u vezi sa tenderskom dokumentacijom i stavkama predmjera pod rednim brojem 1 i 2, koje se odnose na isporuku i montažu „roof top“ jedinica („DAIKIN“ ili „ekvivalent“), obraćamo se sa zahtjevom za pojašnjenje u dijelu koji se odnosi na elektro parametre predmetne opreme. Naime, tenderskom dokumentacijom su za predmetne pozicije definisane vrijednosti potrošnje električne energije (50,7 kW za poziciju 1 i 17,6 kW za poziciju 2), dok je istovremeno predviđena mogućnost nuđenja opreme drugog proizvođača uz uslov ispunjavanja traženih termotehničkih karakteristika. S obzirom na to da oprema različitih proizvođača, i pored ispunjavanja svih traženih funkcionalnih i termotehničkih parametara, može imati određena odstupanja u pogledu električne snage, molimo za pojašnjenje sljedećeg: 1. Da li su odstupanja u pogledu potrošnje električne energije dozvoljena, i ukoliko jesu, u kom procentualnom rasponu (npr. $\pm 5\%$ ili $\pm 10\%$) u odnosu na vrijednosti definisane tenderskom dokumentacijom?

ODGOVOR:

U skladu sa tenderskom dokumentacijom, ponuđač može ponuditi opremu drugog proizvođača ili „ekvivalent“, uz obavezu dokazivanja ekvivalentnosti na način predviđen tenderskom dokumentacijom. Ekvivalentnost se odnosi na ispunjavanje traženih tehničkih i termotehničkih karakteristika definisanih projektom i tehničkom specifikacijom. Odstupanja koja bi uticala na funkcionalnost sistema i zahtjeve projekta nijesu prihvatljiva.

PITANJE 3:

Da li je projektom elektro-instalacija predviđena određena rezerva kapaciteta (u pogledu napajanja, dimenzionisanja kablova i kapaciteta trafostanice) koja omogućava prihvatanje opreme sa manjim odstupanjima u elektro parametrima?

ODGOVOR:

Za potrebe realizacije ove nabavke izrađen je glavni projekat elektro-energetskih instalacija koji je sagledavajući raspoložive mogućnosti na lokaciji gdje se ugrađuje oprema definisao i dimenzionisao opremu i kablove.

PITANJE 4:

Da li će se ponude sa opremom drugog proizvođača, koja u potpunosti zadovoljava sve tražene termotehničke karakteristike, ali ima manja odstupanja u elektro parametrima, smatrati tehnički prihvatljivim i biti ravnopravno tretirane u postupku evaluacije?

ODGOVOR:

U skladu sa tenderskom dokumentacijom, ponuđač može ponuditi opremu drugog proizvođača ('ili ekvivalent'), uz obavezu dokazivanja ekvivalentnosti na način predviđen tenderskom dokumentacijom. Ekvivalentnost se odnosi na ispunjavanje traženih tehničkih i termotehničkih karakteristika definisanih projektom i tehničkom specifikacijom. Odstupanja koja bi uticala na funkcionalnost sistema i zahtjeve projekta nijesu prihvatljiva.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Goran Anđelić

Peđa Lučić

Sanja Rakočević

Aleksandar Vučinić

Dijana Milačić