

Naručilac: „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica
 Broj: 03-3-426/26-02/26-2590
 Mjesto i datum: Podgorica, 22.04.2026. godine

Podgorica, 202. god.

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: "Komunalne usluge" d.o.o.	Kontakt osoba: Marko Golubović
Adresa: Zetskih vladara bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02407523
Telefon: 020/621-544	Faks: 020-620-532
Elektronska adresa (e-mail): kudoo@t-com.me	Internet adresa (web): www.komunalneusluge.me

II Predmet nabavke:

- ☒ robe,
☐ usluge,
☐ radovi.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Reflektori za javnu rasvjetu.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 24.990,00 €;

V Ishod postupka jednostavne nabavke je

- ☐ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravne ponude:

1. Ponuđač "VB Inženjering" d.o.o. Podgorica je dostavio samostalnu ponudu šifra ponude 158720 putem ESJN-a u skladu sa svim uslovima i zahtjevima traženim Zahtjevom za dostavljanje ponuda – šifra postupka 112069 od 06.04.2026. godine, kao i finansijski dio ponude sa traženom tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva i ponuđenom jediničnom cijenom u iznosu od 870,00 eura. Dostavljeni su sljedeći dokazi:

- Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom data na Obrascu 2, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica, Izvršnog direktora Vladana Brnovića, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Rok izvršenja ugovora je 180 (stotinu osamdeset) dana od dana zaključivanja ugovora, sukcesivne isporuke u roku od 20 (dvadeset) dana od pismenog zahtjeva naručioca, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin kupca, u ulici Zetskih vladara bb, Podgorica, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Rok plaćanja je: U roku od 60 dana od dana isporuke robe i uredno dostavljene fakture., čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Način plaćanja je virmanski, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Garantni rok: 36 mjeseci. Garantni rok počinje od dana potpisivanja zapisnika o prijemu robe. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na reflektorima zamijeniti o svom trošku. Ponuđač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu reflektora i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Ponuđač je dostavio autorizaciju za potrebe javne nabavke "Reflektori za javnu rasvjetu" br. 140/2026 od 06.04.2026. godine izdatu od strane proizvođača Signify International B.V. Ogranak Beograd, kojim ovlašćuje firmu VB Inženjering, iz Podgorice, ul. Princeze Ksenije br. 41, da u postupku javne nabavke "Reflektori za javnu rasvjetu", šifra postupka: 112069, koja je objavljena 06.04.2026., od strane Komunalne usluge doo Podgorica, može da nudi reflektore za javnu rasvetu robne marke Philips. Ova izjava se izdaje isključivo za potrebe javne nabavke "Reflektori za javnu rasvjetu", šifra postupka: 112069, koja je objavljena 06.04.2026., od strane Komunalne usluge doo Podgorica, i ne može se tumačiti ni na koji način kao preuzimanje odgovornosti od strane Signify International By. Ogranak Beograd, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov;
- Ovaj ponuđač je dostavio tehničke listove za sva 3 tipa refletkora, i to: **TIP 1** - Tehničke karakteristike za LED Projektor snage 88W, Coreline tempo medium, BVP125 LED 120-4S/740 OFA52 Proizvođač: Philips, sa tehničkim karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koje zadovoljavaju tražene uslove, zahtjeve i standarde, informacijama o proizvodu navedenim u tehničkom opisu za konkretan tip;
- TIP 2** - Tehničke karakteristike za LED Projektor snage 182W, Coreline tempo large, BVP130 LED260- 4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 Proizvođač: Philips, sa tehničkim karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koje zadovoljavaju tražene uslove, zahtjeve i standarde, informacijama o proizvodu navedenim u tehničkom opisu za konkretan tip i
- TIP 3** - Tehničke karakteristike za LED Projektor snage 295W, Clearflood gen2, BVP656 LED500- 4S/740 PSU A55-MB ALU, proizvođač: Philips, sa tehničkim karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koje zadovoljavaju tražene uslove, zahtjeve i standarde, informacijama o proizvodu navedenim u tehničkom opisu za konkretan tip, čime je ovaj ponuđač dokazao da ispunjava ovaj uslov,

čime je ovaj Ponuđač ispunio sve tražene uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, šifra postupka 112069 od 06.04.2026. godine.

Neispravne ponude:

1. Ponuđač "Ramel" d.o.o. Nikšić je dostavio samostalnu ponudu šifra ponude 158988 putem ESJN-a, kao i finansijski dio ponude sa ponuđenom jediničnom cijenom u iznosu od 642,00 eura. Uvidom u ponudu i dostavljene dokaze ovog ponuđača, Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je uvrдила da je ponuda ovog ponuđača neispravna, i to iz sljedećih razloga:

Naručilac je Tehničkom specifikacijom za stavku 1 predvidio da je Projektor predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K ± 200 K (precizno navesti) i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom $9^\circ - 41^\circ \times 102^\circ \pm 1^\circ$ (precizno navesti), te svojetlosnu raspodjelu dao u opsegu $\pm 1^\circ$, na koji način je ostavio mogućnost ponuđačima da ponude adekvatnu svjetlosnu raspodjelu, uz obavezu da se ista mora precizno navesti. Dakle, ponuđač je bio u obavezi da precizno navede svjetlosnu raspodjelu i da izbriše oznaku opsega $\pm 1^\circ$, što ovaj ponuđač nije učinio, a bio je u obavezi, jer navođenje veličine u opsegu nije precizno navođenje kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Stavkom 2 je zahtijevano da je Projektor predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K ± 200 K (precizno navesti) i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom $52^\circ \times 102^\circ \pm 1^\circ$ (precizno navesti). Naručilac je svojetlosnu raspodjelu dao u opsegu $\pm 1^\circ$, na koji način je ostavio mogućnost ponuđačima da ponude adekvatnu svjetlosnu raspodjelu ali se mora precizno navesti. Dakle, ponuđač je bio u obavezi da precizno navede svjetlosnu raspodjelu i da izbriše oznaku opsega $\pm 1^\circ$, što ovaj ponuđač nije učinio, a bio je u obavezi, jer navođenje veličine u opsegu nije precizno navođenje kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Tehničkom specifikacijom za stavku 3 je navedeno da je Projektor predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K ± 200 K (precizno navesti) i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom $5^\circ - 17^\circ \times 97^\circ \pm 1^\circ$ (precizno navesti). Naručilac je svojetlosnu raspodjelu dao u opsegu $\pm 1^\circ$, na koji način je ostavio mogućnost ponuđačima da ponude adekvatnu svjetlosnu raspodjelu ali se mora precizno navesti. Dakle, ponuđač je bio u obavezi da precizno navede svjetlosnu raspodjelu i da izbriše oznaku opsega $\pm 1^\circ$, što ovaj ponuđač nije učinio, a bio je u obavezi, jer navođenje veličine u opsegu nije precizno navođenje kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Nadalje, Tehničkom specifikacijom za stavku 1 je navedeno da je Projektor u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona (precizno navesti proizvođača i oznaku za tip ugrađenog uređaja za odvođenje prenapona) od minimalno 4kV/4kV (precizno navesti).

Ovaj ponuđač je u odgovoru naveo „Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona tip dio drajvera tip LCO 200/200-1050/355 NFC ADV3, proizvođač Tridonic od 6kV/6kV“, iz čega se jasno zaključuje da se radi o prenaposnoj zaštiti samog drajvera (integrisana u drajveru) a ne o uređaju za odvođenje prenapona koji je ugrađen u lampi (poseban uređaj).

Tehničkom specifikacijom za stavku 2 je navedeno da je Projektor u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona (precizno navesti proizvođača i oznaku za tip ugrađenog uređaja za odvođenje prenapona) od minimalno 4kV/4kV (precizno navesti).

Ovaj Ponuđač je u odgovoru naveo „Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona tip dio drajvera tip LCO 200/200-1050/355 NFC ADV3, proizvođač Tridonic od 6kV/6kV.“, iz čega se jasno zaključuje da se radi o prenaposnoj zaštiti samog drajvera (integrisana u drajveru) a ne o uređaju za odvođenog prenapona koji je ugrađen u lampi (poseban uređaj).

Tehničkom specifikacijom za stavku 3 je navedeno da je Projektor u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona (precizno navesti proizvođača i oznaku za tip ugrađenog uređaja za odvođenje prenapona) od minimalno 4kV/4kV (precizno navesti).
Ovaj ponuđač je u odgovoru naveo „Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona tip dio drajvera XI LP165W 0,2-0,7A S1 230V C170 SxT proizvođač PHILIPS od 10kV/6kV“, iz čega se jasno zaključuje da se radi o prenaposnoj zaštiti samog drajvera (integrisana u drajveru) a ne o uređaju za odvođenog prenapona koji je ugrađen u lampi (poseban uređaj).

Na osnovu svega gore navedenog, Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da je ponuda ovog ponuđača neispravna, shodno članu 17 stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja postupka jednostavne nabavke koji predviđa da je neispravna ponuda koja nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VB INŽENJERING" DOO PODGORICA	Cijena: 870,00 eura 100 bodova	/	100 bodova

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	158720	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VB INŽENJERING" DOO PODGORICA	100

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: "VB Inženjering" d.o.o. Podgorica	Kontakt-osoba: Danilo Đurović
Adresa: ul. Princeze Ksenije br. 41	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03484823
Telefon: 020/227-750	Fax: Nema.
Elektronska adresa (e-mail): info@vbinzenjering.me	Internet adresa: Nema.

IX Cijena najpovoljnije ponude

Ponuđač "VB Inženjering" d.o.o. Podgorica, PIB 03484823, sa ponuđenom jediničnom cijenom u iznosu od 870,00 €.

Ovlašćeno lice naručioca: Predrag Šćepanović, dipl. ecc.

