



Doo » Vodovod i kanalizacija » Budva

Br. 01- 2753/1

Budva 22.04.2026.

PREDMET: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije po postupku br. 111268 od 14.04.2026

Dostavljamo odgovore na postavljena pitanja od zainteresovanog ponuđača.

Pitanja:

1. Da li predmetna javna nabavka uključuje samo isporuku hidroforskog postrojenja, ili se zahjeva i njihova montaža?
2. Da li data efikasnost u definiranoj tehničkoj specifikaciji se odnosi za pojedinečnu pumpu ili za hidroforske postrojenje?
3. U vezi sa Vašim zahtjevom za Obavezan servis sa zvaničnim sertifikatom fabrike koja se nudi za opremu na teritoriji Crne Gore, Molimo Vas da nama odgovorite dali je prihvatljivo da Ovlašteni servis je direktno od fabrike iz druge drzave, sa definirano vreme za intervenciju između 24-72 sata od dana prijava defekta?

Odgovor:

1. Predmetna javna nabavka odnosi se isključivo na **isporuku i puštanje u rad** hidroforskog postrojenja, dok će **montažu izvršiti naši zaposleni**.
2. Zahtijevana **efikasnost i tehničke specifikacije** definisane su za **cjelokupno postrojenje**, pri čemu su jasno navedene tehničke karakteristike, kao i broj pumpi potreban za predmetno postrojenje.
3. U odnosu na Vaše pitanje koje se tiče obaveznog servisa sa zvaničnim sertifikatom fabrike, obavještavamo Vas da takvo rješenje **nije prihvatljivo, da čekamo servisnu intervenciju u roku**

od 24 do 72 sata od prijave kvara. Zbog specifičnosti djelatnosti našeg preduzeća, u obavezi smo da u hitnim slučajevima obezbijedimo otklanjanje problema **najkasnije u roku od 24 sata**, jer od ispravnosti i funkcionalnosti predmetnih pumpi zavisi uredno snabdijevanje krajnjih korisnika. Iz navedenih razloga, zahtijevamo da ponuđač ima **ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore**, kako bi servisna intervencija bila dostupna u roku kraćem od 24 sata.

S poštovanjem,

Komisija za javne nabavke,

1. Predsjednik, Marijana Delić , dipl.ecc, stručni ispit iz. jn.

MD

2. Član, Nemanja Domazet, Dilp.ing.grad.

Domazet

3. Član, Vladan Maslak , SŠS.

Maslak V

