

PREGLED POSTUPKA #113376

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	sandra.lucic@epcg.com
Telefon	040/204-169
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanja, servisiranja, održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u TE Pljevlja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	22.04.2026. 14:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ispitivanja, servisiranja, održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u TE Pljevlja	22.04.2026 14:00	27.04.2026 10:00	27.04.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun Ponuđača	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, dostavljenih izvještaja o izvršenom ispitivanju i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora za prvi tretman, u roku od 180 dana od dana potpisivanja ugovora za drugi tretman.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: TE Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. Izjava mora biti elektronski potpisana.	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz o ispunjenosti uslova po Pravilniku o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara br 12/2203 od 31.01.2023. godine, od 08.02.2023.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021, 003/23 od 10.01.2023, 082/25 od 30.07.2025) izdato od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Protivpožarna adresibilna centrala FCP 3004 sa 4 petlje “Detekomat”. Nakon završenog servisa napraviti Zapisnik o servisu i isprintati Event Log sa centrale sa stanjem svih detektora, datumom servisa i stepenom zaprljanosti i priložiti u knjigu održavanja, koji treba da bude ovjeren od strane Strčnog lica za zaštitu i spašavanje iz TE Pljevlja	1,00 kom
2	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Glavni indicator kontrolni modul sa bit –bus interfejsom MIC883-1 “Detectomat”	1,00 kom
3	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Adresibilni ručni javljač MCP PL 3300 “Detectomat”	25,00 kom
4	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Optički adresabilni javljač dima PL 3200 “Detectomat”	222,00 kom
5	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Termički adresabilni detector požara PL 3200T “Detectomat	12,00 kom

6	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Termički u Ex izvedbi WDM 215 Ex/DCD-E-IS "Detectomat"	8,00 kom
7	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Zonski modul ZM8 "Detectomat"	3,00 kom
8	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	EX barijera "Detectomat"	3,00 kom
9	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Ručni javljač u Ex izvedbi "Detectomat"	3,00 kom
10	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Paralelni indikator RAL933 "Detectomat"	12,00 kom
11	Kontrola, ispitivanje i održavanje sistema za dojavu požara - dva tretmana za potrebe TE Pljevlja	Alarmne sirene LS3300 "Detectomat"	2,00 kom

12	Redovno održavanje Sistema za dojavu požara.	Redovno održavanje obuhvata: Redovno održavanje sistema u ispravan rad, koje se unosi u knjigu održavanja koju potpisuje stručno lice za zaštitu i spašavanje. Ponuđač je dužan da pristupi otklanjanju uočenih nedostataka najkasnije 24 sata po dobijanju obavještenja. Ponuđač je dužan da konstatuje i otkloni kvar, ukoliko za to nije potrebna nabavka nove opreme. Ukoliko Ponuđač konstatuje da je neki od elemenata sistema neispravan, obavještava stručno lice za ZIS. Ponuđač će dati informativnu ponudu Naručiocu za eventualne neispravne elemente. Nako što Naručilac izvrši nabavku neispravnih elemenata, ponuđač će ugraditi elemente. Ugradnja elemenata je uključena u cijenu redovnog održavanja.	1,00 kom
13	Isporuka, montaža i povezivanje kablova između objekata	Isporuka, montaža i povezivanje kablova JHSTH 2x2x0,8 mm između objekata Mazutna stanica i Bager stanica.	120,00 m