



Doo » Vodovod i kanalizacija » Budva

Br. 01-2809/1

Budva 24.04.2026.

PREDMET: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije po postupku br. 111268 od 20.04.2026

Dostavljamo odgovore na postavljena pitanja od zainteresovanog ponuđača.

Pitanja:

1. U vezi sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, i uzimajući u obzir da se rok isporuke računa od momenta podnošenja pojedinačne narudžbe za stanicu za podizanje pritiska, bilo bi potrebno obezbijediti dinamički plan narudžbi po stanicama u periodu od 12 mjeseci. Smatramo da je navedeno pojašnjenje neophodno kako bi ponuđači mogli adekvatno planirati realizaciju ugovora i obezbijediti pravovremene isporuke

Odgovor:

u vezi sa Vašim zahtjevom za pojašnjenje koji se odnosi na potrebu definisanja dinamičkog plana narudžbi po stanicama u periodu od 12 mjeseci, obavještavamo Vas da naručilac **ostaje pri uslovima iz tenderske dokumentacije** i da neće dodatno definisati poseban dinamički plan naručivanja.

Tenderskom dokumentacijom je jasno propisano da je **rok pojedinačne isporuke maksimalno 6 nedelja od dana prijema pismene porudžbenice**, odnosno da je ponuđač u obavezi da, po prijemu narudžbenice, izvrši **isporuku cjelokupno ugovorene opreme u navedenom roku**. Istovremeno, dokumentacijom je određeno i da je **rok izvršenja ugovora 365 dana od dana zaključenja ugovora**, pri čemu se navedeni rok odnosi na ukupnu realizaciju ugovora, odnosno na puštanje opreme u rad u predviđenom periodu.

Naručilac je ovakav model definisao namjerno, kako bi nakon isporuke kompletne opreme mogao pristupati ugradnji onom dinamikom koju uslovljavaju stvarni terenski i tehnički uslovi na konkretnim lokacijama. Na taj način naručilac obezbjeđuje da oprema bude blagovremeno dostupna, bez naknadnog čekanja po pojedinačnim stanicama, tako da se odmah po sticanju uslova može pristupiti ugradnji i puštanju u rad.

U tom smislu, naručilac ne smatra potrebnim da unaprijed definiše poseban dinamički plan narudžbi po stanicama za period od 12 mjeseci, jer je tenderskom dokumentacijom već dovoljno jasno uređen način realizacije ugovora: **jednokratna isporuka kompletne opreme u roku od 6 nedelja od narudžbenice**, dok se **ukupno izvršenje ugovora, puštanje u rad, realizuje u roku od 365 dana**.

Shodno navedenom, naručilac neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu na koji se odnosi predmetni zahtjev za pojašnjenje.

S poštovanjem,

Komisija za javne nabavke,

1. Predsjednik, Marijana Delić, dipl.ecc, stručni ispit iz. jn.

MD

2. Član, Nemanja Domazet, Dilp.ing.građ.

N. Domazet

3. Član, Vladan Maslak, SŠS.

V. Maslak

