Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kondezator(izmenjivač toplote) za toplotnu pumpu CARRIER 30RB/30RQ 160 KW

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

PIB:

02015340

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Institut za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja do 60 dana od dana isporuke robe i izvršene usluge potvrđene od starne Instituta.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da navede garantni rok za ugrađene djelove, koji ne može biti kraći od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ugradnje.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćeni serviser za toplotne pumpe proizvođača CARRIER	Drugi uslovi
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).Izjava treba biti elektronski potpisana.	Obrazac 2

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Institut za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja do 60 dana od dana isporuke robe i izvršene usluge potvrđene od starne Instituta.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da navede garantni rok za ugrađene djelove, koji ne može biti kraći od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ugradnje.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz da je ovlašćeni serviser za toplotne pumpe proizvođača CARRIER	Drugi uslovi

Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).Izjava treba biti elektronski potpisana.	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	Kondezator (izmjenjivač toplote)	Nabavka i montaža kondezatora (izmjenjivača toplote) za toplotnu pumpu marke CARRIER, tip 30RB/RQ 160KW. Potrebno je demontirati postojeći kondezator, montirati novi, azotom ispitati sistem pod pritiskom, izvakumirati sistem,napuniti sistem freonom R410A - 41 kg i pustiti u rad.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13000.00	1	Kondezator (izmjenjivač toplote)	Nabavka i montaža kondezatora (izmjenjivača toplote) za toplotnu pumpu marke CARRIER, tip 30RB/RQ 160KW. Potrebno je demontirati postojeći kondezator, montirati novi, azotom ispitati sistem pod pritiskom, izvakumirati sistem,napuniti sistem freonom R410A - 41 kg i pustiti u rad.	1.00	kom

Izvještaj generisan 25.04.2026 13:55