

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-11/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 94

Djelovodni br. 01-426/26-1313/2

Podgorica, 30. 04. 2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

**IZMJENU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI KLINIKE ZA ANESTEZIJU I
INTEZIVNU TERAPIJU BOLA KCCG**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 13 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13	Uklanjanje svih slojeva krova (dio sa bitumenskom hidroizolacijom) do krovne ploče. Na AB ploču krova postavljena je opeka debljine 6.5cm, preko koje je izliven betonski sloj za pad debljine do 30cm, na njega je postavljane bitumenska hidroizolacija u tri sloja. Preko izolacije je postavljen šljunak debljine 3cm. Očistiti podlogu, šut skupiti, utovariti na kamion i deponovati na deponiju udaljenosti 20 km. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje dotrajalih krovnih slivnika, ventilacionih kapa i parootparivača. Obračun po m2 uklonjene krovne obloge.		501	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 14 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
14	Uklanjanje svih slojeva krova (dio sa betonskim pločama preko hidroizolacije) do krovne ploče. Na AB ploču krova postavljena je opeka debljine 6.5cm, preko koje je izliven betonski sloj za pad debljine do 30cm, na njega je postavljane bitumenska hidroizolacija u tri sloja. Preko izolacije je postavljen šljunak debljine 3cm, a finalni sloj su betonske kocke dimenzija 50x50x5cm. Očistiti podlogu, šut skupiti, utovariti na kamion i deponovati na deponiju		195	m2

	udaljenosti 20 km. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje dotrajalih krovnih slivnika, ventilacionih kapa i parootparivača. Obračun po m2 uklonjene krovne obloge.			
--	---	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 39 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39	Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm ili ekvivalent (nazivne debljine 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 75 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Zvučna zaštita Rw 59 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova). Ispuna spojeva: Uniflott ili ekvivalent papirne bandaž trake i impregnirani. Izolacioni sloj debljine 50 mm (mineralna vuna Knauf Insulation DECIBEL ili ekvivalent). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila koristi se dihtung traka. Slojevi: Knauf ili ekvivalent profil CW50 ili ekvivalent + vuna Decibel 50mm ili ekvivalent Knauf ili ekvivalent vlagootporna-impregnirana ploča (H2) 2x12,5mm ili ekvivalent Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije. U cijenu uračunata i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za kačenje. Napomena: Pozicijom obuhvatit i postavljanje ojačanja od UA profila za vrata i ostale otvore.		114,2	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 51 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
51	Nabavka i postavljanje formatizera 10cm i holkela sa kapicom na mjestu završetka homogenog vinil poda u spoju sa zidom. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m1 kompletne pozicije.		427	m1

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 103 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
103	Kancelarijski sto 120x80. Radni sto, dimenzija 120x80x75 od univera, debljine 18 mm, boje i dezena po izboru investitora, sa odgovarajućim okovima, sa punim bočnim stranama i stranicom na zadnjoj strani visine 30 cm. Oznaka u grafičkom prilogu n18.		2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 302 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
302	MEDICINSKIH GASOVI UNUTRAŠNJI RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA Isporuka i ugradnja Kontrolne ventilske kasete za dva med. gasa i vakuum (O2, KV5, VAC), proizvodnje Draeger ili ekvivalent koja se sastoji od: - ugradne kutije -prednje maske sa vratima i oznakama gasova i signalizatorom stanja medicinskih gasova. Vrata su sa ugrađenom zaštitnom bravom na izbijanje a u svemu prema EN 7396-1. -ventilskog bloka za kiseonik DN15-O2 sa davačima kontakta 4-20mA sa priključkom za rezervno napajanje (NIST) -ventilskog bloka za komprimovani vazduh DN15KV5 sa davačima kontakta 4-20mA sa priključkom za rezervno napajanje (NIST)		2	kom

	-ventilskog bloka za vakum DN20-VAC davačima kontakta 4-20mA Mogućnost povezivanja kontrolne ventilske kasete sa BMS-om, radi praćenja stanja medicinskih gasova.			
--	---	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 307 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
307	Isporuka i montaža paralelnog signalizatora stanja medicinskih gasova, tip Monitor 6G proizvodnje Draeger ili ekvivalent, koji preuzima signale iz signalizatora kontrolno ventilske kasete, koji se isporučuje i ugrađuje u uzidnoj izvedbi i to u prostorijama sa stalnim prisustvom bolničkog osoblja i koje zvučno-vizuelno upozorava isto ako je došlo do prekida snabdijevanja. Uz signalizator neophodno je isporučiti i ugraditi signalni kabl JH (St)H 2x2x0,8 koji se izvodi od signalizatora u kontrolno-ventilskoj kaseti do samog ovog eksternog signalizatora. Uređaj mora posedovati CE znak u skladu sa važećim direktivama i mora biti usklađen sa relevantnim standardima za medicinske gasne instalacije (EN 7396-1).		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 309 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
309	Isporuka, montaža i povezivanje na već urađenu i ispitanu električnu instalaciju PLAFONSKE JEDINICE ZA NAPAJANJE ZA INTENZIVNU NEGU, tip Draeger PONTA C, proizvodnje Draeger ili ekvivalent sa priključcima za medicinske gasove i sa strujnim priključcima za napajanje aparata Oprema mora da bude izrađena u skladu sa sledećim standardima/normama/direktivama: - (EU) 2017/745 Medical Device Regulation - Standard IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 ili ekvivalent. Standard za jedinice za snabdijevanje ISO 11197 ili ekvivalent Cjelokupan sistem sastoji se od: - dvije		15	komplet

	suspensione cijevi za nošenje plafonskog stativa u obliku grede - jedinice za napajanje sa određenim brojem priključaka za medicinske gasove, priključaka jake struje kao i priključaka slabe struje i nošenje uređaja u obliku grede - horizontalnog klizaca opremljenog sistemo za nošenje polica - horizontalnog klizaca opremljenog sa cijevi za nošenje infuzione opreme - jedne police bez fioke - jedne police sa fiokom - nosaca za infuzione pumpe - nosaca za infuzione rastvora Sila koju preinstalacija treba da trpi min 5000N. Moment koji preinstalacija treba da trpi min 2500Nm. Jedinica za napajanje u obliku grede dužine minimum 2200mm. Horizontalni klizac sa desne i sa lijeve strane svaki nosivosti min 130kg Nosac sa desne strane opremljen poprečnim nosacem sa cijevima i sa dvije police sa sinama od koji jedna posjeduje fioku. Nosac sa lijeve strane opremljen sa cijevi koja je poseduje nosace za infuziju. Jedinica za napajanje treba da bude opremljena sledećim priključcima: 2 x O2 2 x AIR 2 x VAC 6x220V UPS 6x 220V AGREGAT 2x RJ45 12 x priključak za izjednačavanje potencijala Prekidac osetljiv na dodir sa kontrolu direktnog svetla Prekidac osetljiv na dodir sa kontrolu Cirkadijskog svetla. Cirkadijsko svetlo instalirano na napojnoj jedinici između nosećih cijevi. Sinhronizovano sa temperaturom boje dnevnog svetla u rasponu od 2700K do 6500K sa vijekom trajanja LED izvora do 54000sati. Kontrola putem panela na gredi. Direktno svetlo instalirano na napojnoj jedinici temperature boje svetla do 4100K do 4200K, intenziteta min 1000lm.			
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 311 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
311	Isporuka i montaža zidnih instalacionih kanala (administrativni kanali), koji se montira na pultu dežurnih sestara u sobi intenzivne njege, tip ZIK 380 LED ili ekvivalent Proizvođača "PME" ili ekvivalent sa kompletnom elektro utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijski profilisani kanal dužine 3,8m za smeštaj jake i slabe struje - 4 kom. direktno svetlo (LED modul) L=500mm, 8W - 4 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bijele) 230V,50Hz - 4 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz -		1	kom

	4 x 2 kom. šuko priključnice-UPS (zelene) 230V,50Hz - 4 x 2 komunikaciona priključnica RJ45 - 4 x 1 prekidač za paljenje/gašenje LED rasvete - 1 kom. Attenuator 6W/100V - 1 kom priprema za ugradnju signalizatora stanja medicinskih gasova - 2 kom priprema za ugradnji paralelnih indikatora izolovanosti mreže - 1 kom. priključni terminal iz sistema bolničke signalizacije - Priprema za instalaciju priključnica jake i slabe struje komplet sa izvedenim elektro instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano. Oprema mora posedovati CE znak i mora biti usaglašena sa standardima za elektroinstalacionu opremu.			
--	---	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 312 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
312	Isporuca i montaža zidnih instalacionih kanala (administrativni kanali) koji se montira na pultu dežurnih sestara u sobi intenzivne nege, tip ZIK 180 LED ili ekvivalent Proizvođača ""PME"" ili ekvivalent sa kompletom elektro utikačkih spojnica, koji se sastoji od: - Aluminijski profilisani kanal dužine 1,8m za smeštaj jake i slabe struje - 2 kom. direktno svetlo (LED modul) L=500mm, 8W - 2 x 2 kom. šuko priključnice-mreža (bele) 230V,50Hz - 2 x 2 kom. šuko priključnice-agregat (crvene) 230V,50Hz - 2 x 2 kom. šuko priključnice-UPS (zelene) 230V,50Hz - 2 x 2 komunikaciona priključnica RJ45 - 2 x 1 prekidač za paljenje/gašenje LED rasvete - Priprema za instalaciju priključnica jake i slabe struje komplet sa izvedenim elektro instalacijama u kanalu i priborom za montažu. Sve povezano i ispitano. Oprema mora posedovati CE znak i mora biti usaglašena sa standardima za elektroinstalacionu opremu.		2	kom

Mijenja se tekst Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 1 (jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na adaptaciji objekata za zdravstvo, obrazovanje, nauku, socijalnu zaštitu, kulturu, sport, objekti za potrebe

državnih organa i organa lokalne samouprave, minimalne vrijednosti izvršenog ugovora 500.000,00 € bez pdv-a. Pod sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji i /ili rekonstrukciji objekata za zdravstvo, obrazovanje, nauku, socijalnu zaštitu, kulturu, sport, objekti za potrebe državnih organa i organa lokalne samouprave, minimalne vrijednosti izvršenog ugovora 500.000,00 € bez pdv-a. Naručilac će u postupku provjere izjave privrednog subjekta ,radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sljedeće dokaze : Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke , koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2021,2022,2023,2024 godini ili u tekućoj godini.

I glasi

Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje: a) rukovodioca građenja – licencirani arhitekta ili licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera ili licencirani građevinski inženjer smjera menadžment: koji ispunjava uslove definisane članom 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine i 092/2025 od 07.08.2025. godine); b) licenciranog inženjera za arhitektonsku djelatnost – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova), c) licenciranog inženjera za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova –hidrotehnika), d) licenciranog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (elektrotehnička vrsta radova – energetika), e) licenciranog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer elektronika – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (elektrotehnička vrsta radova – elektronika), f) licenciranog inženjera za mašinsku djelatnost – odgovorni inženjer građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (mašinska vrsta radova), g) ovlaštenog lica za poslove zaštite na radu koje ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23, 075/23) ili Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 067/05), Rukovodilac građenja i sva lica angažovana kao odgovorni inženjeri građenja, koji rukovode građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, moraju ispunjavati uslove propisane članom 85 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 019/25 od 04.03.2025), što podrazumijeva da posjeduju važeću licencu, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa članom 107 istog zakona, te da su upisana u registar koji vodi Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 122. Lica moraju imati i status aktivnog člana Inženjerske komore Crne Gore, što se dokazuje dostavljanjem potvrde o članstvu koja mora biti izdata od strane Komore. Za lica iz tačke b i za lica iz tačke a, ukoliko se kao rukovodilac građenja imenuje licencirani arhitekta, dostavlja se članstvo iz Komore arhitekata i planera. Naručilac, u skladu sa predmetom javne nabavke, zahtijeva da privredni subjekat ispunjava uslove stručne i tehničke osposobljenosti u segmentu kadrovskog kapaciteta za svako pojedinačno lice iz traženih struka koje će biti angažovano za izvršenje ugovora. Ovo se dokazuje dostavljanjem dokaza o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije),

kao i dokaza o načinu angažovanja radne snage, poput prijave na osiguranje zaposlenog, ugovora o radu, sporazuma o preuzimanju zaposlenog, ugovora o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugog akta u skladu sa zakonom). Jasnije određenje u imenovanju odgovornog inženjera koji će obavljati određenu funkciju u izvršenju ugovora, privredni subjekat je dužan navesti u Izjavi privrednog subjekta (ESPD) koju podnosi u predmetnom postupku nabavke. Napomena: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom.

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 18.05.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 18.05.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.05.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke


Milica Vukčević,