

PREGLED POSTUPKA #113999

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Električni punjači za vozila
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Terzić
Kontakt	-
Datum objave	30.04.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	30.04.2026 13:00	08.05.2026 08:00	08.05.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava-Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od završetka posla.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.Žiro račun:_____Banka:_____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze:Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 ili ekvivalent, izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostvaljenom sistemu menadžmenta bezbjednošću informacija.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno odstaviti sledeće dokaze: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 45001:2018 ili ekvivalent izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu.	Drugi uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025) Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025)

Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Električni punjači za vozila Samostojeci punjac 2x22kW - 2 kom Poslovna zgrada CGES AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica TS 400/220/110 kV Ribarevine	Punjač za električna vozila sa 2 izlaza na AC struju sačinjena od dva punjača za električna vozila, koji mogu funkcionisati i odvojeno, i metalnog samostojećeg kućišta za skladištenje i objedinjavanje dva punjača. Maksimalna snaga punjenje na svakom punjaču/izlazu iznosi 22 kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, kao i mogućnošću odobravanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. Metalno kućište za objedinjavanja dva punjača mora biti sa elektrogalvanizovanom površinom i minimalne debljine 3.5mm, otporno na spoljašnje uslove IP nivo zaštite – IP55, IK nivo zaštite IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema za svaki izlaz zasebno mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6 -3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal, betoniranje stope i prikljucenje na trafostanicu.	2,00 kom

2	Električni punjači za vozila Punjac snage 1x22kW - 3 kom TS 110/35 kV Herceg Novi TS 110/35 kV Nikšić TS 400/220/110 kV Pljevlja 2	Punjač za električna vozila na AC struju, koji se montira na zidu, maksimalna snaga punjenje na izlazu iznosi 22kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, uz mogućnost omogućavanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. , otporan na spoljašnje uslove sa nivoom zaštite – IP55, kao i IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6-3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal i prikljucenje na trafostanicu.	3,00 kom
---	--	---	----------