

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Električni punjači za vozila

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava-Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od završetka posla.	Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski.Žiro račun:_____Banka:_____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze:Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 ili ekvivalent, izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu menadžmenta bezbjednošću informacija.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno odstaviti sledeće dokaze: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 45001:2018 ili ekvivalent izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu.	Drugi uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025) Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
--	----------------------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava-Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od završetka posla.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.Žiro račun:_____Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine.	Garantni rok

Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 ili ekvivalent, izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu menadžmenta bezbjednošću informacija.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno odstaviti sledeće dokaze: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 45001:2018 ili ekvivalent izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025) Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora. Ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. minimum 1 inženjera građevine , koji je član Inženjerske komore Crne Gore i koji će biti u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvršenjem posla u cjelini 2. minimum 1 inženjera elektrotehnike, koji je član Inženjerske komore Crne Gore, koji će biti u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvršenjem pojedinih poslova na objektu-elektrotehnički poslovi Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica pod tačkom 1 i 2. Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, broj 19/2025) za lica pod tačkom 1 i 2. Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica pod tačkom 1 i 2.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Minimum 2 (dvije) potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenom poslu, čija je ukupna ugovorena vrijednost radova bez pdv-a ista ili veća od procijenjene vrijednosti predmetnih radova, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima podrazumjevaju se poslovi nabavke, isporuke, montaže i puštanja u rad DC punjača za električna vozila. Pod sličnim poslovima podrazumjevaju se poslovi isporuke i montaže AC punjača za električna vozila	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 9001 ili ekvivalent izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, uz ponudu je potrebno dostaviti sledeće dokaze: Sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 14001 ili ekvivalent izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

24900.00	1	Električni punjači za vozila Samostojeci punjac 2x22kW - 2 kom Poslovna zgrada CGES AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica TS 400/220/110 kV Ribarevine	Punjač za električna vozila sa 2 izlaza na AC struju sačinjena od dva punjača za električna vozila, koji mogu funkcionisati i odvojeno, i metalnog samostojećeg kućišta za skladištenje i objedinjavanje dva punjača. Maksimalna snaga punjenje na svakom punjaču/izlazu iznosi 22 kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, kao i mogućnošću odobravanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. Metalno kućište za objedinjavanja dva punjača mora biti sa elektrogalvanizovanom površinom i minimalne debljine 3.5mm, otporno na spoljašnje uslove IP nivo zaštite – IP55, IK nivo zaštite IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema za svaki izlaz zasebno mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6 -3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal, betoniranje stope i prikljucenje na trafostanicu.	2.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

24900.00	2	Električni punjači za vozila Punjac snage 1x22kW - 3 kom TS 110/35 kV Herceg Novi TS 110/35 kV Nikšić TS 400/220/110 kV Pljevlja 2	Punjač za električna vozila na AC struju, koji se montira na zidu, maksimalna snaga punjenje na izlazu iznosi 22kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, uz mogućnost omogucavanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. , otporan na spoljašnje uslove sa nivoom zaštite – IP55, kao i IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6 - 3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal i prikljucenje na trafostanicu.	3.00	kom
----------	---	--	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

24900.00	1	Električni punjači za vozila Samostojeci punjac 2x22kW - 2 kom Poslovna zgrada CGES AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica TS 400/220/110 kV Ribarevine	Punjač za električna vozila sa 2 izlaza na AC struju sačinjena od dva punjača za električna vozila, koji mogu funkcionisati i odvojeno, i metalnog samostojećeg kućišta za skladištenje i objedinjavanje dva punjača. Maksimalna snaga punjenje na svakom punjaču/izlazu iznosi 22 kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, kao i mogućnošću odobravanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. Metalno kućište za objedinjavanja dva punjača mora biti sa elektrogalvanizovanom površinom i minimalne debljine 3.5mm, otporno na spoljašnje uslove IP nivo zaštite – IP55, IK nivo zaštite IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema za svaki izlaz zasebno mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6 -3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal, betoniranje stope i prikljucenje na trafostanicu.	2.00	kom
----------	---	---	---	------	-----

24900.00	2	Električni punjači za vozila Punjac snage 1x22kW - 3 kom TS 110/35 kV Herceg Novi TS 110/35 kV Nikšić TS 400/220/110 kV Pljevlja 2	Punjač za električna vozila na AC struju, koji se montira na zidu, maksimalna snaga punjenje na izlazu iznosi 22kW, sa mogućnošću smanjivanja snage na 11 kW ili 7,4kW. Režim punjenja – Mode 3. Autorizacija korisnika putem RFID kartica, NFC bedža, uz mogućnost omogućavanja slobodnog pristupa. Komunikacioni protokol – OCPP 1.6. , otporan na spoljašnje uslove sa nivoom zaštite – IP55, kao i IK10. Radna temperatura od -30 do +45 stepeni celzijusovih. Zaštitna oprema mora sadržati zaštitnu fid sklopku i automatski prekidač. Tip FID sklopke RCD Tip B ili ekvivalentno, ukoliko punjač u sebi ima zaštitnu komponentu od curenja DC struje 6mA. Mora posjedovati sljedeće standarde: EN/IEC 61851-1: ed 3, EN/IEC 62196-1:ed. 2; EN/IEC 62196-2:ed. 1; EN 61000-6 - 3:2011/A1, IEC 60884-1, NF C 61314, ISO 15118. Sertifikate: EV Ready i CE ili ekvivalentno. Punjači moraju posjedovati jasnu LED svjetlosnu signalizaciju kroz tri različite boje koje ukazuju na dostupnost punjača, aktivno punjenje i indikaciju greške. Ponuda treba da obuhvati sve radove na provlacenju kablova, materijal i prikljucenje na trafostanicu.	3.00	kom
----------	---	--	--	------	-----