

PREGLED POSTUPKA #114138

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka srednjenaponskih prespojnih ormara(TEP ormari)-ponovljeni postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Duško Leković
Kontakt	Duško Leković 067264 501
Datum objave	04.05.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka srednjenaponskih prespojnih ormara(TEP ormari)-ponovljeni postupak	04.05.2026 12:00	08.05.2026 12:00	08.05.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Srednjenaponski prespojni ormari (TEP ormari) 31682540 - Oprema za trafostanice	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Izabrani ponuđač se obavezuju da plati ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Naručilac i Izabrani ponuđač ugovorom će isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan da saopšti Izabranom ponuđaču da zbog kašnjenja u isporuci robe zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), pa će se smatrati da je samim padanjem u docnju, Izabrani ponuđač dužan da plati ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izabranog ponuđača za isporučenu robu, koji će biti predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan da obavijesti Izabranog ponuđača. Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog Ponuđača obaveze da u cjelosti izvrši isporuku robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plate Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto pružanja usluge: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 kalendarskih dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da u roku od 5 kalendarskih dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu. Isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez nedostataka.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslove za primopredaju: Izabrani ponuđač je dužan da najmanje 2 (dva) dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail, fax) obavijesti Naručioca o terminu isporuke. Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o nabavci. Isporuka robe će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke robe,obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim u roku od 10 kalendarskih dana od dana sačinjavanja Zapisnika. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača, kako bi istiotklonio.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
NAPOMENA: Na sledećem linku se može preuzeti tehnički crtež TEP-ormara.Link je dostupan 7 dana , do 11.05.2026.godine: https://getshared.com/d/ApzlqO7z	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	TEP ormari	Mobilni prespojni 6 KV orman PO 3 ulaza, 6 KV, stepen zaštite IP 55 , od dekapiranog lima debljine najmanje 2 mm, sa anti korozivnom zaštitom. Vrata sa gornje strane predvidjeti sa bravom za katanac Ø 6,3 mm (na bočnoj strani ormara). Na orman postaviti metalne opomenske table-pažnja visoki napon, prema važećim tehničkim propisima kao i oznake ormara oznakama T36, T37,... na bočnim stranama ormara i na poklopcu ormara. Izraditi mehanizam za zadržavanje otvorenog poklopca za ugao 120°. U orman ugraditi tri fazne bakarne sabirnice promjera 30x5mm (150mm2), mehanički učvršćene saglasno mehaničkim naprezanjima, preko potpornih izolatora naponskog nivoa izolacije 10 KV. Predvidjeti po dva potporna izolatora po jednoj faznoj sabirnici. Minimalno rastojanje između sabirnica, kao i krajnih sabirnica od kućišta ormara, te sabirnica od dna ormara i poklopca ormara ne smije biti manje od 150 mm. Na krajevima sabirnica predvidjeti fiksiranje dovodnih i odvodnih žila kablova preko stopica 95/12 mm2, preko odgovarajućih zavrtnjeva. Takođe, predvidjeti i povezivanje zemljovodnih žila dovodnog i odvodnog kabla preko stopica 50/8 mm2, na priključne stezaljke, za dovodno i odvodno kablo ponaosob (po dvije), koje su u direktnoj galvanskoj vezi sa kućištem	16,00 kom

ormana (zavarene). Vrata ormana uzemljiti žilom P/F 16 mm² na kućište ormana. Tip dovodnog i odvodnog kabla je EpN 78 3X150+3X25 mm², 6/10 KV. Na dovodu i odvodu ormana predvidjeti metalne podesive uvodnice za prethodno definisani spoljni prečnik kabla. Na priključnim stranama ormana izraditi držače kabla sa obujmicama odgovarajućeg prečnika. Dimenzije ormara neophodno je prilagoditi predviđenoj opremi, poštujući važeće standarde i propise u pogledu sigurnosnih rastojanja. Prespojni orman izraditi kao prenosivi, na način koji je dat u grafičkom dijelu priloga. Takođe predvidjeti na dužim stranama ormana ručke za prenošenje ormana (zavarene za kućište ormana). Postolje ormara uraditi prema grafičkom crtežu. Predmetni orman neophodno je uraditi analogno sa definisanim dimenzijama u grafičkom dijelu dokumentacije koja je priložena uz zahtjev za dostavljanje ponuda.