

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 04-426/26-1530/3
Podgorica, 06.05.2026.

POJAŠNJENJE

**Tenderske dokumentacije broj 04-21/26 od 14.04.2026.godine
(šifra postupka #111452) za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Tuzi-
Mataguži, II faza**

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: Molim Vas za pojašnjenje: U tehničkoj specifikaciji javne nabavke, navedeno je sledeće: 14. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm 31.355,00 m2 26. Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm 380,00 m2 Da li se radi o asfaltu sa Polimer Modifikovanim Bitumenom kako je dato u Projektnoj dokumentaciji ili je obični putarski bitumen?

Odgovor: U navedenim pozicijama habajućeg sloja asfalta radi se o klasičnom bitumenu.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević