

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-11/26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 94

Djelovodni br. 01-426/26-1313/3

Podgorica, 07.05. 2026.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

**IZMJENU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI DJEČIJEG DISPANZERA
DOMA ZDRAVLJA U NIKŠIĆU**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 26 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
26	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrilih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=12-50 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji, Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 µm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gumicama.	V1 70/210	9	kom

	Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.			
--	---	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 27 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
27	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=12-50 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji, Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 µm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gubicama. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.	V2 80/210	8	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 28 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
28	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrlnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=12-50 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji, Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 µm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gumicama. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.	V3 90/210	14	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 29 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
29	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrlnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=12-50 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji, Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 μm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gubicama. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.	V4 100/210	4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 30 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
30	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=20 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji. Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 μm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Krilo je podijeljeno aluminijumskim "T" profilom u dva polja prema šemi. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm u donjoj zoni, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. U gornjoj zoni krilo je ispunjeno paketom od flot prozirnog stakla 4+16+4. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gumicama prema detaljima proizvođača. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Pomoćno krilo opremljeno je rajberom za fiksiranje. Smjer otvaranja prema šemi. Obračun po komadu.	V5 150/210	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 31 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
31	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine $d=20$ cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji. Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastifikacija: min. 60 μm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Krilo je podijeljeno aluminijumskim "T" profilom u dva polja prema šemi. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm u donjoj zoni, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. U gornjoj zoni krilo je ispunjeno paketom od flot prozirnog stakla 4+16+4. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gubicama prema detaljima proizvođača. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Pomoćno krilo opremljeno je rajberom za fiksiranje. Smjer otvaranja prema šemi. Obračun po komadu.	V6 200/280	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 32 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
32	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine $d=20$ cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji. Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastifikacija: min. 60 μm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Krilo je podijeljeno aluminijumskim "T" profilom u dva polja prema šemi. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm u donjoj zoni, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. U gornjoj zoni krilo je ispunjeno paketom od flot prozirnog stakla 4+16+4. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gubicama prema detaljima proizvođača. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Pomoćno krilo opremljeno je rajberom za fiksiranje. Smjer otvaranja prema šemi. Obračun po komadu.	V8 175/280	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 33 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
33	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrlnih vrata. Vrata se ugrađuju u zid debljine d=12 cm. Štok i krilo vrata se radi od plastificiranog aluminijuma , bez termo prekida u bijeloj boji. Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 µm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Predviđeno je postavljanje aluminijumskih pervajz lajsni sa spoljašnje strane, koje su u boji ostalog aluminijuma. Unutrašnja špaletna se obrađuje zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Krilo je podijeljeno aluminijumskim "T" profilom u dva polja prema šemi. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm u donjoj zoni, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. U gornjoj zoni krilo je ispunjeno paketom od flot prozirnog stakla 4+16+4. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gubicama prema detaljima proizvođača. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Okov sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.	V7 115/210	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 34 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
34	Nabavka materijala, izrada i montaža staklene pregrade. Staklena pregrada se ugrađuje u zid debljine d=15-20 cm. Štok i krilo se rade od plastificiranog aluminijuma, bez termo prekida u bijeloj boji. Proizvedeno u skladu sa EN 14351-1, sa sledećim minimalnim karakteristikama: dubina profila: min. 50–70 mm, debljina profila: min. 1,2 mm, minimum 2–3 šarke po krilu, nosivost: ≥ 80 kg po krilu, podesivo, plastikacija: min. 60 µm. Dizajn štoka i krila je ravan. Štok je pričvršćen za zid propisanim brojem ankera na svim stranama tako da je onemogućeno pomjeranje štoka. Mjesta ankera maskirati sa plastičnim maskama. Zazor do zida ispuniti poliuretanskom (PUR) pjenom. Špaletne se obrađuju zidarski, malterisanjem, a na ivicama se postavlja aluminijumska lajsna dimenzija 20x20mm, u bijeloj boji. Krilo vrata je podijeljeno aluminijumskim "T" profilom u dva polja prema šemi. Ispuna krila se sastoji od al-panela debljine 20 mm u donjoj zoni, koji se sastoji od jezgra od tvrdopresovanog stirodura i obostrano kaširanih plastificirani aluminijumskih limova u boji kojom su plastificirani krilo i štok vrata. U gornjoj zoni krilo je ispunjeno paketom od prozirnog stakla, laminirano staklo (VSG), klasa 2(B)2. Krilo vrata ima otvaranje oko vertikalne ose. Ugrađena je brava sa kvakom, cilindrom i tri ključa. Zaptivanje štoka i krila sa EPDM gumicama prema detaljima proizvođača. Okov je sa tri šarke po visini postavljene tako da se dvije nalaze u gornjoj zoni, a jedna u donjoj. Smjer otvaranja prema šemi. Predvidjeti podni gumeni odbojnik. Obračun po komadu.	SP1 268/280	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 35 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
35	Nabavka materijala, izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih protivpožarnih i protivdimskih vrata sa otpornosti na požar EI 90 (integritet i izolacija 90 minuta), testiranih u skladu sa EN1634-1 i Sa klasifikacijom protiv dima Sa u skladu sa standardom EN 1634-2. Vrata treba da imaju sledeće karakteristike: Čelično krilo sa termoizolacionim jezgrom (kamena vuna) Čelična konstrukcija sa sidrima za ugradnju u zid dihtunzi za protivpožarnu zaštitu Dihtunzi protiv dima (guma/četkani) za klasu Sa Brava za vrata Protivpožarna brava i kvake Šarke: minimum 3 protivpožarne čelične šarke, testirane kao deo sertifikovanog sistema, ležišta otporna na visoke temperature Završna obrada: fabrički plastificirana / obojena. Vrata imaju važeći sertifikat za otpornost na požar i zaštitu od dima i deklaraciju o performansama (DoP), sa jasnom oznakom EI 90 - Sa. Na terenu su potrebni radovi i materijali koji su uključeni u cijenu: merenje, transport, montaža, nivelisanje, fiksiranje, zaptivanje okoline. Obračun po komadu.	PP1 80/210	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 37 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
37	Nabavka materijala i oblaganje podnih površina sanitarnih prostorija protivkliznom granitnom keramikom " I " klase, debljine d=10mm. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Keramika mora da ima baktericidna svojstva (antibakterijska svojstva važe i za masu za fugovanje) klasa protiv klizanja: R11 prema DIN 51130, hemijska otpornost: min. klasa GA, prema EN ISO 10545-13, Klasa habanja (PEI): min. IV prema EN ISO 10545-7, Upijanje vode: $E \leq 0,5\%$, visoka tvrdoća (Mohs ≥ 7), otpornost površine na habanje PEI IV. Pločice lijepiti lijepkom za pločice sa otvorenom spojnicom d=2mm. Nakon postavljanja pločice fugovati i očistiti. Obračun po m ² obrađene površine.		25,03	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 38 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
38	Nabavka materijala i oblaganje podnih površina kuhinja i hodnicima protivkliznom granitnom keramikom " I " klase, debljine d=10mm. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Keramika mora da ima baktericidna svojstva (antibakterijska svojstva važe i za masu za fugovanje) klasa protiv klizanja: R11 (rampe/vlažne površine) prema DIN 51130, hemijska otpornost: min. klasa GA, prema EN ISO 10545-13, Klasa habanja (PEI): min. IV prema EN ISO 10545-7, Upijanje vode: $E \leq 0,5\%$, visoka tvrdoća (Mohs ≥ 7), otpornost površine na habanje PEI IV. Pločice lijepiti lijepkom za pločice sa otvorenom spojnicom d=2mm. Nakon postavljanja pločice fugovati i očistiti. Obračun po m ² obrađene površine.		256,59	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 39 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39	Nabavka materijala i oblaganje zidnih površina sanitarnih prostorija granitnom keramikom " I " klase, debljine d=8mm, hemijska otpornost: min. klasa GA, prema EN ISO 10545-13, Upijanje vode: $E \leq 0,5\%$, visoka tvrdoća (Mohs ≥ 6). Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postojeće zidove na koje se lijepi keramika premazati kontakt betonom. Pločice lijepiti lijepkom za pločice, u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Keramika mora da ima baktericidna svojstva (antibakterijska svojstva važe i za masu za fugovanje) i protivklizna svojstva u suvom i mokrom stanju. Pločice lijepiti lijepkom za pločice, Klasifikacija C1T, Reakcija na vatru A1, Početna čvrstoća prijanjanja $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Klizanje $\leq 0,5 \text{ mm}$, sa otvorenom spojnicom d=1-2mm. Nakon postavljanja pločice fugovati, očistiti i oprati vodom, što je uračunato u ovu cijenu. Pločice se postavljaju u svijetloj visini. U cijenu uračunati postavljanje metalnih ugaonih lajsni, na svim potrebnim mjestima (prozorske špaletne i svi uglovi). Obračun po m ² obrađene površine.		112,56	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 40 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40	Nabavka materijala i oblaganje zidnih površina kuhinja granitnom keramikom " I " klase, debljine d=8mm, hemijska otpornost: min. klasa GA, prema EN ISO 10545-13, Upijanje vode: $E \leq 0,5\%$, visoka tvrdoća (Mohs ≥ 6). Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postojeće zidove na koje se lijepi keramika premazati kontakt betonom. Pločice lijepiti lijepkom za pločice, u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti		3,92	m2

	ravno. Keramika mora da ima baktericidna svojstva (antibakterijska svojstva važe i za masu za fugovanje) i protivklizna svojstva u suvom i mokrom stanju. Pločice lijepiti lijepkom za pločice Klasifikacija C1T, Reakcija na vatru A1, Početna čvrstoća prijanjanja $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, Klizanje $\leq 0,5 \text{ mm}$ sa otvorenom spojnicom $d=1-2\text{mm}$. Nakon postavljanja pločice fugovati, očistiti i oprati vodom, što je uračunato u ovu cijenu. Pločice se postavljaju do visine 160cm. U cijenu uračunati postavljanje metalnih ugaonih lajsni, na svim potrebnim mjestima (prozorske špaletne i svi uglovi). Obračun po m^2 obrađene površine.			
--	---	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 24 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24	IZOLATERSKI RADOVI Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih podova u okviru toaleta i kupatila premazom na bazi bitumenskih premaza ispod planirane cementne košuljice. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača i detalju u projektu, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - vodonepropusnost i otpornost na kapilarno prodiranje vode; - dobra prionjivost na mineralne podloge (beton, cementne košuljice); - elastičnost u tankom sloju radi premošćavanja mikro-pukotina; - moгуćnost nanošenja u više slojeva radi formiranja kontinuiranog hidroizolacionog filma; Hidroizolacioni sloj se izvodi ispod planirane cementne košuljice, u kontinuitetu po cijeloj površini poda, uključujući sve spojeve i kritične zone. Izvođenje hidroizolacije mora biti u potpunosti u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača sistema, uključujući pripremu podloge, broj slojeva, vrijeme sušenja i uslove ugradnje, kao i u skladu sa projektantskim detaljima. Obračun po m^2 ukupne površine.		24,89	m^2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 25 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije podova u kupatilima i toaletima premazom na bazi polimer cementa iznad planirane cementne košuljice. Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Svi detalji, prodori i završavanje mase moraju se uraditi prema važećim standardima i preporukama proizvođača. U cijenu uračunata izrada podizanja hidroizolacije uz zid visine h=30 cm. Obračun po m ² ukupne površine.		6	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 42 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
42	Nabavka materijala i ugradnja modularnog spuštеноg plafona sa presovanim panelima od mineralnih vlakana (standardno). Paneli su fabrički obostrano presvučeni premazom (bela lateks boja), koji sadrži akustična vlakna, minimalna refleksija svetlosti (85%), toplotna provodljivost: $\lambda = 0,060 \text{ W/mK}$, debljina min. 12mm. reakcija na vatru (A2-s1, d0). Prilikom kupovine proveriti i dokazati da su paneli izrađeni od materijala u skladu sa EN 29001. Paneli (ravni ili perforirani) mogu biti fabrički izrađeni od belih akustičnih vlakana (radi usklađivanja sa Evropskom direktivom 97/69/EC). Kod kasetnih plafona, belo lakirana podkonstrukcija (sa lateks bojom) ostaje vidljiva (širina vidljivog profila je 24mm, moguća je i širina od 15mm), a podkonstrukcija može biti i skrivena. Obračun po m ² površine.		261,44	m2

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 43 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
43	Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih, monolitnih korpusa u toaletima za oblaganje ugradnih vodokotlića. Konstrukcija se izvodi na prethodno montiranoj metalnoj potkonstrukciji od pocinkovanih čeličnih profila za suhomontažne sisteme, u skladu sa EN 14195 standardom (metalni profili za gips-kartonske sisteme). Koriste se sljedeći tipovi profila: UW profili (horizontalni vodilni profili) dimenzija 50/75/100 mm, zavisno od projektne situacije CW profili (vertikalni stubni profili) istih širina, debljine lima min. 0,6 mm dodatno UA ojačani profili (ako je potrebno za konzolno opterećenje WC školjke i vodokotlića) svi profili moraju biti pocinkovani, sa zaštitnim slojem min. Z100–Z140 Obloga se izvodi od duplih gips-kartonskih ploča debljine d = 12,5 mm, impregnirane – vodootporne, u skladu sa EN 520 standardom (gips-kartonske ploče – definicije, zahtjevi i metode ispitivanja). Spojevi ploča se obrađuju sistemom bandažiranja sa armirnom bandaž trakom i glet masom, uz pripremu za završnu oblogu, bez vidljivih neravnina i pukotina. Dimenzije korpusa: visina: cca 120 cm širina: cca 55 cm (prilagodljivo stvarnim uslovima) dubina: cca 15 cm Konstrukcija mora biti kruta, stabilna NAPOMENA: Izvođenje gips-kartonskih korpusa se vrši nakon ugradnje i fiksiranja metalne potkonstrukcije za WC elemente (ugradni vodokotlić i konzolna WC školjka), uz obaveznu koordinaciju sa instalaterskim radovima.		8	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 46 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
46	RADOVI NA OPREMANJU Nabavka materijala, izrada i montaža plakara. Plakar uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - metalna šipka za kačenje garderobe, linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, bravica sa dva ključa za centralna - velika krila, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita). Obračun po komadu.	Plakar P1 80x50x220 cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 47 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
47	Nabavka materijala, izrada i montaža plakara. Plakar uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - metalna šipka za kačenje garderobe, linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, bravica sa dva ključa za centralna - velika krila, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita). Obračun po komadu.	plakar P2 100x50x220cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 48 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
48	Nabavka materijala, izrada i montaža plakara. Plakar uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Gornja krila se izvode od alu rama ukupne širine 45mm, vidno 20mm, sa ispunom od brušenog float stakla d=4mm. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, bravica sa dva ključa, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita). Obračun po komadu.	plakar P3 90x35x220cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 49 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
49	Nabavka materijala, izrada i montaža plakara. Plakar uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Gornja krila se izvode od alu rama ukupne širine 45mm, vidno 20mm, sa ispunom od brušenog float stakla d=4mm. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, bravica sa dva ključa, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita). Obračun po komadu.	plakar P4 150x35x220cm	11	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 50 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
50	Nabavka materijala, izrada i montaža plakara. Plakar uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa plakara od lesonita). Obračun po komadu.	plakar P5 85x38x205cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 51 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
51	Nabavka materijala, izrada i montaža otvorene police. Policu uraditi od univera, d=18 mm, u bijeloj boji. Sva kantovanja se izvode ABS trakom d=2mm u bijeloj boji. Pozicija uključuje nabavku i montažu stopa od brušenog aluminijuma h=10cm. U poziciju uračunato i fiksiranje korpusa za zid zbog preturanja (korišćenjem metalnih vinkla u dva ugla, sa unutrašnje strane pri vrhu, kroz leđa police od lesonita). Obračun po komadu.	otvorena polica OP 90x30x205cm	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 52 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
52	Nabavka materijala, izrada i montaža stolova. Radna ploča je od univera, d=36mm, u dekoru svijetlog hrasta. Ploču kantovati ABS trakom d=2mm, u istom dekoru. Ploča je oslonjena na aluminijsku konstrukciju, u sivoj boji. Visina okvira je 715mm, širina 790mm. Okviri su povezani pomoću konektora. Konstrukcija ima nogice koje su štelujuće 3(+5)mm. Obračun po komadu.	radni sto S1 160x80x75cm	15	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 53 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
53	Nabavka materijala, izrada i montaža fiokara. Fiokar je urađen od ploča univera d=18mm, u bijeloj boji. Fioke su takođe od ploča univera. Ploče kantovati ABS trakom d=2mm u bijeloj boji. Fiokar je podijeljen na tri fioke, dubine 48cm. Ručke na fiokama su linearne sa efektom mat aluminijuma. Fiokar se oslanja na 4 plastična točkića. Obračun po komadu.	fiokar FK 40x52x67cm	16	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 54 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
54	Nabavka materijala, izrada i montaža stolova. Radna ploča je od univera, d=36mm, u dekoru svijetlog hrasta. Ploču kantovati ABS trakom d=2mm, u istom dekoru. Ploča je oslonjena na aluminijsku konstrukciju, u sivoj boji. Visina okvira je 715mm, širina 594mm. Okviri su povezani pomoću konektora. Konstrukcija ima nogice koje su štelujuće 3(+5)mm. Obračun po komadu.	radni sto S2 120x70x75cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 55 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
55	Nabavka materijala, izrada i montaža stolova. Radna ploča je od keroka d=8mm u bež boji, koji se postavlja preko sirovog medijapana, d=25mm. Frontovi i bočne strane su od univera d=18mm, u dekoru svijetli hrast. Korpusi i sve police se izrađuju od univera u bijeloj boji. Ploču kantovati ABS trakom d=2mm, u istom dekoru. Pozicija uključuje nabavku i montažu svog potrebnog okova - linearne ručke sa efektom mat aluminijuma, šarke, klizači za fioke, kao i stopa od brušenog aluminijuma h=8cm. Obračun po komadu.	radni sto S3 150x60x75cm	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 56 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
56	Nabavka materijala, izrada i montaža stolova. Radna ploča je od univera, d=36mm, u dekoru svijetlog hrasta. Ploču kantovati ABS trakom d=2mm, u istom dekoru. Ploča se fiksira za centralno postavljenu nogu od kutijastog profila crne bravarije finalno obrađenog plastificiranjem u mat crnoj boji. Noga mora biti opremljena zavrtnjima - stopicama za fino nivelisanje stola. Obračun po komadu.	trpezarisjki sto S4 110x80x75,5cm	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 57 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
57	Nabavka kancelarijskih stolica. Kancelarijska stolica sa srednje visokim naslonom i rukonaslonima. Stolica je opremljena mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom, obloga sjedišta i naslona od tkanine, 100% poliester, sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkićima na aluminijumskoj bazi sa pet krakova minimalnog prečnika 650 milimetara, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični dijelovi crne boje. Vidljiva metalna konstrukcija i petokraka baza sa točkovima je aluminijumska. Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa. Obračun po komadu.	stolica KS	16	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 60 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
60	Nabavka materijala, izrada i montaža kuhinje. Kuhinja se izrađuje od univera d=18mm. Frontovi su u dekoru svijetli hrast. Korpusi i sve police se izrađuju od univera u bijeloj boji. Ploče kantovati ABS trakom d=2mm u skladu sa odabranom teksturom. Radna ploča se izrađuje od univera d=36mm u odgovarajućoj boji. Kuhinju izvesti prema standardnim dimenzijama. Radni elementi su visine 85cm. Viseći elementi se nalaze na visini 160cm. Sokla je visine 8cm. Pozicija uključuje sav potreban okov, ručke sa efektom brušenog - mat aluminijuma, kao i nabavku i ugradnju jednodjelne sudopere, jednoručne česme - mješača sa pratećom armaturom, frižidera, kao i ravne električne ugradne staklokeramičke ploče. Obračun po komadu.	kuhinja K1 165x245	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 79 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
79	VODOMJERNA ŠAHTA Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 (MB30) za vodomjernu šahtu spoljašnjih dimenzija A/B/H = 3,20/1,70/1,70 m, za izradu zidova, podne i pokrivne ploče debljine 20 cm. Predviđena je spoljašnja hidroizolacija na bazi cementnih premaza, uz zaptivanje prodora cijevi ekspandirajućim trakama. Za evakuaciju procjedne vode predviđen je drenažni otvor u podnoj ploči dimenzija 30×30 cm, ispunjen šljunkom frakcije 16–32 mm, radi omogućavanja prirodne infiltracije vode u tlo. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	Podna ploča	1,10	m3

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 80 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 (MB30) za vodomjernu šahtu spoljašnjih dimenzija A/B/H = 3,20/1,70/1,70 m, za izradu zidova, podne i pokrivne ploče debljine 20 cm. Predviđena je spoljašnja hidroizolacija na bazi cementnih premaza, uz zaptivanje prodora cijevi ekspandirajućim trakama. Za evakuaciju procjedne vode predviđen je drenažni otvor u podnoj ploči dimenzija 30×30 cm, ispunjen šljunkom frakcije 16–32 mm, radi omogućavanja prirodne infiltracije vode u tlo. Obračun po m ³ ugrađenog betona, u skladu sa EN 206, EN 1992-1-1 i EN 1504 ili ekvivalentnim standardima.	zidovi	2,50	m3

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 81 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
81	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 (MB30) za vodomjernu šahtu spoljašnjih dimenzija A/B/H = 3,20/1,70/1,70 m, za izradu zidova, podne i pokrivne ploče debljine 20 cm. Predviđena je spoljašnja hidroizolacija na bazi cementnih premaza, uz zaptivanje prodora cijevi ekspandirajućim trakama. Za evakuaciju procjedne vode predviđen je drenažni otvor u podnoj ploči dimenzija 30×30 cm, ispunjen šljunkom frakcije 16–32 mm, radi omogućavanja prirodne infiltracije vode u tlo. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	Pokrivna ploča	1,10	m3

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 85 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
85	Nabavka, transport i ugradnja tipskih penjalica (stepenica) za reviziona okna, izrađenih od livenog gvožđa (GJS). Sopstvena masa penjalice cca 3 kg, minimalna nosivost 1,5 kN (≈150 kg) na vertikalno opterećenje. Penjalice moraju imati neklizajuću površinu i bočne graničnike radi zaštite od proklizavanja. Ugrađuju se u zidove okna na vertikalnom razmaku od 30 cm, uz obezbjeđenje potpunog zaptivanja na mjestu prodora kroz beton. Obračun po komadu.		4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 149 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
149	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-1. Ormar je izrađen u mehaničkoj zaštiti min. IP 20, nazivna struja (A): 63 A, Klasa zaštite: II, za ugradnju u zid. U ormar ugraditi sledeću opremu: - Automatski prekidač MCCB 50A 4p kom 1; - RCCB sklopka 4p 40A/0.1A kom 9; - RCBO sklopka 2p B16/0.03A AC kom 2; - automatski osigurač B10A 1P kom 6; - automatski osigurač B16A 1P kom 54; - odvodnik prenapona sa integriranim prekidač 3p+N 350V 20kA kom 1 ; - Stavkom obuhvatiti sav sitni materijal potreban za ugradnju ormara.		1	komplet

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 150 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
150	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-2. Ormar je izrađen u mehaničkoj zaštiti min. IP 20, nazivna struja (A): 63 A, Klasa zaštite: II, za ugradnju u zid, U ormar ugraditi sledeću opremu: - Automatski prekidač MCCB 50A 4p kom 1; - RCCB sklopka 4p 40A/0.1A kom 6; - automatski osigurač B10A 1P kom 4; - automatski osigurač B16A 1P kom 37; - automatski osigurač C32A 3P kom 1; - odvodnik prenapona sa integriranim prekidač 3p+N 350V 20kA kom 1 ; - Stavkom obuhvatiti sav sitni materijal potreban za ugradnju ormara.		1	komplet

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 151 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
151	Ispоруka i ugradnja razvodnog ormara RT-3. Ormar je izrađen u mehaničkoj zaštiti min. IP 20, nazivna struja (A): 63 A, Klasa zaštite: II , za ugradnju u zid U ormar ugraditi sledeću opremu: - Automatski prekidač MCCB 40A 4p kom 1; - RCCB sklopka 4p 40A/0.1A kom 5; - RCBO sklopka 2p B16/0.03A AC kom 1; - automatski osigurač B10A 1P kom 4; - automatski osigurač B16A 1P kom 33; - odvodnik prenapona sa integriranim prekidač 3p+N 350V 20kA kom 1 ; - Stavkom obuhvatiti sav sitni materijal potreban za ugradnju ormara		1	komplet

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 152 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
152	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RT-K. Ormar je izrađen u mehaničkoj zaštiti min. IP 20 za ugradnju u zid U ormar ugraditi sledeću opremu: U ormar ugraditi sledeću opremu: - RCBO sklopka 3p+N C32/0.1A AC kom 1; - automatski osigurač B10A 1P kom 1; - automatski osigurač B16A 1P kom 5; - automatski osigurač C16A 1P kom 1; - automatski osigurač C25A 1P kom 1; - Stavkom obuhvatiti sav sitni materijal potreban za ugradnju ormara.		1	komplet

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 153 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
153	Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x16mm² za napajanje RT-1, RT-2 i RT-3. Kablovi se polažu dijelom pod malter sa štemovanjem šlica u betonu a dijelom po perforiranom nosaču kablova. Kablovi se polažu kroz HF savitljive cijevi Φ 32mm. Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Karakteristike: Otporan na širenje plamena prema IEC 60332-1-2 Bez širenja plamena prema IEC 60332-3-24 Bez halogena prema IEC 60754-1 (količina halogenih kiselih gasova) Korozivnost gasova sagorevanja prema IEC 60754-2 (stepen kiselosti) Niska gustina dima prema IEC 61034-2 Obračun po m.		85	m

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 154 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
154	Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 5x4mm² za napajanje RT-K. Kablovi se polažu dijelom pod malter sa štemovanjem šlica u betonu a dijelom po perforiranom nosaču kablova. Kablovi se polažu kroz HF savitljive cijevi Φ 23mm. Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Karakteristike: Otporan na širenje plamena prema IEC 60332-1-2 Bez širenja plamena prema IEC 60332-3-24 Bez halogena prema IEC 60754-1 (količina halogenih kiselih gasova) Korozivnost gasova sagorevanja prema IEC 60754-2 (stepen kiselosti) Niska gustina dima prema IEC 61034-2 Obračun po m.		20	m

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 155 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
155	Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x2.5mm² za napajanje priključnih mjesta. Kablovi se polažu dijelom pod malter sa štemovanjem šlica u betonu a dijelom po perforiranom nosaču kablova. Kablovi se polažu kroz HF savitljive cijevi Φ 16mm. Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Karakteristike: Otporan na širenje plamena prema IEC 60332-1-2 Bez širenja plamena prema IEC 60332-3-24 Bez halogena prema IEC 60754-1 (količina halogenih kiselih gasova) Korozivnost gasova sagorevanja prema IEC 60754-2 (stepen kiselosti) Niska gustina dima prema IEC 61034-2 Obračun po m.		2175	m

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 156 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
156	Isporuka i polaganje kablova N2XH-J 3x1.5mm² za napajanje svjetiljki. Kablovi se polažu dijelom pod malter sa štemovanjem šlica u betonu a dijelom po perforiranom nosaču kablova. Kablovi se polažu kroz HF savitljive cijevi Φ 16mm. Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Karakteristike: Otporan na širenje plamena prema IEC 60332-1-2 Bez širenja plamena prema IEC 60332-3-24 Bez halogena prema IEC 60754-1 (količina halogenih kiselih gasova) Korozivnost gasova sagorevanja prema IEC 60754-2 (stepen kiselosti) Niska gustina dima prema IEC 61034-2 Obračun po m.		630	m

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 157 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
157	Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije min. $\varnothing$ 60 mm, unutrašnja dubina 40mm, dva modula - 2M, minimalne karakteristike 650°C, 400V~, halogen free. Obračun po komadu.		132	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 158 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
158	Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, dva modula, za ugradnju u razvodnu kutiju $\varnothing$ 60 mm. Obračun po komadu.		132	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 159 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
159	Isporuka i ugradnja maske (okvira), 2M. Obračun po komadu.		132	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 160 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
160	Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, tri modula - 3M, unutrašnja dubina 49m, minimalne karakteristike 650°C, 400V~, halogen free. Obračun po komadu.		1	kom

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 161 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
161	Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, tri modula - 3M, za ugradnju u razvodnu kutiju 3M. Obračun po komadu.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 162 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
162	Isporuka i ugradnja maske (okvira), 3M. Obračun po komadu.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 163 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
163	Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, četiri modula - 4M, unutrašnja dubina 49m, minimalne karakteristike 650°C, 400V~ Obračun po komadu.		20	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 164 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
164	Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, četiri modula - 4M, za ugradnju u razvodnu kutiju 4M. Obračun po komadu.		20	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 165 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
165	Isporuka i ugradnja maske (okvira), četiri modula 4M. Obračun po komadu.		20	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 166 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
166	Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, šest modula - 6M, unutrašnja dubina 49m, minimalne karakteristike 650°C, 400V~ Obračun po komadu.		23	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 167 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
167	Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, šest modula - 6M, za ugradnju u razvodnu kutiju 6M. Obračun po komadu.		23	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 168 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
168	Isporuka i ugradnja maske (okvira), šest modula 6M. Obračun po komadu.		23	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 169 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
169	Isporuka i ugradnja priključnice sa zaštitnim kontaktima, bijela, 16A, 250V~. Obračun po komadu.		152	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 170 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
170	Isporuka i ugradnja priključnice sa poklopcem i zaštitnim kontaktima, bijela, 16A, 250V~ Obračun po komadu.		22	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 171 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
171	Isporuka i ugradnja mehanizma obične instalacione sklopke 10A, 2M, 10A, 250V~ Obračun po komadu.		37	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 172 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
172	Isporuka i ugradnja mehanizma naizmjenične instalacione sklopke 10A, 2M. Obračun po komadu.		6	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 173 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
173	Isporuka i ugradnja mehanizma unakrsne instalacione sklopke 10A, 2M. Obračun po komadu.		3	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 190 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
190	Nabavka, isporuka i ugradnja, Perforiranih nosača kablova, sa brzim(snap-on) spojnicom, 60x200x3000mm, prema EN 1461, EN 61537. U cijenu uračunati i plafonske nosače, konzole i potrebne vijke za pričvršćivanje Obračun po komadu.		22	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 191 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
191	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna ADD-ON spojnica sa brzim(snap-on) spojnicom, 60x200mm, toplo pocinkovano, prema EN 1461, EN 61537 Obračun po komadu.		4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 192 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
192	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna krivina 90° sa brzim(snap-on) spojnicom, toplo pocinkovana, prema EN 1461, EN 61537.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 193 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
193	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna vertikalna krivina sa 90° pada, toplo pocinkovana, 60x200mm komplet sa materijal za pričvršćivanje, prema EN 1461, EN 61537		3	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 194 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
194	Nabavka, isporuka i ugradnja, Perforiranih nosača kablova, sa Magic spojnicom, 60x100x3000mm, prema EN 1461, EN 61537. U cijenu uračunati i plafonske nosače, konzole i potrebne vijke za pričvršćivanje.		3	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 195 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
195	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna ADD-ON spojica sa brzim(snap-on) spojnicom, 60x100mm, toplo pocinkovano, prema EN 1461, EN 61537		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 196 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
196	DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT Isporuka, montaža i puštanje u rad dizel električnog agregata za rezervno napajanje. DEA ili ekvivalent, sledećih karakteristika: -aktivna snaga (trajni rad): 96kW -aktivna snaga (stan by): 105,6kW -nomonalna prividna snaga (trajni rad): 120kVA -nominalna prividna snaga (stan by): 132kVA -napon 400/230V -struja ($\cos\phi = 0,8$): 190A -generator -kapacitet rezervoara 225l -Potrošnja pri opterećenj 100%: 27,6 l/h -dimenzije 2,8x1,1x1,9 (dužina, širina, visina) Komplet sa isporukom, montažom i obukom korisnika za bezbjedno rukovanje.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 203 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
203	Nabavka, isporuka i ugradnja, Perforiranih nosača kablova, sa brzim(snap-on) spojnicom, 60x100x3000mm, prema EN 1461, EN 61537 .		23	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 204 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
204	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna ADD-ON spojnica sa brzim(snap-on) spojnicom, 60x100mm, toplo pocinkovano, prema EN 1461, EN 61537.		2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 205 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
205	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna krivina 90° sa brzim(snap-on) spojnicom, toplo pocinkovana, prema EN 1461, EN 61537.		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 206 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
206	Nabavka, isporuka i ugradnja, montažna vertikalna krivina sa 90° pada, toplo pocinkovana, 60x100mm komplet sa materijal za pričvršćivanje, prema EN 1461, EN 61537 .		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 210 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
210	Isporuka ,montaža i povezivanje FTP četvoroparičnog kabla, kategorije 6, 100 ohm, 0,5mm/23AWG sa širmom od duple folije i omotačem "halogen free". FTP (4x2x0,5mm) 100OHM LSHF-FR cat.6		1650	m

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 221 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
221	Isporuka, montaža i povezivanje Akumulatora 12V 18Ah, prema EN54-4		2	komplet

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 234 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
234	WIFI SISTEM Isporuka ,montaža i povezivanje Wireless Dual-Band Access Point, sa sledećim karakteristikama: - 802.11b/g/n 2.4 GHz wireless - 802.11ac/a/n 5 GHz wireless - 32 SSIDs, 16 po radio Radna frekvencija - 2400 to 2483.5 MHz - 5150 to 5850 MHz Radni kanali - 1 do 13 kanal za 2.4 GHz - 36 do 165 kanal za 5 GHz sa ukupnom brzinom do oko 1200 Mbps (300 Mbps na 2.4 GHz + 867 Mbps na 5 GHz)		4	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 235 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
235	Isporuka, montaža i povezivanje centralizovani bežični kontroler (Wireless LAN Controller), upravljanje do 12 access pointova po uređaju		1	kom

	Broj portova - 4 x 10/100/1000 Mbps - 2 x USB 2.0 - 2 x 10/100/1000 Mbps option port - 1 x 10/100/1000 Mbps console port Standardi i funkcije portova - IEEE 802.3 for 10BASE-T - IEEE 802.3u for 100BASE-TX/FX - IEEE 802.3ab for 1000BASE-T Gigabit Ethernet			
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 236 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
236	Isporuka ,montaža i povezivanje Gigabit Smart Managed PoE Switches: - 5 portova ukupno - 4 x PoE + 1 uplink port - Smart managed (web management) - 802.3af/at PoE		1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 249 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
249	Isporuka ,montaža i povezivanje Antenskog prijemnog sistema koji se sastoji od: Antenskog stuba 2,5", kom. 1 TV antene, kom. 2		1	kom

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 28.05.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 28.05.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 28.05.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Vukčević,

