

Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**

Broj: 02/1-8025/4

Pljevlja, 18.05.2026. godine

Na osnovu člana 4 stav 4 tačka 3 Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/2024 i 114/2024), Naručilac, objavljuje:

IZMJENA II

Zahtjeva za dostavljanje ponuda

šifra postupka 114331 od 12.05.2026. godine za nabavku robe

Nabavka i ugradnja klima uređaja

1. U Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 114331 od 12.05.2026. godine, u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke:

1. „Stavka 1, Klima uređaj, bitnih karakteristika predmeta nabavke, Tip uređaja: split sistem; inverter kompresor; Nominalni kapacitet: 12.000 BTU/h; Rashladni kapacitet: min. 3,4 kW; Kapacitet zagrijavanja: min. 3,5 kW; Energetska efikasnost: min. A++; Rashladno sredstvo: R32; Funkcije: Wi-Fi upravljanje, digitalni tajmer, automatsko podešavanje brzine ventilatora, filterski sistem za kvalitet vazduha.; Azuri Supra ili ekvivalent, količina 6,00 jedinica mjere kom“

Mijenja se i glasi:

1. „Stavka 1, Klima uređaj, bitnih karakteristika predmeta nabavke, Tip uređaja: split sistem; inverter kompresor; Nominalni kapacitet: 12.000 BTU/h; Rashladni kapacitet: min. 3,4 kW; Kapacitet zagrijavanja: min. 3,5 kW; Energetska efikasnost: min. A++; Rashladno sredstvo: R32; Funkcije: Wi-Fi upravljanje, digitalni tajmer, automatsko podešavanje brzine ventilatora, filterski sistem za kvalitet vazduha.; Azuri Supra ili ekvivalent, količina **7,00** jedinica mjere kom“
2. „Stavka 4, Usluga, bitnih karakteristika predmeta, Ugradnja klima uređaja vrši se u prizemlju objekata; količina 7,00 jedinica mjere kom“

Mijenja se i glasi:

2. Stavka 4, Usluga, bitnih karakteristika predmeta, Ugradnja klima uređaja vrši se u prizemlju objekata; količina **8,00** jedinica mjere kom“

2. U Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 114331 od 12.05.2026. godine, u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke **dodaje se** : Stavka 5, Čišćenje klima uređaja, bitnih karakteristika predmeta nabavke Čišćenje i dezinfekcija unutrašnjosti klima uređaja vrši se paročistačem. Usluga obuhvata i ozonski tretman radi uklanjanja neprijatnih mirisa i eliminacije mikroorganizama. Čišćenje se vrši za klime nominalnog kapaciteta: 12.000 BTU.; količina 11, jedinica mjere kom.

3. U Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 114331 od 12.05.2026. godine, kraj podnošenja i datum otvaranja ponuda mijenja se i glasi:

“Kraj podnošenja ponuda: 25.05.2026.godine 12:00h“

“Datum otvaranja ponuda: 25.05.2026.godine 12:00h“

Službenik za javne nabavke

Petar Knežević

