Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-1543/5
Podgorica, 16.05.2026.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-30/26 od 30.04.2026. godine (šifra postupka #113977) za izvođenje radova na na adaptaciji prostora za potrebe tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: Kao zainteresovano lice u ovom predmetu, primjetili smo da postoji neusaglašenost između projekta termotehnike i opisa u tehničkoj specifikaciji kao i da isti nisi u skladu. Naime, u projektu Termotehnike od firme "Pro Termo", na strani 120/121, jasno se vidi projekat laminarnih tavanica u svakoj Sali sa njihovim specifikacijama. Međutim, u CEJN-u, to nije specificiramo i ne može se naći bilo kakav opis laminarnih tavanica. Obzirom na to da je u pitanju operacioni blok bolnice, koji zahtijeva najveći mogući stepen izmjene vazduha, predpostavljamo da je potrebno uvrstiti specifikaciju za tri (3) laminarne tavanice u tehničku specifikaciju? Molimo Vas za pojašnjenje za neusklađenosti.

Odgovor: Tehnička specifikacija je preuzeta iz revidovanog Glavnog projekta. Shodno izjašnjenju projektanta laminarne tavanice su obuhvaćene stavkama 155 i 156 tehničke specifikacije.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević