

PREGLED POSTUPKA #116191

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka vatrogasnih crijeva i mlaznica sa ručkom.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	27.05.2026. 12:00
Napomena	U cijenu je uračunata nabavka, transport i isporuka robe.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača (Obrazac 2).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Službe zaštite i spašavanja Opštine Plužine.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana zaključenja.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro-račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja
Za ponuđena crijeva iz tehničke specifikacije potrebno je dostaviti sertifikat od Evropskog Instituta za testiranje vatrogasnih crijeva čime se potvrđuje usklađenost sa traženim standardom. Ponuđači su dužni da za ponuđene mlaznice dostave dokaze kojim se potvrđuje usklađenost sa standardima zahtijevanim u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Crijevo vatrogasno 52mm	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 52 mm usaglašene sa standardom DIN 14302. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva: 15 metara. Težina crijeva: minimum 300 gr/m. Otporno na UV zračenje i abraziju.	43,00 komada
2	Crijevo vatrogasno 75mm	Vatrogasno crijevo Ø 75 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 75 mm usaglašene sa standardom DIN 14303. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva. 15 metara. Težina crijeva: minimum 480 gr/m. Otporno na UV zračenje i abraziju.	3,00 komada
3	Crijevo vatrogasno 25mm	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm usaglašeno minimum sa standardom DIN 14811:2008. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 25 mm usaglašene sa standardom DIN 14301. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva: 15 metara. Otporno na UV zračenje i abraziju.	20,00 komada

4	Mlaznica 25mm na zasun	Mlaznica za vodu prečnika Ø25mm sa zasunom (sa ručkom), na vrhu mlaznice treba imati izlazni otvor prečnika Ø 4mm, sa mogućnošću podešavanja mlaza vode i zatvaranja protoka. Stabilna spojnica 25mm treba biti usklađena sa standardom DIN 14306. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom DIN 14365.	4,00 komada
5	Mlaznica 52mm na zasun	Mlaznica za vodu prečnika Ø52mm sa zasunom (sa ručkom), na vrhu mlaznice treba imati izlazni otvor prečnika Ø 12mm, sa mogućnošću podešavanja mlaza vode i zatvaranja protoka. Stabilna spojnica 52mm treba biti usklađena sa standardom DIN 14307. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom DIN 14365.	30,00 komada