

PREGLED POSTUPKA #116219

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR TEHNOPOLIS NIKŠIĆ
PIB	03009645
E-mail	office@tehnopolis.me
Telefon	020/280-431
Internet adresa	www.tehnopolis.me
Fax	--
Adresa	Radoja Dakića bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pregled, kontrola i servis sprinkler instalacije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vanja Zorić Šundić
Kontakt	040 280 431
Datum objave	27.05.2026. 12:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pregled, kontrola i servis sprinkler instalacije	27.05.2026 12:10	05.06.2026 12:00	05.06.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun izvršioca	Način plaćanja
Rok plaćanja: Plaćanje je u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora. Pregled, kontrola i servis sprinkler instalacije se rade na šest mjeseci.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Radoja Dakića bb, 81400 Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja elektronski potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2
Ponuđač u ponudi dostavlja Ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, a shodno važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač u ponudi dostavlja Izjavu odgovornog lica da ispunjavaju uslove predviđene odredbom člana 99 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 146/21 od 31.12.2021, 003/23 od 10.01.2023) i odredbama Pravilnika o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara ("Službeni list Crne Gore", br. 012/23 od 31.01.2023), a koji se odnose na propisane uslove za ispitivanje, servisiranje i održavanje stabilnih instalacija za gašenje požara.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **1.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PREGLED,KONTROLA I SERVIS PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE PRSKALICA I SISTEMA	Postojeća protivpožarana – sprinkler instalacija sa suvom kontrolnom sprinkler stanicom, kompresorskog uređaja za odžavanje pritiska sa presostatom, alarmnim zvonom, indikatorima protoka, priključkom za vatrogasno vozilo, visećim mlaznicama i pripadajućim cijevnim razvodom. 1. Pregled i održavanje protivpožarnog sprinkler Sistema: Usluga održavanja i funkcionalnog ispitivanja sprinkler sistema obuhvata: - Detaljan vizuelni spoljni pregled instalacije obzirom na koroziju cjevovoda, armature i opreme u sprinkler stanici; - Čišćenje instalacije od eventulanih nečistoća u sprinkler stanici; - Čišćenje hvatala nečistoća - Zamjena i prepakivanje spojeva koji cure; - Pregled funkcionalnosti sprinkler ventila; - Ispitivanje rada hidrauličkog zvona otvaranjem kontrolnog ventila hidrauličkog zvona na sprinkler ventilu; - Kontrola otvaranja i zatvaranja svih zasuna i ventila, instalaciju staviti u pogonsko stanje; - Ispitivanje rada sprinkler ventila preko kontrolnog voda; - Kontrola presostata i elektro komponenti stanice; - Pregled alarmnih ventila; - Probe funkcionalnosti; Probe funkcionalnosti sistema obuhvataju: Probe funkcionalnosti sistema vrše se otvaranjem ventila za probu na ventilskoj satnici i tom prilikom treba da se postigne startovanje pumpne stanice a za par desetina sekundi oglašavanje hidrauličkog zvona i slanje signala u glavni komandni centar da je uređaj aktiviran. Nakon uspješno završenih svih radova sastavlja se zapisnik o izvršenom periodičnom pregledu	2,00 komplet