

PREGLED POSTUPKA #115933

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OTPADNE VODE BUDVA DOO
PIB	03304388
E-mail	javnenabavke@otpadnevode.me
Telefon	033/475-657
Internet adresa	www.otpadnevode.me
Fax	033/475-657
Adresa	Omladinskih brigada bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka potapajućih pumpi za otpadne vode
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Šašović
Kontakt	033/475-657
Datum objave	28.05.2026. 14:00
Napomena	Nabavka robe - Nabavka potapajućih pumpi za otpadne vode

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka potapajućih pumpi za otpadne vode	28.05.2026 14:00	04.06.2026 13:00	04.06.2026 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Otpadne vode d.o.o. Budva, Omladinskih brigada bb, Bečići, 85310 Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: minimum 1 godina proizvođačke garancije. Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu opremu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (Izjavu izdatu od strane proizvođača opreme, potvrda proizvođača, sertifikat ili drugi dokument) kojima Ponuđač potvrđuje da ponuđena roba ima iste ili bolje karakteristike u odnosu na traženu.	Drugi uslovi

Ponuđač je obavezan za ponuđenu opremu dostaviti (ukoliko nije proizvođač opreme) autorizaciju proizvođača za distribuciju, instalaciju i servis opreme ili njegovog ovlašćenog zastupnika za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove isporuke robe do sjedišta Naručioca.	Drugi uslovi
U slučaju da Ponuđač ponudi robu koja nije kompatibilna sa dimenzijama i načinom povezivanja na postojeće elektro ormare kao i na postojeći SCADA sistem autora Marex Technology, troškovi ugradnje i povezivanja opreme na postojeću infrastrukturu padaju na teret Ponuđača. U ovom slučaju je potrebno angažovanje autora SCADA sistema.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Potapajuća pumpa za otpadne vode - za pjeskolov	Potapajuća pumpa namijenjena za pumpanje čiste vode, otpadne vode, površinske vode i mulja koji sadrži čvrste materije i dug vlaknasti materijal. P=2,4kW 50Hz 400V, DOL start; Direktan start pumpe; S instalacija izlaz na crijevo fi75; pokretna instalacija; kućište pumpe sa specijalnim procjepom sa žljebom koji otkida dug vlaknasti materijal; adaptivno radno kolo, koje pored obrtnog ima i aksijalno: gore-dolje pomjeranje; Max radna temperatura fluida +40C; Dubina potapanja max 20m; PH fluida 5.5-14; Gustina fluida 1100kg/m3; Klasa izolacijeH (+180 °C); Temperatura otvaranja termalnih kontakta 125°C; Kabl 4G2,5+2x1,5 - 10 metara; Senzor detekcije prodora fluida u kućište statora; Materijal: Impeler - Liveno gvožđe Kućište pumpe i statora - Liveno gvožđe Mehanički zaptivači: unutrašnji-spoljašnji-Volframov karbid/Volframov karbid Vratilo-nerđajući čelik O prstenovi-nitrilna guma; tip: NS 3085.160 SH 53-255 15-09-2AL-W, proizvođač: XYLEM ili ekvivalent	1,00 komad

2	Potapajuća pumpa za otpadne vode - za finalne taložnike	Potapajuća pumpa namijenjena za pumpanje čiste vode, otpadne vode, površinske vode i mulja koji sadrži čvrste materije i dug vlaknasti materijal. P=2,4kW 50Hz 400V DOL START; Direktan start; X -stacionarna instalacija sa bušnom prirubnicom; Kućište pumpe sa specijalnim procjepom sa žljebom koji otkida dug vlaknasti materijal; Konstrukcija sa Vortex radnim kolom: Max radna temperatura fluida +40C; Dubina potapanja max 20m; PH fluida 5.5-14; Gustina fluida 1100kg/m3; Klasa izolacijeH (+180°C); Temperatura otvaranja termalnih kontakta 125°C; Potis pumpe, prirubnička veza spremna za montažu; Kabl 4G1,5+2x1,5 - 10 metara; Senzor detekcije prodora fluida u kućište statora; Materijal: Impeler - Liveno gvožđe; Kućište pumpe i statora - Liveno gvožđe; Mehanički zaptivači: unutrašnji-Keramika/Ugljenik spoljašnji-Volframov karbid/Volframov karbid; Vratilo -nerđajući čelik; O prstenovi-nitrilna guma; tip: DX3069.180 MT 53-234 13-10-2BB-W, proizvođač: XYLEM ili ekvivalent	2,00 komad
---	---	---	------------