



Opština Žabljak
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Broj : 01-018/26-147
Datum, 29.05.2026.godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije
broj 01-018/26-130 od 20.05.2026.godine šifra postupka 115453
za otvoreni postupaka javne nabavke
Izgradnja Durmitorske kuće
po zahtjevu putem CEJN- a dana 25.05.2026. godine u 20:43 sati
zaveden kod naručioca pod brojem 01-018/26-139 od 26.05.2026.godine

Pitanja ponuđača:

I. UVOD

Zainteresovano lice u smislu člana 3 stav 1 tačka 23 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 - ispravka i 84/2024 — u daljem tekstu: ZJN), saglasno članu 94 ZJN, podnosi naručiocu Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije u predmetnoj nabavci.

Detaljnomo analizom dostavljene tehničke specifikacije (433 stavke predmjera) uočili smo niz formulacija u kojima su tehničke karakteristike pojedinih elemenata izloženih radova i opreme opisane na način koji upućuje na konkretne proizvode konkretnih proizvođača — uključujući direktno navođenje robnih marki, kataloških šifara proizvoda, tipskih oznaka, dimenzija u milimetrima i decimalno precizno definisanih parametara karakterističnih za datasheete pojedinačnih dobavljača.

Cilj ovog zahtjeva nije da se osporavaju funkcionalni zahtjevi naručioca u pogledu kvaliteta opreme i radova, već da se pribavi obrazloženje o (i) razlozima zbog kojih je u pojedinim stavkama izostavljen dodatak "ili ekvivalent" u smislu člana 88 stav 2 ZJN, (ii) kriterijumima dokazivanja ekvivalentnosti u smislu člana 88 stav 4 ZJN gdje je dodatak "ili ekvivalent" prisutan, i (iii) o tome da li su konkretne kombinacije parametara u određenim stavkama postavljene tako da kumulativno upućuju na tačno jedan proizvod konkretnog proizvođača — što bi predstavljalo nezakonito ograničavanje konkurencije u smislu člana 10 stav 4 i člana 88 stav 1 ZJN.

II. PRIMJENJIVI PRAVNI OKVIR

Predmetni zahtjev temelji se na sljedećim odredbama ZJN i prava Evropske unije, sa kojim je crnogorsko zakonodavstvo u procesu usklađivanja u poglavlju 5 pregovora o pristupanju EU:

- Član 7 ZJN — načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava;
- Član 10 ZJN — načelo jednakog tretmana ponuđača i zabrana diskriminacije; stav 4 izričito zabranjuje postavljanje uslova koji bi predstavljali nacionalnu, teritorijalnu ili drugu diskriminaciju ponuđača;
- Član 12 ZJN — načelo proporcionalnosti uslova nabavke u odnosu na predmet i procijenjenu vrijednost;
- Član 88 stav 1 ZJN — tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup svim ponuđačima i ne smiju imati efekat neopravdanog ograničavanja konkurencije;

- **Član 88 stav 2 ZJN** — tehničke specifikacije ne smiju upućivati na konkretnog proizvođača, tip robe, robni žig, patent ili porijeklo; izuzetno, kada to ne narušava konkurenciju, takvo upućivanje je dopušteno isključivo uz obaveznu naznaku **"ili ekvivalentno"**;
- **Član 88 stav 4 ZJN** — kada je u tehničkim specifikacijama ostavljena mogućnost ekvivalentnosti, naručilac je dužan unaprijed definisati kriterijume ekvivalentnosti;
- **Direktiva 2014/24/EU član 42** — propisuje identičan standard tehničkih specifikacija (priority functional/performance requirements, equivalent products, brand-neutral language) koji predstavlja referentni okvir za ZJN.

III. PREDMET POJAŠNJENJA

U nastavku su izloženi konkretni navodi u tenderskoj dokumentaciji koji su predmet zahtjeva za pojašnjenje. Zahtjev je organizovan po segmentima predmjera radova: (A) konstrukcija i krov, (B) bravarija, (C) hidro/sanitarija, (D) elektroinstalacije jake struje, (E) slabostrujne instalacije, (F) protivpožarna i SOS oprema.

Pitanje 1: Stavke 32 i 33 — dimnjak "Schiedel UNI plus" bez klauzule "ili ekvivalent"

U stavkama 32 i 33 predmjera ("Isporuka i montaža Schiedel dimnjaka tip UNI plus") naručilac je opisao predmet nabavke navođenjem konkretnog robnog žiga i tipske oznake proizvođača Schiedel GmbH iz Austrije, bez dodatka "ili ekvivalent" propisanog članom 88 stav 2 ZJN.

Schiedel UNI plus je jedan od proprietarnih troslojnih keramičkih dimnjačkih sistema; na tržištu postoje funkcionalno ekvivalentni keramički dimnjački sistemi drugih proizvođača (npr. Schiedel KLASIK, Schiedel ABSOLUT, Plewa, Tona, Hart, Heda, Effe2, Wienerberger ZUKKER, Brunner) koji ispunjavaju iste standarde EN 1457 i EN 13063 i koji bi tehnički bili u potpunosti prihvatljivi za projektovanu namjenu.

Molimo naručioca da:

- potvrdi da li je riječ o omašci i da li će se navedene stavke izmijeniti dodavanjem klauzule "ili ekvivalent" sa jasno definisanim kriterijumima ekvivalentnosti (npr. tip dimnjaka — troslojni keramički sa zadnjom ventilacijom, EN 1457 klasa A1N1, dimenzije plašta 50×50 cm, fi 250 mm, sertifikat EN 13063, otpornost na vlagu W1, otpornost na čađu O ili G prema namjeni); ili
- u slučaju da naručilac smatra da je upućivanje na konkretan proizvod opravdano u smislu člana 88 stav 2 ZJN posljednje rečenice ("kada predmet javne nabavke nije moguće dovoljno precizno opisati"), dostavi pisano obrazloženje funkcionalnih razloga koji onemogućavaju opis predmeta nabavke kroz performanse i tehničke parametre nezavisne od proizvođača.

Pitanje 2: Stavke 47 i 105 — krovni pokrivač "ABC-NORDIC Narvik" i sintagma "vizuelno tehnički ekvivalent"

U stavkama 47 (krovni pokrivač) i 105 (ventilisana fasada od šindre) tehnička specifikacija glasi: "klinker/keramička šindra tipa ABC-NORDIC Narvik ili vizuelno tehnički ekvivalent. Dim ploča 400×250×30×14 mm. Prosječna debljina sloja u kosini d=6 cm".

Skrećemo pažnju da: (i) formulacija "vizuelno tehnički ekvivalent" nije pravno isto što i "ekvivalent" u smislu člana 88 stav 2 ZJN — riječ "vizuelno" sužava polje ekvivalentnosti na estetske karakteristike i dodatno restriktivno tumači koncept ekvivalentnosti; (ii) tačne dimenzije ploče 400×250×30×14 mm su

proizvodni format konkretno proizvođača ABC-Klinker GmbH (Njemačka) iz njegove ABC-NORDIC linije i ne predstavljaju industrijski standard za klinker/keramičku krovnu šindru.

Molimo naručioca da:

- (a) potvrdi da li sintagma "vizuelno tehnički ekvivalent" znači "tehnički ekvivalent" u smislu člana 88 stav 4 ZJN, ili se ekvivalentnost ocjenjuje i po vizuelnim/estetskim kriterijumima;
- (b) definiše konkretne kriterijume ekvivalentnosti u smislu člana 88 stav 4 ZJN (npr. raspon dimenzija ploča, raspon debljine sloja, klasa otpornosti na mraz prema EN 539-2, vodonepropusnost prema EN 539-1, klasa savitljive čvrstoće), nezavisno od proizvodnog formata jednog proizvođača;
- (c) obrazloži zbog čega je dimenzija "400×250×30×14 mm" navedena sa preciznošću do milimetra, ako su u pitanju klasične funkcionalne karakteristike (vodonepropusnost, otpornost na mraz, debljina) koje se mogu definisati nezavisno od konkretnog formata.

Pitanje 3: Stavke 52-58 — fasadna bravarija "Alumil Smartia S67" sa kopiranim datasheet parametrima

Stavke od 52 do 58 specificiraju fasadnu aluminijumsku bravariju isključivo kroz proizvodnu liniju "Alumil Smartia S67" (Alumil S.A., Grčka) sa parametrima koji se doslovno poklapaju sa zvaničnim datasheetom proizvođača: "konstruktivna dubina konstrukcije (širina štoka) 67 mm, dubina krila 75 mm. Termo prekid od poliamida širine 30 mm... Nivo zaptivanja je EPDM gumama u tri nivoa i centralnom gumom po Aluseal sistemu (centralna guma sa završetkom "makaza")".

Sistem Aluseal sa centralnom gumom sa završetkom "makaza" jeste registrovan brending termin Alumil-a. Funkcionalno ekvivalentni sistemi (Schüco AWS 75, Reynaers MasterLine 8, Wicona Wicline 75, Aliplast Genesis 75, Aluprof MB-70, ALCO Galaxy, Etem E-75) zadovoljavaju identične zahtjeve EN 14351-1 ali se konstruktivno razlikuju u načinu zaptivanja.

Molimo naručioca da:

- (a) potvrdi da se formulacija "tipa Alumil Smartia S67 ili vizuelno-tehnički ekvivalent" tumači kao "funkcionalni ekvivalent prema EN 14351-1", odnosno da naručilac ne uslovljava ekvivalentnost konkretnim konstrukcionim rješenjima zaštićenim trademark-om kao što je sistem "Aluseal" sa "makaza" završetkom;
- (b) definiše osnovne kriterijume ekvivalentnosti vezane isključivo za performanse: koeficijent prolaza toplote (Uw), klasa vodonepropusnosti, klasa propustljivosti vazduha, otpornost na vjetar, klasa zvučne izolacije, klasa burglar resistance (RC) — sve prema standardima EN 14351-1, EN ISO 10077, EN 1026, EN 12207, EN 1027, EN 12208, EN 12210.

Pitanje 4: Stavka 205 — automatska pumpna stanica "Grundfos Multilift MD12.3.4" bez "ili ekvivalent"

Stavka 205 ("Nabavka, transport, povezivanje i puštanje u rad automatskog dupleks uređaja za prepumpavanje otpadnih voda, tipa Grundfos Multilift MD12.3.4...") sadrži navod konkretnog proizvođača (Grundfos A/S, Danska) i konkretne tipske oznake bez dodatka "ili ekvivalent" u smislu člana 88 stav 2 ZJN.

Pri tome, specifikacija eksplicitno navodi: sabirni rezervoar zapremine "cca 130 litara", vorteks radno kolo sa "slobodnim prolazom čestica do 50 mm", LC 221 kontrolnu jedinicu (proprietary Grundfos

označavanje), te "piezorezistivni senzor bez kontakta sa medijem" — što su sve karakteristike koje doslovno odgovaraju Grundfos MD12.3.4 datasheetu.

Na tržištu postoje funkcionalno ekvivalentne pumpne stanice istih ili boljih performansi proizvođača KSB Ama-Porter, Wilo DrainLift, Xylem Lowara/Flygt, Pedrollo, Sulzer XFP, Calpeda — sve sertifikovane prema EN 12050-1, što je ključni evropski standard za ovaj tip opreme.

Molimo naručioca da:

(a) potvrdi da li je u stavki 205 izostavljanje klauzule "ili ekvivalent" rezultat omaške i da li će se navedena stavka izmijeniti;

(b) jasno definiše funkcionalne kriterijume ekvivalentnosti: zapremina rezervoara (raspon, ne tačna vrijednost), broj pumpi, slobodni prolaz čestica (mm), nominalna snaga motora, napon, protokol komunikacije, klasa zaštite, sertifikat EN 12050-1, a ne proprietarne oznake komponenti.

Pitanje 5: Stavke 254-272 — komponente razvodnih ormara (Schneider Electric i OBO-Bettermann) bez "ili ekvivalent"

U stavkama 254-272 (Razvodni ormari, razvodne table) opisana je oprema upotrebom isključivo proprietarnih oznaka proizvođača Schneider Electric (Francuska) — "ISFT 100/40A", "iC60H-D/50A", "iC60N-C/16A", "iC60N-B/10A", "iCT 16A", "iSW 32A", "lid 40/0,03A", "INS 63A" — i proizvođača OBO Bettermann (Njemačka): "V50-3+NPE 280 OBO-Betterman". Naručilac ni u jednom slučaju nije dodao klauzulu "ili ekvivalent".

Iste funkcionalne komponente sa identičnim performansama proizvode i drugi vodeći evropski/svjetski proizvođači sa sertifikatima EN 60898, EN 61009, EN 61643: ABB (System pro M Compact, S200, F200, FH200), Legrand (DX³), Eaton (xEffect, PXF), Hager (MCN, CDA), Siemens (5SL, 5SU, 5SY), Doepke, Phoenix Contact, Dehn. Otpornost odvodnika prenapona klase V50-3 (Type 1+2) takođe je dostupna kod više proizvođača (DEHN BLITZDUCTOR, ABB OVR, Phoenix Contact Plugtrab, Citel).

Molimo naručioca da:

(a) obrazloži zbog čega su u stavkama 254-272 navedene proprietarne oznake komponenti Schneider Electric (iC60H, iC60N, iCT, iSW, lid, ISFT, INS) i OBO Bettermann (V50-3+NPE 280) — koje su u krajnjem sastav razvodnog ormara koji se montira na licu mjesta — umjesto funkcionalnih performansi (nazivna struja, struja kratkog spoja, broj polova, klasa selektivnosti, klasa odvodnika, In/Imax struja udara)?

(b) potvrdi da li ponuđač može ponuditi razvodni ormar opremljen funkcionalno ekvivalentnim komponentama bilo kojeg sertifikovanog proizvođača sa istim performansama u skladu sa EN 60898/EN 61009/EN 61643, ili je oprema isključivo proizvođača Schneider Electric i OBO Bettermann uslov za prihvatljivost ponude.

Pitanje 6: Stavke 281-288 — LED svjetiljke (Thorn / Zumtobel Group) sa navođenjem kataloških šifara proizvoda

U stavkama 281-288 ("Električna instalacija osvjetljenja") naručilac je za svaku poziciju svjetiljke naveo proizvođača (Thorn / Zumtobel Group), tip svjetiljke (KAT SQ 2000-840 HF, BETA 3, SLN2-B, IRIS, NINA), i — što je posebno indikativno — tačne kataloške šifre proizvoda:

Stavka	Tip svjetiljke	Kataloška šifra
--------	----------------	-----------------

281 (S1)	Thorn KAT SQ 2000-840 HF	96629370
282 (S1.1)	Linea Light Cem_C 6.5W	64564N70
283 (S2)	Thorn BETA 3 3200-840 HF LRO Q600	96634487 + 96635585
286 (P1)	Thorneco IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3	(referenciran model)
288 (P2)	Thorneco NINA 30M SELFTEST E3	96635654

Navođenje konkretnih kataloških šifara proizvoda (8-cifreni Thorn/Zumtobel art.br.) prilikom opisa predmeta nabavke predstavlja najjasniji oblik de facto određivanja konkretnog proizvoda konkretnog proizvođača. Iako je u stavkama navedeno "sličan tipu", praktična ekvivalentnost se ocjenjuje teško kada je predmet nabavke definisan kataloškim brojem (a ne tehničkim performansama).

Molimo naručioca da:

(a) ukloni iz tehničke specifikacije sve kataloške šifre proizvođača (96629370, 64564N70, 96634487, 96635585, 96635654 i sve ostale 8-cifrene oznake Thorn/Zumtobel) i zamijeni ih funkcionalnim opisom kroz parametre osvjetljenja: ulazna snaga (W), svjetlosni fluks (lm), efikasnost (lm/W), temperatura boje (K), CRI, klasa zaštite IP/IK, MacAdam SDCM, dimenzije (raspon mm), namjena (zidna/nadgradna/ugradna/escape);

(b) jasno definiše kriterijume ekvivalentnosti u smislu člana 88 stav 4 ZJN za svaku poziciju svjetiljke, sa minimalnim/maksimalnim vrijednostima parametara, a ne ukazivanjem na konkretan model.

Pitanje 7: Stavka 318 — dizel-električni agregat "ELCOS GE.BD.044/040.SS+111" sa motorom "Baudouin 4M06G44/5"

Stavka 318 specificira agregat kontejnerske izvedbe sa: (i) tačnom tipskom oznakom proizvođača ELCOS s.r.l. (Italija) — "GE.BD.044/040.SS+111", (ii) tačnom tipskom oznakom motora — "Baudouin model 4M06G44/5" (proizvođač Moteurs Baudouin, Cassis, Francuska), (iii) tačnim dimenzijama u milimetrima — "220×110×165 cm", (iv) tačnom masom — "1160 kg", (v) tačnim nivoom buke "65 dB na 7 m", (vi) zapreminom rezervoara goriva "250 litara". Klauzula "ili ekvivalent" nije navedena.

Tržište dizel-električnih agregata snage 40-44 kVA u Evropi je izrazito konkurentno: pored ELCOS-a postoje SDMO/Kohler (Francuska), FG Wilson/Caterpillar (UK/USA), Atlas Copco QAS/QES, Pramac/Generac, Cummins, Himoinsa, JCB G44QS, AKSA AD-44, EMSA E BD MC 0044/M, Target Power TB44, Genmac, Mosa, Europower, Inmesol, Gesan. Mnogi od njih takođe koriste Baudouin motore — ali i Yanmar, Mitsubishi, John Deere, Volvo Penta, Doosan, Perkins, Iveco/FPT, Deutz.

Specifikacija "motor Baudouin 4M06G44/5" je sama po sebi proprietarna oznaka jednog motora jednog proizvođača; navođenje da je riječ o "četvorocilindričnom" je deskriptivno, ali "Baudouin 4M06G44/5" je proizvodni kod koji nije industrijski standard.

Molimo naručioca da:

(a) ukloni iz tehničke specifikacije konkretne tipske oznake ELCOS GE.BD.044/040.SS+111 i Baudouin 4M06G44/5, te zamijeni ih funkcionalnim opisom: kontinuirana snaga (PRP), standby snaga (ESP), broj cilindara (raspon), nominalni obrtaji, nivo buke (dB(A) na 7m), zapremina rezervoara (raspon), klasa emisije, klasa zaštite kućišta IP, sertifikat prema važećim EU standardima (Stage V emisija);

(b) obrazloži razloge zbog kojih su dimenzije agregata specifikovane sa preciznošću od centimetra (220×110×165 cm) i masa do kilograma (1160 kg) — što su parametri koji direktno odgovaraju konkretnoj proizvodnoj liniji jednog proizvođača.

Pitanje 8: Stavke 367-373 — sistem video nadzora isključivo proizvođača "DVC" sa proizvodnim šiframa

U stavkama 367-373 (Instalacija sistema video nadzora) sva oprema je specifikovana direktnim navođenjem proizvođača "DVC" (italijanski proizvođač) sa pratećim šiframa proizvoda DRA-1652HAN2, DCA-BM5125, DCA-TF5283, DAJ-40. Sve šifre direktno odgovaraju aktuelnom katalogu DVC kompanije.

Globalno tržište CCTV opreme dominira nekoliko vodećih proizvođača sa značajno većim tržišnim udjelom od DVC-a: Hikvision, Dahua, Axis Communications, Hanwha (Samsung) Techwin, Bosch Security, Avigilon (Motorola), Honeywell, Pelco, Uniview, Tiandy, IDIS, Vivotek, Mobotix. Sve navedeni proizvođači nude funkcionalno ekvivalentne 5MP bullet/turret kamere sa IP67 zaštitom i 16-kanalne hibridne DVR snimače.

Molimo naručioca da:

(a) potvrdi da li je proizvođač DVC postavljen kao isključiv uslov ili može se ponuditi bilo koji proizvođač CCTV opreme čije komponente zadovoljavaju funkcionalne parametre — rezolucija senzora, ugao gledanja, IR domet, IP klasa zaštita, kompresija (H.264/H.265), broj kanala DVR-a, podržani protokoli (AHD/TVI/CVI/IP), broj SATA portova;

(b) izričito ukloni iz tehničke specifikacije sve DVC proizvodne šifre (DRA-1652HAN2, DCA-BM5125, DCA-TF5283, DAJ-40) i zamijeni ih funkcionalnim opisom.

Pitanje 9: Stavke 401-411 — sistem dojava požara "Inim Previdia Compact" sa proizvodnim šiframa

U stavkama 401-411 (Instalacija sistema automatske dojava požara) cjelokupan sistem je specifikovan ekskluzivno prema proizvođaču Inim Electronics S.r.l. (Italija) sa proizvodnim šiframa: S-PrevidiaC050SG, S-PREVIDIACREPW, S-ED100, S-EB0010, SES0010RE, S-EC0020, SWCP0020, S-PREVIDIA CDIAL, i-STD241201.

Tržište sistema automatske dojava požara u EU je razvijeno i uključuje veći broj proizvođača sertifikovanih prema svim relevantnim standardima EN 54-2/4/13/21: Bosch Security AVENAR, Notifier (Honeywell) ID3000/ID2000, Esser/Honeywell IQ8 Control, Aritech/UTC FP2000, Siemens Cerberus PRO/Sintony, Schrack Seconet Integral IP, Hochiki Latitude, Apollo XP95, Argus AS, Kentec Syncro, Advanced Electronics MxPro, Detectomat, Fike Twinflex, Cooper Capture, GST. Svi navedeni nude funkcionalno ekvivalentne adresabilne centrale sa 1 petljom za 64 tačke, sa istom razinom sertifikacije EN 54.

Molimo naručioca da:

(a) izričito navede da se ekvivalentnost može dokazati certifikatom EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13, EN 54-21 i CPR sertifikacijom, bez obzira na konkretnog proizvođača i bez obzira na proprietarne oznake komponenti;

(b) ukloni iz tehničke specifikacije sve Inim proizvodne šifre (S-PrevidiaC050SG, S-PREVIDIACREPW, S-ED100, S-EB0010, SES0010RE, S-EC0020, SWCP0020, S-PREVIDIA CDIAL,

i-STD241201) i zamijeni ih funkcionalnim opisom (broj petlji, broj adresa po petlji, dijagonala touchscreen-a, klasa zaštite kućišta, naponsko napajanje, kapacitet baterije, broj zona, certifikacije).

Pitanje 10: Stavke 418-426 — SOS sistem isključivo proizvođača "PME"

U stavkama 418-426 (Instalacija SOS sistema) cjelokupan SOS sistem je specifikovan ekskluzivno prema proizvođaču "PME" sa proizvodnim šiframa CP2001, RK2013, SSL2001/Z, SOS2000. PME je relativno nišni proizvođač u regionu sa ograničenom prisutnošću na tržištu, te navođenje proprietarnih šifara komponenti dodatno sužava krug ponuđača.

Molimo naručioca da:

- (a) obrazloži kako će se dokazati ekvivalentnost ponuđenog SOS sistema drugih proizvođača (npr. Ascom, Static, Caretech, Aiphone, Care-Call, FireBus, Alarm Automatika SOS), s obzirom da PME proizvodne šifre nisu industrijski standard i nisu uporedive sa proizvodima drugih kompanija osim funkcionalno;
- (b) definiše funkcionalne kriterijume ekvivalentnosti: napajanje, broj tastera/stanica, način razrješenja alarma, audio-vizuelna signalizacija (lux, dB), kabliranje (vrsta), klasa zaštite, naponsko napajanje.

Pitanje 11: Stavke 37-42 — hidroizolaterski sistemi sa brojnim Sika proprietary oznakama

Stavke 37-42 navode više konkretnih Sika proizvoda: "Sika Igolflex P-10", "SikaShied E54", "Sikalastic-152", "Sikalastic-614", "Sika Concrete Primer", "Sikalastic Metal Primer", "Sikalastic PVC Primer", "Sika Reemat Premium", "Sika Seal Tape S", "SikaTop", "Sika MonoTop", "SikaFloor 151", "Sikafloor 304W", "Sikafloor 410 N". Iako je dodavana fraza "ili tehnički ekvivalent", svi parametri ugradnje (potrošnja u kg/m², debljine slojeva u milimetrima, redoslijed nanošenja) direktno proizilaze iz Sika Technical Data Sheet-ova.

Molimo naručioca da:

- (a) za svaku stavku iz grupe 37-42 definiše ekvivalentnost u smislu člana 88 stav 4 ZJN preko funkcionalnih parametara (klasa otpornosti CT/AS, čvrstoća na pritisak N/mm², zatezna čvrstoća prijanjanja N/mm², otpornost na UV, otpornost na hemikalije, klasa po EN 14891 ili EN 13813), a ne preko potrošnje konkretnog Sika proizvoda;
- (b) jasno potvrdi da je hidroizolaterski sistem drugog proizvođača (Mapei Mapelastic, Weber Vetonit, Tikkurila, Henkel Ceresit CR, BASF/MasterSeal, Schomburg Aquafin, Quick-Mix, Botament) prihvatljiv kao tehnički ekvivalentan ukoliko ispunjava iste funkcionalne parametre.

Pitanje 12: Kumulativni efekat tehničke specifikacije i analiza tržišne dostupnosti

Predmetna tenderska dokumentacija u okviru 433 stavke predmjera sadrži direktno navođenje robnih marki, tipskih oznaka ili proizvodnih šifara najmanje 20 različitih proizvođača: Schiedel, ABC-Klinker, Knauf, Sika, Alumil, Peštan, Geberit, HL Hutterer Lechner, MEPA, REHAU, Grundfos, ACO, Knauf USG (Aquapanel), Schneider Electric, OBO Bettermann, Thorn (Zumtobel Group), Linea Light, Legrand, AVE, Hermi, Netiks, ELCOS, Baudouin, DVC, Paradox, CQR, Bliston, Fonestar, Inim, PME, Schiedel.

Ovakva sveobuhvatna upućenost na konkretne proizvode konkretnih proizvođača kroz čitav predmjer otvara pitanje o kumulativnom efektu u smislu člana 88 stav 1 ZJN: i kada svaka pojedinačna stavka sadrži klauzulu "ili ekvivalent", krajnji ekonomski efekat može biti faktička isključivost konkretnog distributera/lanca dobavljača koji je u stanju ponuditi sve navedene brendove istovremeno.

Molimo naručioca da:

- (a) dostavi obrazloženje metodologije izrade tehničke specifikacije: da li je tehnička dokumentacija pripremana na osnovu kataloga konkretnog distributera/dobavljača, ili je pripremana na osnovu nezavisne tehničke analize sa funkcionalnim opisom radova;
- (b) potvrdi koliko je proizvođača u stanju, prema saznanjima naručioca, ponuditi cjelokupnu specifikaciju kroz ekvivalentne proizvode iz vlastite proizvodne linije, posebno za segmente: bravarija (1 stavka — koliko proizvođača ALU sistema je tehnički ekvivalentno), elektroinstalacije (1 stavka — koliko proizvođača komponenti zadovoljava sve specifikovane karakteristike), slabostrujne instalacije (1 stavka — koliko proizvođača SKS/CCTV/alarm/protupožar/SOS opreme može cjelokupno zamijeniti specifikovane brendove);
- (c) razmotri preuređivanje tehničke specifikacije u skladu sa članom 88 stav 1 ZJN i članom 42 Direktive 2014/24/EU kroz funkcionalni/performance opis predmeta nabavke, sa proprietarnim oznakama isključivo u slučajevima kada to opravdano dovoljno-precizni-opis test propisan članom 88 stav 2 zadnjom rečenicom.

IV. ZAKLJUČAK I PRAVNE POSLJEDICE

Saglasno članu 94 stav 6 ZJN, naručilac je dužan da na ovaj Zahtjev za pojašnjenje odgovori u roku od 3 (tri) dana od dana prijema, a saglasno članu 94 stav 5 ZJN, naručilac je dužan da odgovor objavi javno (na portalu javnih nabavki) tako da bude dostupan svim zainteresovanim licima.

Fidelity Consulting d.o.o. zadržava sva prava iz ZJN, uključujući pravo na podnošenje predloga za izmjenu tenderske dokumentacije (čl. 94 ZJN) u slučaju da odgovor naručioca ne otkloni uočene nepravilnosti, kao i pravo na podnošenje žalbe Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na osnovu člana 185 stav 3 tačka 1 ZJN.

U slučaju da naručilac u svom odgovoru potvrdi da pojedine stavke ne predviđaju mogućnost ekvivalencije, ili da je ekvivalencija ograničena na način koji u suštini upućuje na jednog ili usko ograničen krug proizvođača, navedeno će predstavljati osnov za pokretanje postupka zaštite prava pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i za pokretanje postupka pred nadležnim organima Crne Gore za zaštitu konkurencije.

Odgovor:

U arhitekturi se pojam „vizuelni ekvivalent materijala” tumači kroz principe autorskog prava i zaštite arhitektonskog djela kao cjeline. U praksi, vizuelni ekvivalent materijala odnosi se na situaciju kada originalni materijal (npr. keramička šindra, kamen, beton, drvo, čelik) bude zamijenjen drugim materijalom, ali novi materijal vizuelno, teksturalno i estetski daje isti ili vrlo sličan utisak kao original. Autorsko pravo u arhitekturi štiti ukupan izgled objekta (forma, proporcije, kompozicija), estetski izraz, uključujući izbor i kombinaciju materijala, pa se samim tim konsultuje i odlučuje sa projektantima i autorom projekta, kao i stručnim nadzorom o promjenama te vrste. Dakle, prethodno pomenuto se odnosi na primjenu materijala istih tehničkih i estetskih karakteristika, samo od drugog proizvođača. Mogu se mijenjati uz odobrenje stručnog nadzora, saglasnost investitora i projekatanta, odnosno autora projekta, kako se eventualno ne bi prekršila autorska prava. Ako se omaškom desilo da u nekim stavkama ne piše 'ili ekvivalent', smatrajte da je naravno dozvoljen, vodeći se prethodnim objašnjenjem. U fazi pregleda tokom izgradnje (stručni nadzor, tehnički pregled), tehničku ekvivalentnost materijala ocjenjuju prema dokazivim performansama, standardima i dokumentaciji. Materijal se smatra tehnički ekvivalentnim ako ima iste ili bolje tehničke karakteristike od

projektovanog, zadovoljava iste standarde i norme i ne utiče negativno na sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta.

Procijenjena vrijednost je utvrđena na osnovu predmjera i predračuna radova, koji je sastavni dio revidovanog glavnog projekta urađen od strane MV2A Architectural Studio Podgorica.

Naručilac Optina Žabljak će zainteresovanim ponuđačima omogućiti uvid u revidovani glavni projekat (elektronska verzija) svakog radnog dana do 08-14 časova do dana otvaranja ponuda odnosno do dana 08.06.2026.godine do 11 sati.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Dušica Šćepanović Predsjednik komisije

Vesko Dedeić član

Tatjana Vojinović član

