



Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić

Broj: IN-13/ 9653 -26/FCP-III
Nikšić, 03.06.2026. godine

Predmet: Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 116656 od 03.06.2026. godine - Ugradnja vatrodojavne centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro – mašinskog održavanja.

U skladu sa članom 27 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG br.074/19, 003/23, 011/23 i 084/24) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Elektroprivreda Crne Gore Nikšić donosi sledeću

IZMJENU

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 116656 od 03.06.2026. godine - Ugradnja vatrodojavne centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro – mašinskog održavanja.

I Vršiti se Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 116656 od 03.06.2026. godine - Ugradnja vatrodojavne centrale sa pripadajućim javljačima u zgradi elektro – mašinskog održavanja, na način što se dodaje novi uslov, koji glasi:

Ponudlač je dužan da dostavi Izjavu proizvođača ili ovlašćenog distributera da je ponuđena centrala kompatibilna i može se umrežiti sa postojećim Schrack Seconet sistemom (sa navođenjem tačnih tipova IP MXF B5 – SCU – CP i B10 – X1 – C).



Službenik za javne nabavke
Sandra Lučić

[Handwritten signature]