

**ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR**

Broj: **37-02-321**

**Kotor, 05.06.2026.** godine

Na osnovu zahtjeva zainteresovanog lica za izmjenu i/ili dopunu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. **115563** od **03.06.2026.** godine za nabavku **USLUGE - ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA NA SISTEMIMA POD PRITISKOM U 2 PARTIJE (KBC KOTOR I OJ MELJINE)** dostavljen kroz **CEJN** dana **04.06.2026.** godine u **11:27 h**, shodno članu 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 49/24 i 114//24), ZU Kliničko - bolnički centar Kotor, u svojstvu naručioca, objavljuje:

**ODGOVOR** na zahtjev za izmjenu i/ili dopunu

**ZAHTEJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ 37-02-315 (šifra 115563)**

Zainteresovano lice dostavilo je Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu Zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke broj **37-02-315 (šifra 115563)** od **03.06.2026.** godine (šifra **115563**) navodeći slijedeće:

*»Molim da dopunite/izmenite tačku 8 uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u postupku #115563 tako da:  
dodate da ponuđač dostavi dokaz o posjedovanju MEST EN ISO/IEC 17020:2013 i/ili MEST EN ISO/IEC 17025:2018 ili odgovarajući  
na ovaj način se proširuje konkurencija, a ispunjavaju se uslovi koje zahtevaju referentni dokumenti koji regulišu oblast koja je predmet ove nabavke.«*

**O D G O V O R**

Na osnovu zaprimljenog zahtjeva zainteresovanog lica, kojim se predlaže dopuna tačke 8 Drugih uslova za učešće u postupku predmetne jednostavne nabavke, na način da se od ponuđača zahtjeva dostavljanje dokaza o posjedovanju akreditacije prema standardima **MEST EN ISO/IEC 17020:2013** i/ili **MEST EN ISO/IEC 17025:2018**, ili odgovarajući, naručilac je razmotrio pomenuti prijedlog i nalazi da je zahtjev za posjedovanje akreditacije prema standardu **MEST EN ISO/IEC 17020:2013** u potpunosti opravdan i srazmjeran predmetu nabavke, imajući u vidu da predmet nabavke obuhvata kontrolisanje, ispitivanje i ocjenu ispravnosti sigurnosnih ventila na opremi pod pritiskom u eksploataciji, što po svojoj prirodi predstavlja poslove inspeksijskog tijela.

S obzirom na prirodu i obim usluga koje su predmet jednostavne nabavke, smatramo da je zahtjev za posjedovanje akreditacije prema standardu **MEST EN ISO/IEC 17020** neophodan radi obezbjeđenja stručnog, bezbjednog i kvalitetnog izvršenja ugovora. Ovo tim prije što standard **MEST EN ISO/IEC 17020** propisuje zahtjeve za kompetentnost tijela koja vrše inspekciju, uključujući ocjenjivanje usklađenosti, pregled, ispitivanje na licu mjesta, donošenje stručnih ocjena i izdavanje nalaza o ispravnosti opreme i sistema. Nasuprot tome, standard **MEST EN ISO/IEC 17025** odnosi se na kompetentnost laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i ne obuhvata zahtjeve koji se odnose na obavljanje inspeksijskih poslova i donošenje stručnih ocjena o usklađenosti objekata, sistema ili opreme u upotrebi. Dakle, standard **MEST EN ISO/IEC 17025** niti je zamjena ("ili") niti je potreban kao dopuna ("i") standardu **MEST EN ISO/IEC 17020**, kojeg smo naveli u uslovu 8 predmetne nabavke

Kao Naručilac nismo utvrdili potrebu za dokazivanjem kompetentnosti laboratorije prema standardu **MEST EN ISO/IEC 17025**, budući da predmet nabavke ne obuhvata laboratorijske usluge kao samostalnu i dominantnu aktivnost, već usluge inspekcije (kontrole) i ocjene ispravnosti sigurnosnih ventila, koje se vrši na godišnjem nivou, shodno zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast. Stoga, uzimajući u obzir prirodu i obim usluga koje su predmet nabavke, smatramo da je zahtjev za posjedovanje akreditacije prema standardu **MEST EN ISO/IEC 17020** neophodan radi obezbjeđenja stručnog, bezbjednog i kvalitetnog izvršenja ugovora.

Takođe smatramo da se kao odgovarajući dokaz mogu prihvatiti ekvivalentne akreditacije prema standardu EN ISO/IEC 17020 izdate od međunarodno priznatih akreditacionih tijela, nezavisno od nacionalne oznake standarda (MEST, SRPS, BAS, HRN i dr.), pod uslovom da obuhvataju predmetnu oblast inspekcije.

Budući da Naručilac ne vrši izmjenu tačke broj 8 Drugih uslova predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda/prijava, tako da način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda ostaje isti, budući da je do roka za podnošenje ponuda ostalo više od 3 (tri) dana.

**Predsjednica Komisije za  
sprovođenje postupka javne nabavke,**



Plamenac Ninela  
Službenik za javne nabavke