

PREGLED POSTUPKA #117047

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Fotometrijsko mjerenje za sportsku rasvjetu na gradskom stadionu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	08.06.2026. 13:15

Napomena	Predmet usluge je vršenje fotometrijskog mjerenja sistema sportske rasvjete na Gradskom stadionu u Podgorici radi utvrđivanja nivoa i ravnomjernosti osvjetljenosti terena za igru, kao i usklađenosti sistema rasvjete sa zahtjevima UEFA Stadim Lighting Guide 2023 i UEFA Stadim Infrastructure Regulations 2025.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Fotometrijsko mjerenje za sportsku rasvjetu na gradskom stadionu	08.06.2026 13:15	12.06.2026 10:00	12.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Fotometrijsko mjerenje za sportsku rasvjetu na gradskom stadionu 71314100 - Usluge na području električne energije	4.132,23 EUR	867,77 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Gradski stadion Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
do 30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.132,23 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		- Predmet usluge je vršenje fotometrijskog mjerenja sistema sportske rasvjete na Gradskom stadionu u Podgorici radi utvrđivanja nivoa i ravnomjernosti osvijetljenosti terena za igru, kao i usklađenosti sistema rasvjete sa zahtjevima UEFA Stadim Lighting Guide 2023 i UEFA Stadim Infrastructure Regulations 2025. Obim mjerenja - Mjerenje obuhvata određivanje horizontalne i vertikalne osvijetljenosti terena za igru u skladu sa UEFA metodologijom mjerenja. Potrebno je izvršiti: ☐ Mjerenje horizontalne osvijetljenosti na mreži od 96 mjernih tačaka raspoređenih po cijeloj površini terena; ☐ Mjerenje vertikalne osvijetljenosti u četiri vertikalne ravni; ☐ Određivanje prosječne, minimalne i maksimalne osvijetljenosti; ☐ Proračun koeficijenata ravnomjernosti osvjetljenja; ☐ Analizu postignutih vrijednosti u odnosu na zahtjeve UEFA standarda. Mjerenje pri redovnom i agregatskom napajanju - Fotometrijsko mjerenje potrebno je izvršiti u dva režima rada	

1	Fotometrijskog mjerenja sistema sportske rasvjete na Gradskom stadionu u Podgorici	sistema rasvjete: a) Pri redovnom napajanju iz elektroenergetske mreže, sa uključenim kompletnim sistemom reflektorske rasvjete (šesti nivo osvjetljenja), b) Pri napajanju iz agregatskog postrojenja (rezervni izvor napajanja), kada su aktivna tri nivoa reflektorske rasvjete predviđena za rad u režimu rezervnog napajanja. Za oba režima rada potrebno je izvršiti kompletna mjerenja horizontalne i vertikalne osvjetljenosti , izračunavanje ravnomjernosti osvjetljenja i procjenu usklađenosti sa važećim UEFA zahtjevima. Rezultati mjerenja u režimu agregatskog napajanja moraju biti posebno prikazani i obrađeni u završnom izvještaju, uz uporednu analizu sa rezultatima dobijenim pri redovnom napajanju. Izvještaj o mjerenju ----Pri izvršenim mjerenjima potrebno je izraditi detaljan fotometrijski izvještaj, koji sadrži: ☐ Opis korišćene metodologije mjerenja; ☐ Podatke o korišćenoj mjernoj opremi; ☐ Raspored mjernih tačaka; ☐ Tabelarni prikaz izmjerenih vrijednosti; ☐ Grafički prikaz raspodjele osvjetljenosti; ☐ Proračun ravnomjernosti osvjetljenja; ☐ Rezultate mjerenja pri redovnom i agregatskom napajanju; ☐ Ocjenu usklađenosti sa UEFA Stadium Lighting Guide 2023 i UEFA stadium infrastructure Regulations 2025 ☐ Zaključak i preporuke	1,00 paket
---	--	---	------------

	Izdavanje izvještaja --Završni izvještaj o izvršenom fotometrijskom mjeranju izdaje akreditovano tijelo UEFA-e.	
--	--	--