

PREGLED POSTUPKA #116669

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	izolacioni aparati i uređaj za ispitivanje kvaliteta vazduha iz kompresora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragana Kaščelan
Kontakt	032/325-020
Datum objave	09.06.2026. 10:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	izolacioni aparati i uređaj za ispitivanje kvaliteta vazduha iz kompresora	09.06.2026 10:10	17.06.2026 11:00	17.06.2026 11:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA KOTOR izolacioni aparati i uređaj za ispitivanje kvaliteta vazduha iz kompresora 35111000 - Oprema za vatrogasne službe	22.314,04 EUR	4.685,96 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslove za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke privredni subjekat dokazuje izjavom, koja je sačinjena na propisanom obrascu, u elektronskom obliku i koja je potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su službene prostorije Službe zaštite i spašavanja Opštine Kotor, na adresi Škaljari 228, Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpune realizacije ugovora i prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi katalog tražene opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje dato od strane proizvođača opreme da može vršiti distribuciju tražene opreme na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje dato od strane proizvođača tražene opreme da može vršiti servis ponuđene opreme na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Garantni rok na traženu opremu iznosi 12 mjeseci od dana isporuke opreme.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.314,04 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Komponente uređaja moraju biti lako rasklopive radi održavanja. Izolacioni aparat sa komprimiranim vazduhom (Self-Contained Breathing Apparatus SCBA) za zaštitu disajnih organa prilikom gašenja požara i spašavanje iz rizičnih sredina i industrijskih postrojenja za profesionalne vatrogasce. Noseće ramene trake sa jastučićima su od aramid vlakana za čestu upotrebu pri ekstremnim uslovima sa visokom zaštitom od vatre i toplote presvučene gumenim premazom radi refleksije i otpornosti na ulja i maziva. Trake su međusobno spojene da bi spriječile moguće padanje sa ramena. Kaiš za bocu napravljen od aramida. Jedna cijev se završava s integriranim digitalnim manometrom koji ujedno mora biri i uređaj za sinalizaciju u slučaju opasnosti sa senzorom pokreta I ručno aktiviranim tasterom za paniku, uređaj mora davati jasne zvučne i vizuelne alarme kada vatrogasac ostane nepokretan ili je u nevolji upozoravajući ostale kolege, signalnom pištaljkom i konektorom sa spojem za srednji pritisak. Plućni automat je za pozitivni pritisak sa utičnica spojem, zbog brzog namještanja i skidanja plućnog automata i gumiranim crijevom za srednji pritisak. Maska mora imati dvije nezavisne zaptivne ivice, koje pružaju tri zaptivna prstena. Na taj način ako postoji curenje na spoljnoj ivici,	

1	Izolacioni aparati za zaštitu disajnih organa	postoje još dva zaptivna prstena. Maska mora imati ojačanje u predjelu brade kako bi se spriječio kolaps maske ka licu nosioca u slučaju pada. Ojačanje mora biti lako zamjenjivo, bez upotrebe alata. Mora postojati opcija naknadne ugradnje ojačanja sa sistemom za radio komunikaciju i sistemom za komunikaciju sa pojačavačem zvuka (zvučnik) sa lijeve i desne strane. Spoj maske mora da bude kompatibilan sa plućnim automatom sa utičnica spojem za brzo namještanje i skidanje plućnog automata sa maske. Maska je takođe za pozitivan pritisak predviđena za upotrebu sa izolacionim aparatom sa širokim poljem vidljivosti koji pruža više od 90% prirodnog vidnog polja bez distorzije i položajem ventila za udisanje i izdisanje treba da sprječava zamagljivanje vidnog polja maske. Vizir maske je napravljen od polikarbonata sa premazom protiv magljenja i grebanja. Niskoprofilna maska ima mali otpor tokom disanja, govornu membranu, unutrašnji prostor maske mora biti dovoljno širok za razne oblike i veličine lica sa tri veličine za lice i tri veličine za nosni dio koji ide uz lice. Noseće trake maske se nose ispod vatrogasne kacige i bez tački pritiska na glavu korisnika i ima noseću traku oko vrata za nošenje na grudima kada se ne koristi. Stavljanje i skidanje maske mora da bude jednostavno. Napravljena je od materijala koji ne smije izazvati iritaciju kože korisnika. Izolacioni aparat treba da se isporuči sa NANO bocom za komprimirani vazduh zapremine 6,8 litara sa pritiskom 300 bara sa neograničenim životnim vijekom. Težina napunjene boce sa ventilom treba da je 5,85 kg i da je žute boje.	10,00 komad
---	---	--	-------------

2	Uređaj za ispitivanje vazduha iz kompresora – Aerotest	Dimenzije (D x Š x V) 390 x 315 x 110 mm Težina približno 3,5 kg Dovodni pritisak 200/300 bara Pribor: Ugljen dioksid 100/a-P (10 kom.) 100 – 3000 ppm Ugljen monoksid 5/a-P (10 kom.) 5 – 150 ppm Vodena para 20/a-P (10 kom.) 0,1 – 1 mg/m³ Azotni plinovi 0,2/a (10 kom.) 0,2 – 6 ppm Oil Impactor (10 kom.)	1,00 komad
---	--	---	------------