

PREGLED POSTUPKA #116913

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
PIB	02000458
E-mail	tina.perovic@ziks.me
Telefon	020/243-100
Internet adresa	www.ziks.gov.me
Fax	020/243-567
Adresa	Velje brdo bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje i servis agregata, po partijama
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Valentina Perović
Kontakt	020/243-100
Datum objave	10.06.2026. 13:00
Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija , treba da dostavi orginal ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom .

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Održavanje i servis agregata, po partijama 14212200 - Agregati	14.877,00 EUR	3.123,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi	DA
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja fakture i izvještaja za servisiranja navedenih agregata, po partijama	Rok plaćanja	DA

Način plaćanja je: virmanski Na žiro račun Dobavljača žiro račun:_____. Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja	DA
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Napomena: U partiji III stavka broj 4 Agegat Cummins marka C38 D5, 55kva nalazi se u Bijelom Polju tako da u cijenu treba uključiti sve troškove prilikom servisiranja.	Drugi uslovi	NE
PARTIJA I i II: Dokaz, izdat od strane proizvođača upravljačkog modula za kontrolu rada dizel elektro agregata na ime pravnog lica (ili lica zaposlenog u pravnom licu) o obučenosti za rad na upravljačkom modulu i pripadajućem proizvođačkom softveru.	Drugi uslovi	NE
Partija I i II Izjava Ponuđača da će za nuđene agregate koristiti licencirani softver za konekciju dizel elektro agregat.	Drugi uslovi	NE
Partija I i II Dokaz, izdat od strane proizvođača opreme ili dizel motora (ili distributera proizvođačke opreme ili dizel motora) da je ponuđač, kao pravno lice, ovlašćen za: održavanje, servis i popravku dizel električnih agregata na teritoriji Crne Gore; kao i za prodaju i ugradnju originalnih rezervnih djelova za dizel agregate;	Drugi uslovi	NE
Partija I i II Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehnike, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). Ovaj dokaz se dokazuje dostavljanjem radne knjizice, prijave za osiguranje Ili ugovora o radu sa traženom Licencom.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
Partija I i II Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: ISO 27001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	NE

Na ugrađene djelove i materijal potrebno je dati garanciju od minimum 12 mjeseci. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da će na ugrađene djelove i materijal dati garanciju od minimum 12 mjeseci.	Garantni rok	NE
Prilikom servisiranja agregata svi eventualni uočeni nedostaci, trebaju biti evidentirani kako bi se blagovremeno reagovalo, i isti ulaze u cijenu servisa. (dostaviti izjavu)	Drugi uslovi	DA
Ponuđač je u obavezi da dostavlja mjesečne račune u skladu sa izvršenim servisom.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:
14.877,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	PARTIJA 1 (AGREGATI U GARANTNOM ROKU) Održavanje agregata u periodu od 12 mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e		
Procijenjena vrijednost bez PDV	3.400,02 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske	

1	Agregati Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e	baterije (napon i struju punjenja); • Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; Godišnji servis i termovizijsko snimanje za agregate Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e Termovizjsko snimanje se radi jednom godišnje i obuhvata: • Termovizijsko snimanje Upravne zgrade • Termovizijsko snimanje ISTRAGE • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DEA i UPS	12,00 mjeseci
---	--	--	---------------

polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj.

Servis agregata:

Pod godišnjim servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje:

- zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme
- zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme

Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme:

- zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača.
- zamjena filtera vazduha po potrebi.
- zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme.

Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za

	hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.	
--	---	--

Broj partije	2		
Opis partije	PARTIJA II (van garantnog roka) agregatI Cummins Power GenerationC55D5e(DATA CENTAR) , Cummins Power GenerationC55D5e (F)		
Procijenjena vrijednost bez PDV	3.300,01 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 12 mjeseca za agregat Cummins Power GenerationC55D5e(DATA CENTAR) , Cummins Power GenerationC55D5e (F)	

U ove radove spada:

- Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru;
- Provjera nivoa goriva;
- Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje);
- Provjera čistoće filtera vazduha;
- Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo;
- Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija;
- Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, generatoru;
- Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata;
- Start agregata u program rada (ispravnost gen seta);
- Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja);
- Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora;
- Kontrola zategnutosti kaiševa;
- Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA;
- Provjera rada tastera za hitno isključenje;
- Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora;
- Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove;
- Kontrola boje izduvnih gasova;
- Provjera automatskog startovanja;

1	Agregat Cummins Power GenerationC55D5e(DATA CENTAR) , Cummins Power GenerationC55D5e (F)	• Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibriranje; Godišnji servis i termovizijsko snimanje za agregat Cummins Power GenerationC55D5e Termovizijsko snimanje se radi jednom godišnje i obuhvata: • Termovizijsko snimanje DATA CENTAR • Termovizijsko snimanje F paviljona • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DEA i UPS polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj. Servis agregata: Pod godišnjim servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci	12,00 mjeseci
---	---	---	---------------

proizvođača opreme

- zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme

Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme:

- zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača.
- zamjena filtera vazduha po potrebi.
- zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme.

Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača.

Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.

Broj partije		3	
Opis partije		Preventivni pregled i radovi koji podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 12 mjeseca agregata Agregat Cummins marka AC 350, 350kva; Agregat Cummins marka C55 D5, 55kva; Agregat Cummins marka Elcos 55kva i Agregat Cummins marka C38 D5, 55kva (Bijelo Polje)	
Procijenjena vrijednost bez PDV		6.239,70 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); •	

1	Agregat Cummins marka AC 350, 350kva (2 komada)	Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; servis i termovizijsko snimanje za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e Termovizjsko snimanje se radi jednom i obuhvata: • Termovizijsko snimanje DATA CENTRA • Termovizijsko snimanje F PAVILJONA • Termovizijsko snimanje Upravne zgrade • Termovizijsko snimanje ISTRAGE • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DATA CENTAR, DEA i UPS polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati	12,00 mjeseci
---	--	--	---------------

Izveštaj. Servis agregata: Pod servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme • zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme: • zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje

		ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.	
		Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, generatoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); • Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi	

2	Agegat Cummins marka C55 D5, 55kva (1 komad)	glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; servis i termovizijsko snimanje za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e Termovizjsko snimanje se radi jednom i obuhvata: • Termovizijsko snimanje DATA CENTRA • Termovizijsko snimanje F PAVILJONA • Termovizijsko snimanje Upravne zgrade • Termovizijsko snimanje ISTRAGE • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DATA CENTAR, DEA i UPS polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj. Servis agregata: Pod servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana	12,00 mjeseci
---	---	---	---------------

sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme • zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme: • zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata.

IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili

		sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.	
		Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); • Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i	

3	Agegat Cummins marka Elcos 55kva (1 komad)	ostalnih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; servis i termovizijsko snimanje za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e Termovizijsko snimanje se radi jednom i obuhvata: • Termovizijsko snimanje DATA CENTRA • Termovizijsko snimanje F PAVILJONA • Termovizijsko snimanje Upravne zgrade • Termovizijsko snimanje ISTRAGE • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DATA CENTAR, DEA i UPS polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izveštaj. Servis agregata: Pod servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi	12,00 mjeseci
---	---	--	----------------------

se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme • zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme: • zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.

Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno

izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); • Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje

4	Agegat Cummins marka C38 D5, 55kva (Bijelo Polje) (1 komad)	izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; servis i termovizijsko snimanje za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e Termovizjsko snimanje se radi jednom i obuhvata: • Termovizijsko snimanje DATA CENTRA • Termovizijsko snimanje F PAVILJONA • Termovizijsko snimanje Upravne zgrade • Termovizijsko snimanje ISTRAGE • Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara • Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA • Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DATA CENTAR, DEA i UPS polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj. Servis agregata: Pod servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci	12,00 mjeseci
---	--	---	---------------

proizvođača opreme • zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme: • zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.

Broj partije		4	
Opis partije		Servis agregata (green power i catapillar) Green Power GP 100S/D 100 kva Catapillar GEP 150-2 150 kva	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.937,27 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Agregat Green Power GP100 S/D 100kva (1 komad)	zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha	12,00 mjesec
2	Agregat Catapillar GEP150-2 150kva (1 komad)	zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha - - zamjena separatora nafte	12,00 mjeseci