

PREGLED POSTUPKA #13034

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA
PIB	02908433
E-mail	info@ceti.co.me
Telefon	020/658-090
Internet adresa	www.ceti.co.me
Fax	020/658-092
Adresa	Bulevar Šarla de Gola 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	UPS uređaji
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radonja Ujević
Kontakt	020/658 090
Datum objave	10.12.2021. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA Nabavka UPS uređaja 31440000 - Baterije	6.700,00 EUR	1.407,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Roba se isporučuje sukcesivno u roku od 2 dana od dana narudžbe.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica Bulevar Šarla de Gola br.2	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro-račun dobavljača.	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci.	Garantni rok
Baterije u UPS uređaju ne smiju biti starije od 20 dana.	Drugi uslovi
Potrebno je dostaviti ateste i sertifikate za ponuđene uređaje	Drugi uslovi
Potrebno je obezbijediti zamjenu baterija maksimalno 24 časa od uputa zahtjeva.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu ovlašćenog lista da ispunjava tražene uslove i da se ne nalazi u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu.	ESPD

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.700,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UPS uređaj, G-TEC ZP 10 kVA (9000 W) 1/1 monofazni ulaz pf=0,9	- Autonomija 15 minuta - ON-LINE tehnologija, dupla konverzija, sa automatskim i ručnim BY-pass-om - Ulazni napon 220V/230V/240V, tolerancija ulaznog napona 110V-276V, ulazna frekvencija 50/60 Hz, factor/THD 0,99<5% - Izlazni napon 230V (podesivo na 220/240V) tolerancija +-1%, izlazna frekvencija 50Hz/60Hz+-0,2% - Efektivnost Online moda 92%	1,00 kom
2	UPS uređaj, G-TEC ZP 6 kVA (5400 W) 1/1 monofazni ulaz pf=0,9	- Autonomija 15 minuta - ON-LINE tehnologija, dupla konverzija, sa automatskim i ručnim BY-pass-om - Ulazni napon 220V/230V/240V, tolerancija ulaznog napona 110V-276V, ulazna frekvencija 50/60 Hz, factor/THD 0,99<5% - Izlazni napon 230V (podesivo na 220/240V) tolerancija +-1%, izlazna frekvencija 50Hz/60Hz+-0,2% - Efektivnost Online moda 92%	1,00 kom
3	UPS uređaj, G-TEC PC 615N -650 VA (360 W) 1/1 monofazni ulaz pf=0,6	- Monofazni ulaz, monofazni izlaz	1,00 kom