

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-2102/4
Podgorica, 19.06.2026

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 04-40/26 od 10.06.2026.godine (šifra postupka #117151) za izvođenje radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1: Stavka 276: Nabavka, transport i ugradnja česme za vodu. Tip FONTIS DOG fontana od čelika s praškastim premazom s dvostrukim potisnim ventilom i (prednjim i stražnjim) bočnim pločama od čelika s praškastim premazom 890x296 V=990 i djelom od nerđajućeg čelika. Proizvođač : City Design, Metalco, Italija ili ekvivalent. U cijenu je uračunat sav materijal i rad.Ovdje ili ekvivalent treba da stoji nakon imena proizvođača City Design, Metalco a ne nakon imena zemlje Italija jer se prema ZJN to stavlja kada se navede proizvođač a ne zemlja

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Pitanje 2: U mnogim stvakama predmeja se nalaze velike alternativnosti: 8.Uklonjeni betonski materijal se odlaže prema zahtevima za reciklažu ili odlaganje. 16. U cijenu uračunati grubo i fino planiranje, nivelaciju, kvašenje ili prosušivanje materijala po potrebi, zbijanje podtla, eventualnu zamjenu slabonosivog materijala, izvođenje probnih dionica, sva potrebna laboratorijska i geomehanička ispitivanja, kontrolu zbijenosti i nosivosti, kao i upotrebu mehanizacije, radne snage i pomoćnih sredstava.) 21. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju betona, pripremu, čišćenje, nivelaciju i zbijanje podloge, eventualnu oplatu, mašinsku ili ručnu ugradnju betona, vibriranje, završnu obradu površina prema projektovanim nagibima i uslovima odvodnje, 22 Stjenski ankeri predstavljaju dopunsku mjeru lokalne stabilizacije kosina na mjestima pojave većih nestabilnih blokova, nepovoljnih diskontinuiteta ili lokalno narušene stabilnosti stijenske mase-obrađeno u projektu građevinskih konstrukcija, dok osnovni sistem zaštite kosina čini slobodno viseća zaštitna čelična mreža prema projektu saobraćaja. 38. U cijenu uračunati nabavka, transport, priprema podloge, rezanje, uklapanje, nivelacija i ugradnja materijala u nivou završne površine trotoara ili biciklističke staze, bez visinskih denivelacija, kao i sav potreban rad i materijal za potpuno završenu poziciju prema projektu)41.ankerisane preko čeličnih baznih ploča i anker vijaka M12 u armirano-betonsku stopu ili ivičnu gredu. (Pozicija obuhvata radioničku izradu, nabavku materijala,42.Rad obuhvata miniranje tla, kontinuirani iskop tla mašinama s hidrauličkim čekićem, cijepanje, razbijanje, rezanje ili bušenje stijenske mase i samaca, uređenje i čišćenje kosina od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih površina, utovar iskopanog materijala u prevozna sredstva te prevoz na lokaciju deponije ili mjesto ugradnje na gradilištu42.U cijenu po m3 se uključuje iskop tla, uređenje i čišćenje kosina od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih površina, utovar iskopanog materijala u prevozna sredstva, prevoz na lokaciju deponije ili mjesto ugradnje na gradilištu.44 U zoni 1.5m uz zid nabijanje se vrši lakim mašinama (valjak ili vibro žaba do 1t).99.Kaskadni ulivi - spoljna kaskada Nabavka,transport, ugradnja i ispitivanje materijala za izgradnju blokovske kaskade. Ove kaskade se izvode kada je nivo bocne ulivne cijevi visociji od nivoa odvodne cijevi za vise od 60 cm i kada

je bocna ulivna cijev precnika Ø 300 ili Ø 400 16.06.2026 07:22:52 99 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI mm.99f. Za ugradnju cijevi pod "e" i luka pod "d" u zid sahta se tokom izgradnje zidova ostavljaju otvori ili se naknadno stemuju.99Prikazati svaku kaskadu pojedinačno i opisati u ovom predmjeru bilo bi preopsirno pa se projektant opredijelio da naprijed opise jednu "prosječnu" fi 300/ 250 mm, na osnovu koje ce se utvrditi jedinica cijena, a u toku realizacije objekta i narudžbe materijala sprovesti projektovano ili terenskim okolnostima "uslovljeno".132Isporuka i ugradnja olovnih ili PVC obujmica za obilježavanje kabla.136Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega,136reba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera 138 ima puno alternativnosti 139 Nabavka transport i ugradnja čeličnih lira za montažu na stub izradjenih od čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega140Nabavka transport i ugradnja okruglog čeličnog nosača za montažu na stub izradjenih od čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega 145Na situaciji naznačiti sva mjesta ukrštanja, paralelnog vođenja ili približavanja napojnih vodova drugim podzemnim infrastrukturnim objektima, mjesta provlačenja napojnih vodova kroz kablovice i sl.157 Mjesto iskopa treba dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:158U nepredviđenim situacijama (stavkama radova) mašinski iskop zemlje, zatrpavanje i odvoz šteta na deponiju. Mjesto iskopa treba dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:251Liquidambar styraciflua Multi stem ili Feathered h 3,5-4 m 270 Potrebno 494 kg travne smješe - Mediteran; Mediteran & Fun ili ekvivalent. Molimo da sve elemente alternativnosti naručilac eliminiira iz predmjera radova.

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Pitanje: U STAVCI 16 JE NAVEDENO: dok je zamjena slabonosivog materijala kvalitetnim kamenim materijalom prema zahtjevima projekta i geotehničkog elaborata obračunata kroz drugu poziciju. Ko je autor geotehničkog elaborata

Odgovor: Biće predmet izmjene

Pitanje: Da li ponuđači treba da ponude izradu projekta izvedenog objekta i izradu projekta održavanja objekta ili je to obaveza naručioca?

Odgovor: Biće predmet izmjene

Pitanje: Projektant: „Optimus project“ DOO Bijelo Polje Revident: „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“. Molimo da navedete sve projektante po fazama i sve revidente po fazama?

Odgovor: Biće predmet izmjene

Pitanje: Rok izvršenja: 540 radnih dana od dana uvođenja u posao. Molimo da definišete radne dane? Kako se dostavlja garancija u odnosu na radne dane?

Odgovor: Garancija se dostavlja u skladu sa ugovorenom obavezom i dinamičkim planom.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević