

PREGLED POSTUPKA #117810

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	UPS uređaji
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	22.06.2026. 14:15

Napomena

Inostrani dobavljač plaća trošak uvozne carine i sve ostale uvozne troškove, koje treba da uključi u ponuđenu cijenu, a naručilac plaća PDV.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	22.06.2026 14:15	26.06.2026 12:00	26.06.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok za izvršenje ugovora: 7 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: magacin naručioca-Plavnica(opština Zeta)	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 7 dana od dana dostavljanja fakture, nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 24 meseca od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
Opis i karakteristike predmeta nabavke. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti tehničke listove za UPS-ove koje nudi, sa kojim se potvrđuju tražene tehničke katakteristike.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UPS 1500VA/900W line interactive	UPS 1500VA/900W, line interactive. - Nominalni ulazni napon 230VAC - Ulazni naponski opseg od 170 do 280VAC - Frekventni opseg ulaznog napona 50/60Hz - Izlazni napon 230VAC ±10% - Uređaj ima minimum 6 x IEC 320 C13 priključaka. - Komunikacija pomoću USB porta. - Na prednjoj strani ima LCD ekran na kojem se mogu očitati sljedeći parametri: ulazni napon, izlazni napon, kapacitet baterije, nivo opterećenja i status UPS-a - Izlazna frekvencija 50/60 Hz (1Hz tolerancija) - UPS posjeduje prenaponsku zaštitu - Radna temperatura ambijenta od 0 do 40 °C - Relativna vlažnost ambijenta od 0 do 90 RH - Maximalna masa uređaja do 10,5kg - Vrijeme punjenja od 6-9 sati do 90% kapaciteta - Dolazi sa dvije baterije-a 12V/9 Ah - Najveće dozvoljene dimenzije uređaja 131 x 321 x 183 mm	3,00 kom
		UPS 2000VA/2000W, online sa tehnologijom duple konverzije - UPS je predviđen za montažu u 19“ rek i visine je do 2RU i dolazi sa L profilima za montažu u rek	

2

UPS 2000VA/2000W online sa dvostrukom konverzijom

- UPS ima mogućnost proširenja sa baterijskim kabinetima,
- Nominalni ulazni napon 230VAC
- Ulazni naponski opseg od 175 do 280VAC (pri 100% opterećenja)
- Frekventni opseg ulaznog napona od 40 do 70Hz
- Ulazni faktor snage 0,99
- Izlazni faktor snage 1
- kapacitet preopterećenja:
 - o 105% u kontinuitetu,
 - o 105-125%: 1 mininut $\pm$ 5 secs,
 - o 126-150%: 15 $\pm$ 3 sekundi,
 - o 151-155%: 0.1 sekund,
- Autonomija UPS-a do 2,5 minuta pri maksimalnom opterećenju sa standardnim setom baterija,
- Ulazni strujni priključak IEC C20
- Masa uređaja do 21kg
- Na prednjoj strani ima LCD ekran na kojem se mogu očitati sljedeći parametri: ulazni napon, izlazni napon, kapacitet baterije, nivo opterećenja i status UPS-a kao i izvršiti podešavanja
- Radna temperatura ambijenta od 0 do 55 °C
- Relativna vlažnost ambijenta od 5 do 95 RH
- Ispunjava standarde: CE, UL, RCM, UKCA, IEC 62040-2, RoHS, REACH
- UPS ima mogućnost povezivanja preko USB i RS232 porta
- Dolazi sa četiri VRLA baterije-a od 12V/9Ah
- Uređaj ima minimum 6 x IEC C13 priključaka od kojih su 4 programabilna i 1x IEC C19 priključaka
- Uredjaj ima mogućnost povezivanja siguronosnog tastera za isključenje (Emergency Power Off)
- Uredjaj ima izmjenjive filtere za vazduh koji sprječavaju

4,00 kom

		ulazak prašine (isporučuje se sa filterima u slučaju da nisu dio standardnog paketa) - UPS se isporučuje sa IP karticom za nadzor i upravljanje. IP kartica podržava sljedeće: protokole SNMPv1, v2c i v3; omogućava NMS nadzor; podržava IPv4 i IPv6 TCP/IP protokol; Web nadzor i podešavanja preko mrežnog pretraživača i ugrađenog web-servera; Kartica posjeduje ženski RJ-45 interfejs za povezivanje; Preko kartice mogu da se izvode testovi baterija, paljenje i gašenje UPS-a	
3	UPS 1000VA/1000W online sa dvostrukom	UPS 1000VA/1000W, online sa tehnologijom duple konverzije - UPS je predviđen za montažu u 19" rek i visine je do 2RU i dolazi sa L profilima za montažu u rek - UPS ima mogućnost proširenja sa baterijskim kabinetima, - Nominalni ulazni napon 230VAC - Ulazni naponski opseg od 175 do 280VAC (pri 100% opterećenja) - Frekventni opseg ulaznog napona od 40 do 70Hz - Ulazni faktor snage 0,99 - Izlazni faktor snage 1 - kapacitet preopterećenja: - o 105% u kontinuitetu, - o 105-125%: 1 mininut ± 5 secs, - o 126-150%: 15 ± 3 sekundi, - o 151-155%: 0.1 sekund, - Autonomija UPS-a do 2,4 minuta pri maksimalnom opterećenju sa standardnim setom baterija, - Ulazni strujni priključak IEC C14 - Masa uređaja do 12kg - Na prednjoj strani ima LCD ekran na kojem se mogu očitati sljedeći parametri: ulazni napon, izlazni napon, kapacitet baterije, nivo opterećenja i status UPS-a kao i izvršiti	4,00 kom

konverzijom

podešavanja

- Radna temperatura ambijenta od 0 do 55 °C
- Relativna vlažnost ambijenta od 5 do 95 RH
- Ispunjava standarde: CE, UL, RCM, UKCA, IEC 62040-2, RoHS, REACH
- UPS ima mogućnost povezivanja preko USB i RS232 porta
- Dolazi sa dvije VRLA baterije-a od 12V/9Ah
- Uređaj ima minimum 6 x IEC C13 priključaka od kojih su 4 programabilna
- Uređaj ima mogućnost povezivanja sigurnosnog tastera za isključenje (Emergency Power Off)
- Uređaj ima izmjenjive filtere za vazduh koji sprječavaju ulazak prašine (isporučuje se sa filterima u slučaju da nisu dio standardnog paketa)
- UPS se isporučuje sa IP karticom za nadzor i upravljanje. IP kartica podržava sljedeće: protokole SNMPv1, v2c i v3; omogućava NMS nadzor; podržava IPv4 i IPv6 TCP/IP protokol; Web nadzor i podešavanja preko mrežnog pretraživača i ugrađenog web-servera; Kartica posjeduje ženski RJ-45 interfejs za povezivanje; Preko kartice mogu da se izvode testovi baterija, paljenje i gašenje UPS-a