

Broj: 1021/3-JN/26-768/17
Podgorica, 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke opreme i ugradnje sistema za monitoring energetske transformatora, broj 22/26 od 30.03.2026. godine, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke opreme i ugradnje sistema za monitoring energetske transformatora, broj 22/26 od 30.03.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača DOO "BARANKA EXPORT IMPORT PEJANOVIĆ" ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuđač KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o. isključen je iz postupka javne nabavke;
- 4) Ponuđač PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD isključen je iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Ivan Asanović
<i>Kontakt osoba</i>	Ljiljana Ljiljanić
<i>Adresa</i>	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	22/26
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetske transformatora
<i>Šifra postupka</i>	111234
<i>CPV šifra</i>	31160000 - Dijelovi elektromotora, generatora i transformatora
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama</i>	100.000,00 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli su sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DOO "BARANKA EXPORT IMPORT PEJANOVIĆ"	Samostalna ponuda	159006	23.04.2026. 13:22	95.500,00 EUR
KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o.	Samostalna ponuda	159465	23.04.2026. 14:58	99.400,00 EUR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA	Samostalna ponuda	160058	24.04.2026. 08:22	82.800,00 EUR
PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD	Samostalna ponuda	160067	23.04.2026. 14:28	100.000,00 EUR

Ponude su otvorene dana 24.04.2026. godine u 08:30 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

6. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

6.1. KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o.

Razlozi za isključenje iz postupka ponuđača KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o.:

Utvrđeno je da ponuđač nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom i članom 122 ZJN kojim je propisano „Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.“

Naručilac je Tenderskom dokumentacijom precizirao: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“ Takođe, izmjenom broj 1 Tenderske dokumentacije precizirano je „Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 24.04.2026. godine u 08:30 sati. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".“.

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o. je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od strane Zagrebačke banke d.d., broj 2624-0-00269 od 21.04.2026. godine, na iznos 2.000,00 EUR, sa

istekom roka važenja 22.08.2026. godine, dok je dana 24.04.2026. godine, u 10:22 sati, nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, od strane poštanskog operatora DHL pošte uručena zatvorena koverta na kojoj je navedeno ime i adresa Ponuđača, ime i adresa Naručioca, natpis „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“, kao i naziv i broj tenderske dokumentacije, šifra postupka i rok za otvaranje ponuda.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da ovaj ponuđač nije dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije iz razloga što original Garancije ponude nije dostavljen, odnosno uručen Naručiocu prije isteka roka za podnošenje ponuda, tj do 24.04.2026. godine do 08:30 sati, već je dostavljen od strane poštanskog operatora nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 24.04.2026. godine u 10:22 sati. Činjenica o vremenu isporuke je provjerljiva putem zvaničnog broja za praćenje pošiljke JJD014600012584913271.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je ponuđača KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o. isključila iz postupka javne nabavke sa pozivom na član 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona.

6.2. PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD

Razlozi za isključenje iz postupka ponuđača PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD:

Utvrđeno je da ponuđač nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom i članom 122 ZJN kojim je propisano „Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.“

Naručilac je Pozivom za javno nadmetanje precizirao „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“ Takođe, izmjenom broj 1 Tenderske dokumentacije precizirano je „Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 24.04.2026. godine u 08:30 sati. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD je dana 23.04.2026. 14:28 časova dostavio ponudu, u kojoj za uslov „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“ nije dao odgovor i nije priložio garanciju ponude, niti je garanciju dostavio na adresu Naručioca.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da ovaj ponuđač nije dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je ponuđača PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD isključila iz postupka javne nabavke sa pozivom na član 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke

ako utvrdi da nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona.

7. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

8. Podaci o ispravnim ponudama

8.1. Podaci o ponudi ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA:

Ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA je podnio samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA uz ponudu dostavio:

- Garanciju ponude broj 4361/26 od 23.04.2026. godine, izdatu od strane Universal Capital Bank a.d. Podgorica,
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

8.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Takođe, tenderskom dokumentacijom precizirano je, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od strane Universal Capital Bank a.d. Podgorica, broj 4361/26 od 23.04.2026. godine, na iznos 2.000,00 eura što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom rokom važenja 140 dana od dana otvaranja ponuda, dok je dana 24.04.2026. godine, u 07:30 sati, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dostavio original navedene garancije ponude, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23, 83/23 i 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA, Šifra postupka: 111234, Vrsta predmeta nabavke: Robe, Opis predmeta nabavke: 22/26 Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA; Poreski identifikacioni broj: 02088398; Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Ratimir Saveljić; Poštanska adresa: VUKICE MITROVIC 40, Podgorica, 81000, Crna Gora; Kontakt osoba: Aleksandra Filipović; Telefon: 020/655079; E-mail adresa: ratkosav@t-com.me; Internet adresa (web-adresa): www.eminent.me.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje : „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje: „4) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji je sistem upravljanja kvalitetom“ navedeno: „Naziv dokaza: Sertifikat kojim se potvrđuje da je Sistem Menadžmenta Kvalitetom EMINENT DOO ocenjen i registrovan prema ISO 9001:2015 Naziv institucije koja izdaje dokaz: RIGCERT Broj dokaza: 1710MNE908Q Datum izdavanja dokaza: 31.03.2025.“

Dalje, u istom dijelu izjave na pitanje „5) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji sistem zaštite životne sredine“ navedeno: „Naziv dokaza: Sertifikat kojim se potvrđuje da je Sistem Menadžmenta Životnom Sredinom EMINENT DOO ocenjen i registrovan prema ISO 14001:2015 Naziv institucije koja izdaje dokaz: RIGCERT Broj dokaza: 1710MNE908E Datum izdavanja dokaza: 31.03.2025“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom kao i sistem zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o timm dokazima.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora.

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
------	-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje tan δ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)
2	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje tan δ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 82.800,00 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 100.000,00 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINIČI
1	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje tan δ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV 1.Sistem mora omogućiti mjerenje tan δ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)	20.700 EUR

		slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole		
2	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV 1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)	20.700 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Garancija ponude: Ponuđač je dostavio bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. NAPOMENA: U prilogu dostavljamo kopiju garancije ponude, a Original garancije ponude dostavljen je neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, dana 24.04.2026.godine u 07:30h.“, te je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju ponude.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok izvršenja ugovora je 10 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok izvršenja ugovora je 10 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Mjesto izvršenja ugovora je: TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 220/110/35 kV Mojkovac.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Mjesto izvršenja ugovora je: TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 220/110/35 kV Mojkovac.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok plaćanja: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok plaćanja: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____
Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Dobavljača: 560-1127-35 Banka: Universal Capital banka (Ponuđač je u ponudi naveo naziv svoje poslovne banke i broj žiro računa).“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje proveru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka i kapacitet) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje proveru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka i kapacitet) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“ Pa je priložio izjavu proizvođača Camlin energy u kojoj je navedeno: „U vezi sa vašim zahtevom koji se odnosi na „22/26 Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora“, potvrđujemo sledeće: Sistemi za monitoring transformatora TOTUS kompanije Camlin poseduju ugrađenu web-server platformu kojoj se može pristupiti putem ugrađenog GSM 4G modema, Ethernet/optike ili VPN konekcije. Svi podaci se kontinuirano, 24/7, čuvaju u ugrađenoj memoriji kapaciteta preko 10 godina monitoringa. Stoga, bilo kakav prekid komunikacije između radne stanice operatera i web-server platforme neće dovesti do gubitka podataka. Nakon uspostavljanja komunikacije, operaterima će biti omogućen pristup svim podacima monitoringa.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Probni rad: Dobavljač je dužan da obezbedi probni rad sistema u trajanju od 3 meseca nakon puštanja u pogon. Tokom ovog perioda dobavljač mora: 1. kontinuirano pratiti sve signale koje sistem registruje, 2. analizirati parametre u realnom vremenu, 3. na osnovu dobijenih podataka definisati i optimizovati pragove za opomenu (Warning) i alarm (Alarm) za parcijalna pražnjenja, 4. izvršiti odgovarajuća podešavanja sistema u skladu sa dobijenim podacima i utvrđenim pragovima, 5. dostaviti izveštaj sa preporučenim i konačno podešenim vrijednostima pragova po završetku probnog perioda.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Probni rad: Dobavljač je dužan da obezbedi probni rad sistema u trajanju od 3 meseca nakon puštanja u pogon. Tokom ovog perioda dobavljač mora: 1. kontinuirano pratiti sve signale koje sistem registruje, 2. analizirati parametre u realnom vremenu, 3. na osnovu dobijenih podataka definisati i optimizovati pragove za opomenu (Warning) i alarm (Alarm) za parcijalna pražnjenja, 4. izvršiti odgovarajuća podešavanja sistema u skladu sa dobijenim podacima i utvrđenim pragovima, 5. dostaviti izveštaj sa preporučenim i konačno podešenim vrijednostima pragova po završetku probnog perioda.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio probni rad u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

9) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Stručno osposobljavanje: Dobavljač je dužan da obezbedi stručno obučavanje predstavnika Naručioca, koje obuhvata: 1. obuku za pravilno korišćenje ugrađene opreme, 2. obuku za održavanje sistema i

njegovih komponenti, 3. obuku za online praćenje i interpretaciju podataka u realnom vremenu, uključujući rad sa alarmima i opomenama. Obuka mora biti realizovana na lokaciji gdje je oprema ugrađena, neposredno nakon puštanja u rad sistema."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Stručno osposobljavanje: Dobavljač je dužan da obezbijedi stručno obučavanje predstavnika Naručioaca, koje obuhvata: 1. obuku za pravilno korišćenje ugrađene opreme, 2. obuku za održavanje sistema i njegovih komponenti, 3. obuku za online praćenje i interpretaciju podataka u realnom vremenu, uključujući rad sa alarmima i opomenama. Obuka mora biti realizovana na lokaciji gdje je oprema ugrađena, neposredno nakon puštanja u rad sistema."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio stručno osposobljavanje u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisan Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisan Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

11) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garantni rok: minimalno 24, maksimalno 60 mjeseci koji počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Garantni rok: 24 mjeseci koji počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

12) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Tačno vrijeme isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema za monitoring uslovljeno je isporukom, ugradnjom i puštanjem u pogon dva autotransformatora na lokacijama TS 220/110/35 kV Mojkovac i TS 220/110/35 kV Podgorica 1, što je predmet trenutno aktivnog ugovora."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Tačno vrijeme isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema za monitoring uslovljeno je isporukom, ugradnjom i puštanjem u pogon dva autotransformatora na lokacijama TS 220/110/35 kV Mojkovac i TS 220/110/35 kV Podgorica 1, što je predmet trenutno aktivnog ugovora."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač prihvatio uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5, Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom."

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta)."

U okviru tačke 8.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8.2. Podaci o ponudi ponuđača DOO "BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ":

Ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" je podnio samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.2.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" uz ponudu dostavio:

- Garanciju ponude broj 5400118892 od 22.04.2026. godine, izdatu od strane Erste banke a.d. Podgorica,
- Izjavu privrednog subjekta,
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

8.2.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Takođe, tenderskom dokumentacijom precizirano je, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi

kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 08:30 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj kovčetu na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioća, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" je uz ponudu dostavio elektronski potpisanu garanciju ponude, izdatu od strane Erste banke a.d. Podgorica, broj 5400118892 od 22.04.2026. godine, na iznos 2.000,00 EUR, što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 21.09.2026. godine.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.2.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača DOO "Baranka Export-Import Pejanović" i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23, 83/23 i 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA, Šifra postupka: 111234, Vrsta predmeta nabavke: Robe, Opis predmeta nabavke: 22/26 Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: DOO "Baranka Export-Import Pejanović"; Poreski identifikacioni broj: 02122570; Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Željko Pejanović; Poštanska adresa: Beogradska 50, Bar, 85000, Crna Gora; Kontakt osoba: Željko Pejanović; Telefon: +38230346212; E-mail adresa: barankabar@gmail.com; Internet adresa (web-adresa): www.baranka.me.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

-U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

-U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

-U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje : „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje: „4) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji je sistem upravljanja kvalitetom“ navedeno: „Naziv dokaza: Sertifikat MEST EN ISO 9001:2016 Naziv institucije koja izdaje dokaz: Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet - CISK DOO, Crna Gora Broj I datum izdavanja dokaza: Q-0209/23 od 31.12.2023 godine Naziv lica na koje dokaz odnosi: DOO "Baranka Export-Import Pejanović", Crna Gora Šta se dokazuje: da je ponuđač usaglašen sa traženim standardom MEST EN ISO 9001:2016, tj. da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom izdat od strane ovlašćene organizacije.“

Dalje, u istom dijelu izjave na pitanje „5) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji sistem zaštite životne sredine“ navedeno: „Naziv dokaza: Sertifikat MEST EN ISO 14001:2016 Naziv institucije koja izdaje dokaz: Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet - CISK DOO, Crna Gora Broj I datum izdavanja dokaza: E-0150/23 od 31.12.2023 godine Naziv lica na koje dokaz odnosi: DOO "Baranka Export-Import Pejanović", Crna Gora Šta se dokazuje: da je ponuđač usaglašen sa traženim standardom MEST EN ISO 14001:2016, tj. da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine koji je tražen tenderskom dokumentacijom izdat od strane ovlašćene organizacije“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom kao i sistem

zaštite životne sredine iz oblasti predmeta nabavke koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o timm dokazima.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača DOO "Baranka Export-Import Pejanović" sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.2.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora.

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)
2	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 95.500,00 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 100.000,00 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	Sistem za monitoring provodnih izolatora 220kV 1.Sistem omogućava mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Postoji mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma je vlasnička (proizvođača uređaja) od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme se prenose putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma je otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole Doblo - Tech Imp sistem za monitoring transformatora Trafonova	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)	23.875 EUR
2	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV	1.Sistem mora omogućiti mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Mora postojati mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma treba biti vlasnička (proizvođača uređaja) ili licencirana od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme moraju se prenositi putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma mora biti otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole	Sistem za monitoring provodnih izolatora 110kV 1.Sistem omogućava mjerenje $\tan \delta$ (tangent of dissipation factor – TGD), kapacitivnosti izolatora i parcijalnih pražnjenja (PD) u izolatorima 2.Postoji mogućnost daljinskog pristupa podacima putem web platforme 3.Web platforma je vlasnička (proizvođača uređaja) od strane proizvođača 4.Podaci između monitoring uređaja i web platforme se prenose putem GSM/3G/4G/5G modema, Ethernet/optike ili VPN veze, uz automatsko lokalno čuvanje podataka i naknadni prenos u slučaju prekida komunikacije 5. Platforma je otvorenog tipa, sa podrškom za IEC 61850, Modbus TCP/IP i DNP3, uz mogućnost integracije uređaja drugih proizvođača koji koriste navedene protokole Doblo - Tech Imp sistem za monitoring transformatora Trafonova	2 set (monitoring 3 provodna izolatora)	23.875 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača DOO "Baranka Export-Import Pejanović" sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.2.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„ Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Garancija ponude: Ponuđač je dostavio bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“, te je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju ponude.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok izvršenja ugovora je 10 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok izvršenja ugovora je 10 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Mjesto izvršenja ugovora je: TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 220/110/35 kV Mojkovac.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Mjesto izvršenja ugovora je: TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 220/110/35 kV Mojkovac.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok plaćanja: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok plaćanja: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način plaćanja: Virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____
Banka: _____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).“

U odnosu na ovaj uslov, ponudač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: 540-5431-51, Banka: Erste banka.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponudač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje provjeru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbijediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka i kapacitet) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“

U odnosu na ovaj uslov, ponudač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje provjeru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbijediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka i kapacitet) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponudač ponudio uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Probni rad: Dobavljač je dužan da obezbijedi probni rad sistema u trajanju od 3 mjeseca nakon puštanja u pogon. Tokom ovog perioda dobavljač mora: 1. kontinuirano pratiti sve signale koje sistem registruje, 2. analizirati parametre u realnom vremenu, 3. na osnovu dobijenih podataka definisati i optimizovati pragove za opomenu (Warning) i alarm (Alarm) za parcijalna pražnjenja, 4. izvršiti odgovarajuća podešavanja sistema u skladu sa dobijenim podacima i utvrđenim pragovima, 5. dostaviti izvještaj sa preporučenim i konačno podešenim vrijednostima pragova po završetku probnog perioda.“

U odnosu na ovaj uslov, ponudač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Probni rad: Dobavljač je dužan da obezbijedi probni rad sistema u trajanju od 3 mjeseca nakon puštanja u pogon. Tokom ovog perioda dobavljač mora: 1. kontinuirano pratiti sve signale koje sistem registruje, 2. analizirati parametre u realnom vremenu, 3. na osnovu dobijenih podataka definisati i optimizovati pragove za opomenu (Warning) i alarm (Alarm) za parcijalna pražnjenja, 4. izvršiti odgovarajuća podešavanja sistema u skladu sa dobijenim podacima i utvrđenim pragovima, 5. dostaviti izvještaj sa preporučenim i konačno podešenim vrijednostima pragova po završetku probnog perioda.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponudač ponudio probni rad u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

9) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Stručno osposobljavanje: Dobavljač je dužan da obezbijedi stručno obučavanje predstavnika Naručioca, koje obuhvata: 1. obuku za pravilno korišćenje ugrađene opreme, 2. obuku za održavanje sistema i njegovih komponenti, 3. obuku za online praćenje i interpretaciju podataka u realnom vremenu,

uključujući rad sa alarmima i opomenama. Obuka mora biti realizovana na lokaciji gdje je oprema ugrađena, neposredno nakon puštanja u rad sistema."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Stručno osposobljavanje: Dobavljač je dužan da obezbijedi stručno obučavanje predstavnika Naručioaca, koje obuhvata: 1. obuku za pravilno korišćenje ugrađene opreme, 2. obuku za održavanje sistema i njegovih komponenti, 3. obuku za online praćenje i interpretaciju podataka u realnom vremenu, uključujući rad sa alarmima i opomenama. Obuka će biti realizovana na lokaciji gdje je oprema ugrađena, neposredno nakon puštanja u rad sistema."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio stručno osposobljavanje u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

10) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisan Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisan Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio uslove za primopredaju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

11) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garantni rok: minimalno 24, maksimalno 60 meseci koji počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Garantni rok: 60 meseci koji počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja".

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio garantni rok u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

12) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Tačno vrijeme isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema za monitoring uslovljeno je isporukom, ugradnjom i puštanjem u pogon dva autotransformatora na lokacijama TS 220/110/35 kV Mojkovac i TS 220/110/35 kV Podgorica 1, što je predmet trenutno aktivnog ugovora."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Tačno vrijeme isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema za monitoring uslovljeno je isporukom, ugradnjom i puštanjem u pogon dva autotransformatora na lokacijama TS 220/110/35 kV Mojkovac i TS 220/110/35 kV Podgorica 1, što je predmet trenutno aktivnog ugovora."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač prihvatio uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač DOO "Baranka Export-Import Pejanović" ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.2.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom."

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta)."

U okviru tačke 8.2.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.2.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača DOO "Baranka Export-Import Pejanović" ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sledeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a),

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na sledeći način:

najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: garantni rok – max 10 bodova

Parametar kvalitet (K) – garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

Broj bodova (K) = (ponuđeni garantni rok/najduži ponuđeni garantni rok) × 10.

Garantni rok iskazuje se u mjesecima. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od potpisivanja "Zapisnika o izvršenim uslugama isporuke, ugradnje i puštanja u rad monitoring uređaja". Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 60 mjeseci.

Ako je ponuđeni garantni rok veći od 60 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 60 mjeseci. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu „garantni rok” - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, navesti tačan garantni rok računajući od dana potpisivanja zapisnika primopredaji opreme, izražen u mjesecima.

Ponuđač sa najvećim ukupnim brojem bodova (U) dobijenim zbirom bodova po oba podkriterijuma (U = C + K) biće izabran kao prvorangirani.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Cijena	Garantni rok	Ukupan broj bodova
1.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT "EMINENT" DOO PODGORICA	82.800,00 EUR / 90,00 bodova	24 mjeseca / 4,00 boda	94,00 bodova
2.	DOO "BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ"	95.500,00 EUR / 78,03141 bodova	60 mjeseci / 10,00 bodova	88,03141 bodova

10. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN aktom broj 1021/3-JN/26-768/14 od 29.05.2026. godine zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije. Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-9311/26-2 od 02.06.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica EMINENT DOO PODGORICA,

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-9311/26-3 od 02.06.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Ratimir Saveljić.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj 1021/3-JN/26-768/13 od 29.05.2026. godine, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je naručiocu dostavila Uvjerenje broj 15/01-2-430/2026-114298/2 od 10. Juna 2026. godine, da je poreski obveznik "EMINENT" D.O.O., PIB: 02088398, sa sjedištem u Podgorici, na dan 29.05.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 04/2026 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza

- poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja marta mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 29.05.2026. godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2026 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na posjedovanje sertifikata ili druge odgovarajuće potvrde nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 9001 upravljanja kvalitetom ili ekvivalent, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač "EMINENT" D.O.O. dostavio sertifikat broj 1710MNE908Q kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije "EMINENT" D.O.O. ocijenjen i registrovan prema ISO 9001:2015. Područje sertifikacije Isporuka elektroenergetske opreme, projektovanje i izgradnja elektroenergetskih objekata i proces razvoja, projektovanje isporuka i implementacija sistema upravljanja elektroenergetskih sistema. Datum isteka: 30.03.2028. godine.

Potvrda Instituta za standardizaciju Crne Gore broj: 03-041-354-1/26 od 22.04.2026. godine kojim se EMINENT d.o.o. izdaje potvrda o usklađenosti MEST standarda sa evropskim (EN) i međunarodnim (ISO/IEC) standardima. U Crnoj Gori se primjenjuju crnogorski standardi (MEST) koji su identični sa dolje navedenim evropskim i međunarodnim standardima: - MEST EN ISO 9001:2016, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi, identičan je sa evropskim standardom EN ISO 9001:2015 i međunarodnim standardom ISO 9001:2015; MEST EN ISO 14001:2016.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača navedeni tačni podaci o ispunjenosti stručne i tehničke sposobnosti, te da je dostavljenim sertifikatom dokazano da ponuđač posjeduju i ispunjavaju zahtjeve MEST EN ISO 9001:2016, te da je datom izjavom dokazao ispunjenost ovog uslova zahtijevanog tenderskom dokumentacijom.

4) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na posjedovanje Sertifikata o ispunjenosti standarda MEST EN ISO 14001 zaštite životne sredine ili ekvivalent, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač "EMINENT" D.O.O. dostavio sertifikat

broj 1710MNE908E kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom životne sredine organizacije EMINENTDOO ocjenjen i registrovan prema ISO 14001:2015. Područje sertifikacije Isporuka elektroenergetske opreme, projektovanje i izgradnja elektroenergetskih objekata i proces razvoja, projektovanje isporuka i implementacija sistema upravljanja elektroenergetskih sistema. Datum isteka: 30.03.2028. godine.

Potvrda Instituta za standardizaciju Crne Gore broj: 03-041-354-1/26 od 22.04.2026. godine kojim se EMINENT d.o.o. izdaje potvrda o usklađenosti MEST standarda sa evropskim (EN) i međunarodnim (ISO/IEC) standardima. U Crnoj Gori se primjenjuju crnogorski standardi (MEST) koji su identični sa dolje navedenim evropskim i međunarodnim standardima: - MEST EN ISO 14001:2016, Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje, identičan je sa evropskim standardom EN ISO 14001:2015 i međunarodnim standardom ISO 14001:2015.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača navedeni tačni podaci o ispunjenosti stručne i tehničke sposobnosti, te da je dostavljenim sertifikatom dokazano da ponuđač posjeduje i ispunjavaju zahtjeve MEST EN ISO 14001:2016, te da je datom izjavom dokazao ispunjenost ovog uslova zahtijevanog tenderskom dokumentacijom.

5) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

Budući da je ponuđač "EMINENT" DOO PODGORICA dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

11. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača "EMINENT" DOO PODGORICA:

- PIB: 02088398;
- Adresa: Vukice Mitrović 40, 81000 Podgorica;
- E-mail: ratkosav@t-com.me;
- Ponuđena cijena: 82.800,00 eura, bez uračunatog PDV-a;

12. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača DOO "EMINENT" DOO PODGORICA.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

13. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.inž.el.