

PREGLED POSTUPKA #117868

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO
PIB	02054779
E-mail	vodovodbar@t-com.me
Telefon	030/312-938, 030/312-043
Internet adresa	www.vodovod-bar.me
Fax	030/312-938
Adresa	Branka Čalovića 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja hlorne opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Irena Lazović
Kontakt	Marija Bulatović 030312938
Datum objave	23.06.2026. 13:00

Napomena	Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. Naručilac i izabrani ponuđač će zaključiti ugovor.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja hlorne opreme	23.06.2026 13:00	29.06.2026 10:00	29.06.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO Nabavka i ugradnja hlorne opreme 38421110 - Mjerači protoka 42131142 - Upravljački ventili 42131144 - Ventili za regulaciju procesa 42993100 - Aparati za hloriranje	17.000,00 EUR	3.570,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 9001.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje uspostavljen sistem zaštite životne sredine, što se dokazuje sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine - Ponuđač je dužan dostaviti sertifikat MEST EN ISO 14001.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije. Sve zahtijevane tehničke karakteristike za svaku stavku iz tehničke specifikacije moraju biti dokazane izvodom iz kataloga (fotografijom) sa tehničkim detaljima. Ponuđač je dužan da dostavi uzorak za stavke pod rednim brojem : 15,16, 21, 23 i 24 iz tehničke specifikacije, a koji mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom i čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ovog zakona. Uzorak se dostavlja upakovan u adekvatno pakovanje, npr. kartonski paket, na kome mora biti precizno naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi uzorak, naziv, sjedište i adresa ponuđača koji dostavlja uzorak, koliko se uzoraka nalazi u pakovanju. Takođe, uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima i prateću papirologiju ista mora biti bezbedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Uzorak iz ponude koja bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani do okončanja kompletne ugovorene isporuke, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje: Potvrdoma izdatim od strane korisnika o izvršenim isporukama, ugradnji i puštanja u rad hlorne opreme, minimalne vrijednosti 5.000,00 eura, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke. Ponuđač treba da dostavi minimum 1 (jednu) potvrdu. Potvrda treba da sadrži slijedeće podatke: • opis i vrijednost predmeta nabavke; • vrijeme realizacije ugovora; • konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; • naziv i sjedište korisnika/kupaca, koji izdaju referencu; • naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca; • kontakt osoba korisnika/kupca (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa). Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana. Naručilac će u slučaju potrebe provjeriti podatke navedene u potvrdi.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u sklopu ponude dužan dostaviti potvrdu da se stavka pod rednim brojem 27. -analizator hlora može bez dodatnih troškova povezati na postojeći SCADA sistem u programskom jeziku WIN CC.Eventualne dodatne troškove snosi ponuđač.	Drugi uslovi

U skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) koji predviđa elektronsko sačinjavanje Izjave na Obrascu 2, Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu na Obrascu 2, u skladu sa pomenutim Pravilnikom, o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb, Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 17.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Gasni vakuum regulator 100 gr/h	Gasni vakuum regulator sa dozir ventilom Rotameterska cijev: 100 gr/h Iгла i sjedište dozir ventila otporni na hlor Membrane i opruge otporne na hlor Priključni komplet otporan na koroziju Pokazivač protoka gasa Indikacija stanja boce, "puna-prazna" Sigurnosni odušak Jednostavna montaža na bocu, kontejner ili zbirni vod Priključak za vakuum crijevo 8 x10 mm	1,00 kom
2	Gasni vakuum regulator 200 gr/h	Gasni vakuum regulator sa dozir ventilom Rotameterska cijev: 200 gr/h Iгла i sjedište dozir ventila otporni na hlor Membrane i opruge otporne na hlor Priključni komplet otporan na koroziju Pokazivač protoka gasa Indikacija stanja boce, "puna-prazna" Sigurnosni odušak Jednostavna montaža na bocu, kontejner ili zbirni vod Priključak za vakuum crijevo 8 x10 mm	1,00 kom

3	Gasni vakuum regulator 500 gr/h	Gasni vakuum regulator sa dozir ventilom Rotameterska cijev: 500 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Membrane i opruge otporne na hlor Priključni komplet otporan na koroziju Pokazivač protoka gasa Indikacija stanja boce, "puna-prazna" Sigurnosni odušak Jednostavna montaža na bocu, kontejner ili zbirni vod Priključak za vakuum crijevo 8 x10 mm	1,00 kom
4	Gasni vakuum regulator 1000 gr/h	Gasni vakuum regulator sa dozir ventilom Rotameterska cijev: 1000 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Membrane i opruge otporne na hlor Priključni komplet otporan na koroziju Pokazivač protoka gasa Indikacija stanja boce, "puna-prazna" Sigurnosni odušak Jednostavna montaža na bocu, kontejner ili zbirni vod Priključak za vakuum crijevo 8 x10 mm	1,00 kom
5	Automatski vakuum preklopnik	Automatski vakuum preklopnik, do 4 kg/h Prelaz snabdijevanja sistema hlorom sa prazne na pun zbirni vod ili bocu. Omogućava nesmetanu zamjenu ispražnjene boce za hlor bez prekidanja procesa hlorisanja Izrađen od kvalitetnih materijala otpornih na gasni hlor Autonoman rad bez potrebe za spoljnim indikatorima i napajanjem Priključci za vakuum crijevo 8 x10 mm	1,00 kom

6	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom 100 gr/h	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom, do 4 kg/h Dozirna cjevčica: 100 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Priključci za vakuum crijevo: 8x10 mm (R3/8") PE Noseća ploča rotametra od plastike otporne na hlor Mjerna cjevčica od stakla otpornog na hlor graduisana u g/h P-ring mjerne cjevčice 6x13,5x1,5 mm Dozirni ventil za precizno doziranje gasnog hlora	1,00 kom
7	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom 200 gr/h	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom, do 4 kg/h Dozirna cjevčica: 200 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Priključci za vakuum crijevo: 8x10 mm (R3/8") PE Noseća ploča rotametra od plastike otporne na hlor Mjerna cjevčica od stakla otpornog na hlor graduisana u g/h P-ring mjerne cjevčice 6x13,5x1,5 mm Dozirni ventil za precizno doziranje gasnog hlora	1,00 kom
8	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom 500 gr/h	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom, do 4 kg/h Dozirna cjevčica: 500 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Priključci za vakuum crijevo: 8x10 mm (R3/8") PE Noseća ploča rotametra od plastike otporne na hlor Mjerna cjevčica od stakla otpornog na hlor graduisana u g/h P-ring mjerne cjevčice 6x13,5x1,5 mm Dozirni ventil za precizno doziranje gasnog hlora	1,00 kom

9	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom 1000 gr/h	Rotametar za gasni hlor sa dozirnim ventilom, do 4 kg/h Dozirna cjevčica: 1000 gr/h Igla i sjedište dozir ventila otporni na hlor Priključci za vakuum crijevo: 8x10 mm (R3/8") PE Noseća ploča rotametra od plastike otporne na hlor Mjerna cjevčica od stakla otpornog na hlor graduisana u g/h P-ring mjerne cjevčice 6x13,5x1,5 mm Dozirni ventil za precizno doziranje gasnog hlora	1,00 kom
10	Injektor za gasni hlor 0-4kg /h	Kućište od plastike otporne na hlor, PVC dizna i difuzor otporni na visoki pritisak Sa integrisanim nepovratnim ventilom 1/4" Kapacitet (računato na gasni hlor), nom.: 0-4kg/h Priključak na vakuum crijevo: 8x10mm Za pritiske do 6 bar	1,00 kom
11	Vezni set za injektor	Vezni set injektora za visoki pritisak izrađen od čelika, presvučena nikl legurom, otporan na kisjelu sredinu Spoj: unutrašnji navoj 5/4" Prirubnice sa dvije rupe za vijak M8x100mm, na prirubnici utor za O-ring 33xd2,5 mm Komplet sadrži: - 2 kom prirubnica - 2 kom O-ring 33x2,5mm - 2 kom vijka M8x100mm sa navrtkom M8	1,00 komplet
12	Nepovratni ventil injektora	Nepovratni ventil injektora sa priključkom 1/4"	1,00 kom
13	Fleksibilna bakarna cijev	Fleksibilna bakarna cijev za vezu boce za hlor i zbirnog voda; Materijal: Bakar sa površinskom zaštitom L=1,5m sa priključcima za hlornu bocu po standardu DIN 477	1,00 kom

14	Izolacioni ventil	Izolacioni hlorni ventil, veza na bocu i holender. Izlazni spoj i svi priključci su W1"x 8G prema ISO 5145 Veza na fleksibilnu cijev i razvodnike hlora	1,00 kom
15	Hlorootporno vakuum crijevo	Crijevo od PE (polietilena) otpornog na hlor dimenzija d4/d6 mm	1,00 kom
16	Hlorootporno vakuum crijevo	Crijevo od PE (polietilena) otpornog na hlor dimenzija d8/d10mm, R3/8"	1,00 m
17	Nepovratni ventil za gasni hlor sa fittingom	Za ugradnju na hlorootporna vakumsku cijev PE 8x10 mm. Tehnički podaci: izrađen od plastike otporne na hlor sa mogućnošću za ugradnju u bilo kom položaju. Fiting: PVC plastika otporna na hlor za ugradnju hlorootpornog crijeva 8x10 mm Opruga nepovratne kugle ventila otporna na kisjelinu, navoj fitting spojnice: spoljni R3/8", za spoj na PE cijev 8x10 mm	1,00 kom
18	Injekcioni ventil	Injekcioni ventil 1/2" 4x6 (PVDF + FP + CE + C276)	1,00 kom
19	Dozirni ventil za tečni hlor	Materijal kućišta PVC otporan na kisjeline Montaža: spoljni navoj R1/2" Materijal dozirnog ventila otporan na kisjeline Materijal zaptivki ventila: EPDM guma otporna na kisjelinu Materijal nepovratne kugle ventila: PTFE otporan na kisjelinu Navoj dozirnog ventila: spoljni R1/2" Konekcija: PE cijev 4x6 mm	1,00 kom
20	Ventil za fleksibilnu cijev	Izlazni priključak DIN477 Nr.8 Ulazni priključak 25E/DIN EN ISO 11363 Materijal izrade mesing	1,00 kom
21	Fiting 10-6-4 za hlornu opremu	Fiting od PE plastike otporne na hlor, navoj R1/4" spoljni, za priključak hlorootpornog crijeva 8x10 mm	1,00 kom

22	Zaptivka za hlorne boce	Zaptivka dimenzija 21x9x3 mm izrađena od klingerita, za spoj boce, fleksibilne cijevi i vakuumskog regulatora	1,00 kom
23	Zaptivke za injektor gasnog hlora	O-ring i P-ring zaptivke, membrane. Komplet zaptivki sadrži: - Membranu d57x3 mm za injektor 1 kom - P-ring (6x21,5x2mm) 1 kom - O-ring (21,82x3,53mm) 2 kom	1,00 komplet
24	Zaptivke za regulator gasnog hlora	O-ring brtve, membrane, dijafragme. Komplet brtvi sadrži: - O-ring (19x2mm) 2 kom - O-ring (12,1x2,7mm) 2 kom - O-ring (21,82x3,53mm) 1 kom - O-ring (6x2mm) 1 kom - Mrežica d16x0,1 mm 1 kom - Filter Teflonski 1 kom - O-ring (35x1,5mm) 1 kom - O-ring (5,3x1,8mm) 1 kom - O-ring (59,2x5,33mm) 1 kom - Fiting 10-6-4 R 1/4" 2 kom - P-ring (6x13,5x1,5 mm) 2 kom - Membrana velika dvostruka d145 1 kom - Membrana mala d26 1 kom	1,00 komplet
25	Komparator za hlor	Kolorometrijski ručni komparator za mjerenje koncentracije slobodnog hlora u vodi Kontinuirana kolorometrijska skala u boji graduisana 0,2-0,4-0,6 mg/l Cl Vizuelno upoređenje sa obojenim standardima komparatora, reagens: Orto tolidin (OTO) Uzorak: staklena epruveta 16x100	1,00 kom

26	Elektromagnetna dozirna pumpa	Tip protoka Qmax=1 l/h na Pmax=18 bar, Glava pumpe sa automatskom ozrakom Priključak za crijevo 4 x 6 Proporcionalno ili konstantno doziranje Podešavanje hoda klipa membrane Matrijali izvedbe glava PVDF, zaptivke FKM B, membrana PTFE Dozirna pumpa se isporučuje sa: - usisnom korpom sa filterom ½" 4x6 - nivo sondom za zaštitu od rada na suvo - injekcionim ventilom priključak ½ " 4x6 - nosačem pumpe za ugradnju na zid	1,00 kom
27	Analizator rezidualnog hlora, nabavka, montža i puštanje u rad	Mjerni opseg 0-1 mg/l sa mogućnošću podešavanja Tačnost 2% Vrijeme odziva cca 60 sec Količina uzorka cca 500 ml/min Priključak uzorka fleksibilno crijevo Displej pokazivač TFT Touch screen panel Mogućnost zapisa podataka na SD memorijsku karticu Električno napajanje 220V AC, 50Hz Mjerna metoda: amperometrijska (Au/Cu) Mini LCD displej za lokalno očitavanje reziduala Upravljački interfejs i na srpskom jeziku Komunikacioni port spreman za komunikaciju i daljinski prenos signala u postojeći sistem SCADA urađen u WIN CC programskom paketu Veza Ethernet Modbac PCP IP	1,00 kom

28	Multifunkcionalni ventil	Sa funkcijama regulatora povratnog pritiska, antisifonski i prelivni ventil Sigurnosni opseg: 1 - 18 bar. Povratni pritisak: 1 - 5 bar. Priključci za crijevo: 4x6 Materijali: kućište PVC, zaptivke FPM, membrana PTFE	1,00 kom
29	Mješalica za analizator hlora, nabavka, montaža i puštanje u rad	Materijal PVC smješa otporna na kisjelu sredinu i medij vode, osiguranje na osovini pogonskog motora sa koničnim imbus vijkom	1,00 kom
30	Set kuglica za analizator hlora	PVC kuglice od 3mm otporne na kisjelu sredinu, za kontinualno čišćenje bakar/zlato elektrode	1,00 komplet