

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Broj: 3441

Datum i mjesto: 26.06.2026. godine

Na osnovu člana 4 stav 4 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavne nabavke („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24), a na osnovu Zahtjeva za pojašnjenje koji je stigao putem komunikacije 24.06.2026. godine u 14:09 časova, Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke, daje,

POJAŠNJENJE I

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku za nabavku i ugradnju hlorne opreme za DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar, šifra postupka 117868

PITANJE 1: Molim za pojašnjenje za stavku pod rednim brojem 27. - analizator hlora može bez dodatnih troškova povezati na postojeći SCADA sistem u programskom jeziku WIN CC.

Da li mora da se analizator poveže na postojeći SCADA sistem ili da samo postoji mogućnost?

Da li je dovoljno da se obezbedi komunikacioni port tipa ethernet, modbus TCP IP protokol i memorijska mapa ili treba još nešto (kabl, svič, promena postojećeg PLC programa ili promena postojeće WINCC aplikacije)?

Odgovor:

Stavka pod rednim brojem 27 je jasno i precizno definisana tehničkom specifikacijom, pa je shodno tome potrebno ponuditi analizator u skladu sa datim opisom.

Analizator hlora se mora povezati na postojeći SCADA sistem u programskom jeziku WIN CC, koji koristi DOO Vodovod i kanalizacija Bar.

PITANJE 2: Takođe, zašto se zahtevaju isključivo sertifikati izdati od strane MEST EN ISO? Molim da se izvrši izmena i da se omogući i dostava sertifikata ostalih sertifikacionih kuća

Molimo Vas da u skladu sa načelima zakona o javnim nabavkama odnosno u skladu sa čl. 8 Načelo obezbjeđivanja konkurencije čl. 9 Načelo transparentnosti postupka javne nabavke i čl. 10 Načelo ravnopravnosti, slobode i zabrana diskriminacije u okviru zahteva dodate MEST EN ISO "ili ekvivalentan.

Odgovor:

U vezi sa zahtjevom koji se odnosi na sertifikate i oznaku „MEST EN ISO“ Naručilac pojašnjava da je u potpunosti ispoštovao načelo obezbjeđivanja konkurencije (član 8 Zakona o javnim nabavkama), načelo transparentnosti (član 9 ZJN) i načelo ravnopravnosti, slobode i zabrane diskriminacije (član 10 ZJN).

Ovo iz sledećih razloga:

- Članom 28 Zakona o standardizaciji Crne Gore je propisano da se Crnogorski standardi i srodni dokumenti označavaju se oznakom MEST, u skladu sa pravilima Instituta.

- Crnogorski nacionalni standardi označavaju se oznakom MEST. Shodno tome, navođenje oznake MEST predstavlja isključivo pravilno i zakonito imenovanje standarda na teritoriji Crne Gore, a ne diskriminaciju.
- Uz zahtijevani MEST standard, Naručilac u svemu prihvata i svaki sertifikat izdat od strane drugih akreditovanih sertifikacionih kuća, a koji potvrđuje ispunjenost traženih standarda i u potpunosti ispunjava tehničke zahtjeve iz dokumentacije.

**Ispred Komisije za sprovođenje
postupka jednostavne nabavke**

Alvin Tombarević

Alvin Tombarević



Irena Lazović

Irena Lazović