

Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Dana 25.03.2021. godine i dana 29.03.2021. godine kroz ESJN, prispjeli su zahtjevi zainteresiranih ponuđača za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponude:

Pitanje 1: Shodno zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za ispitivanje PP aparata imamo sledeća pitanja i sugestije: Naveli ste da je da ponuđač potrebno da dostavi Ovlašćenje od proizvođača Pastor, Pašalić, Vatrosprem, Todorović i Gasop. Ne znam koliko ste upućeni, ali Gasop više ne proizvodi PP aparate i od njega nije moguće dobiti Ovlašćenje, a stara ne važe jer ne postoje original rezervni djelovi za aparate od tog proizvođača. Takođe, rezervni djelovi od svih proizvođača su isti, pa je besmisleno tražiti Ovlašćenja od navedenih proizvođača, jer je dovoljno da ponuđač ima opremu po važećem Pravilniku, kadar i Ovlašćenje barem jednog proizvođača jer se svi aparti servisiraju na isti način i sa istim rezervnim djelovima. Takođe, od nekih proizvođača nije moguće dobiti Ovlašćenje, jer imaju svog zastupnika za tržište Crne Gore i samim tim je on favorizovani ponuđač u odnosu na ostale. Zašto nisu tražena i ovlašćenja od drugih proizvođača Červinka, Mobiak, Total, Sian Fire, Gloria, nego par navedenih. Ne želim da vjerujem da je ovo ciljano pisano za nekoga, ali žalbom možemo i to riješiti. Moj prijedlog je da se izmjeni zahtjev u smislu da je neophodno Ovlašćenje od svih proizvođača (što nema potrebe i nema niko u CG) ili da se stavi od bar jednog proizvođača, a da se akcenat stavi na opremu i kadar, jer su rezervni djelovi isti od svih proizvođača. Ovo kažem iz razloga da se da šansa da svi mogu učestvovati, a ne da se favorizuje jedan ponuđač.

Odgovor: Rudnik uglja posjeduje protivpožarne aparate marke „Vatrosprem“, „Pastor“, „Gasop“, „Todorović“, i „Pašalić“ koji se nalaze u upotrebi, u ekstremnim uslovima koji vladaju u kopovima Rudnika koje je potrebno servisirati. Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG 054/16) odredbom Člana 99, korisnici opreme za gašenje požara dužni su da obezbijede njeno redovno ispitivanje, servisiranje i održavanje prema uputstvima proizvođača, odnosno propisanim standardima. Ispitivanje, servisiranje i održavanje protivpožarnih aparata, koji se nalaze u prometu ili u upotrebi, mogu da vrše privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su za obavljanje te djelatnosti registrovani i ovlašćeni od strane proizvođača i koji imaju odgovarajuću opremu i stručni kadar u skladu sa propisom koji donosi Ministarstvo. Uzimajući u obzir navedene odredbe Zakona, Naručilac ostaje pri uslovima propisanim u Zahtjevu.

Pitanje 2: Da li se broj pp aparata navedenih specifikaciji odnosi na jedan ili za dva servisa?

Odgovor: Broj PP aparata u tehničkoj specifikaciji odnosi se na jedan servis.

Pitanje 3: S obzirom da smo danas dobili informaciju iz Poreske uprave Podgorica da nam Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima neće biti gotova (zbog problema sa COVID-19 i zbog toga što samo 1 njihov zaposleni radi na obradama zahtjeva i izdavanju potvrda) do 05.04.2021. godine, tj. do termina koji ste označili kao otvaranje tendera, molimo vas da ako je moguće odložite otvaranje tendera za nedelju dana kako bismo mogli učestvovati na pomenutom tenderu, kao veoma ozbiljan i zainteresovan Ponuđač. Zahtjev za izdavanje Potvrde je jutros podnešen u Poresku upravu, što vam možemo dokumentovati zavedenim Zahtjevom.

Odgovor: Naručilac je već jedanput produžio rok za dostavljanje ponuda. Zbog isticanja zakonom propisanih rokova u vezi predmeta nabavke, što istu čini hitnom, Naručilac nije u mogućnosti da produži rok za dostavljanje ponuda.

Službenik za javne nabavke

Miliborka Marković

