

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

52/26 Opomenske tablice

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude, za slučaj ako ponuđač: 1. odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2. odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži rok važenja garancije ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora, a minimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni precizno navesti rok izvršenja ugovora koji nude.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin CGES-a u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kvalitativnom i kvantitativnom kontrolom od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim karakteristikama, i sačinjavanjem Zapisnika o primopredaji robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da posjeduje opis i bitne karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca dostavi uzorak za stavku broj 1 tehničke specifikacije. Dostavljanje se vrši u zatvorenom paketu/ima sa naznakom da se radi o uzorcima, nazivom, sjedištem i adresom Naručioca, nazivom, sjedištem i adresom Ponuđača, broj tenderske dokumentacije, kao i nazivom predmeta nabavke. Uzorak se dostavlja neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Bulevar Sv. Petra Cetinskog br. 18, kancelarija br. 10, Podgorica, do zahtijevom predviđenog roka. Nakon dostavljanja uzorka, Komisija naručioca će izvršiti vizuelnu provjeru u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije. Dostavljeni uzorak se ne vraća.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude, za slučaj ako ponuđač: 1. odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2. odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži rok važenja garancije ponude.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora, a minimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni precizno navesti rok izvršenja ugovora koji nude.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin CGES-a u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kvalitativnom i kvantitativnom kontrolom od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim karakteristikama, i sačinjavanjem Zapisnika o primopredaji robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da posjeduje opis i bitne karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca dostavi uzorak za stavku broj 1 tehničke specifikacije. Dostavljanje se vrši u zatvorenom paketu/ima sa naznakom da se radi o uzorcima, nazivom, sjedištem i adresom Naručioca, nazivom, sjedištem i adresom Ponuđača, broj tenderske dokumentacije, kao i nazivom predmeta nabavke. Uzorak se dostavlja neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18, kancelarija br. 10, Podgorica, do zahtijevom predviđenog roka. Nakon dostavljanja uzorka, Komisija naručioca će izvršiti vizuelnu provjeru u odnosu na zahtjeve iz tehničke specifikacije. Dostavljeni uzorak se ne vraća.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti za stavku 1 tehničke specifikacije Sertifikat proizvođača aluminijuma o kvalitetu aluminijuma od kojeg se prave tablice, kojim se utvrđuje da ponuđene tablice zadovoljavaju kvalitet parametara traženih tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet: Rok izvršenja ugovora (minimalno 30 a maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora).	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet: Rok izvršenja ugovora (minimalno 30 a maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora).	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

42000.00	1	Opomenske tablice za dalekovodne stubove	Opomenske tablice izrađene od aluminijskog lima debljine 2mm (+/-0,2mm) Dimenzije tablica 150x202 mm (+/-5mm) Tablice odnosno materijal od kojeg su izrađene ispunja sledeće parametre kvaliteta: Materijal je visokokvalitetna aluminijska legura 5052 otporna na spoljnje uticaje. Legura tip : 5052 H32 Značenje: Legura 5052 je poznata po odličnoj otpornosti na koroziju naročito u lošim vremenskim uslovima, suncu, kiši, snijegu i dobroj zavarljivosti. Oznaka H 32 znači da je materijal polutvrdo očvrstnut i stabilizovan. Tahnički standard: GB/T 3880-2012 standard za ploče od aluminijuma i legura aluminijuma za opštu upotrebu. Nivoi elemenata u granicama normale za leguru 5052. Ključni elementi treba da čine minimum: • Si (Sicilijum): 0.08 • Fe (Gvožđe): 0.25 • Cu (Bakar): 0.02 • Mn (Mangan): 0.03 • Mg (Magnezijum): 2.30 (glavni legirajući element u seriji 5000 koji daje čvrstinu) • Cr (Hrom): 0.17 • Zn (Cink): 0.01 Mehaničke osobine: odnose se na standardne vrijednosti, za stanje H32 I debljinu od 2mm. • Zatezna čvrstoća: minimum 220 MPa. • Napon tečenja: minimum 180 MPa • Izduženje: minimum 12% Gravirani djelovi tablica treba da su u crnoj i crvenoj boji kao što je prikazano nacrtom. Boja je otporna na vremenske uslove (kiša, led, sunce). Izgled opomenske tablice je preciziran tačkom 3 Tenderske dokumentacije. Tačni nazivi dalekovoda i brojevi stubova biće dostavljeni Dobavljaču nakon potpisivanja ugovora.	1010.00	kom
	2	Opomenske tablice za trafostanice	Forex tabla, dimenzije 120x120cm. Izgled opomenske tablice je preciziran tačkom 3 Tenderske dokumentacije.	30.00	kom

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
42000.00	1	Opomenske tablice za dalekovodne stubove	Opomenske tablice izrađene od aluminijskog lima debljine 2mm (+/-0,2mm) Dimenzije tablica 150x202 mm (+/-5mm) Tablice odnosno materijal od kojeg su izrađene ispunja sledeće parametre kvaliteta: Materijal je visokokvalitetna aluminijska legura 5052 otporna na spoljne uticaje. Legura tip : 5052 H32 Značenje: Legura 5052 je poznata po odličnoj otpornosti na koroziju naročito u lošim vremenskim uslovima, suncu, kiši, snijegu i dobroj zavarljivosti. Oznaka H 32 znači da je materijal polutvrdo očvrstnut i stabilizovan. Tahnički standard: GB/T 3880-2012 standard za ploče od aluminijuma i legura aluminijuma za opštu upotrebu. Nivoi elemenata u granicama normale za leguru 5052. Ključni elementi treba da čine minimum: • Si (Sicilijum): 0.08 • Fe (Gvožđe): 0.25 • Cu (Bakar): 0.02 • Mn (Mangan): 0.03 • Mg (Magnezijum): 2.30 (glavni legirajući element u seriji 5000 koji daje čvrstinu) • Cr (Hrom): 0.17 • Zn (Cink): 0.01 Mehaničke osobine: odnose se na standardne vrijednosti, za stanje H32 I debljinu od 2mm. • Zatezna čvrstoća: minimum 220 MPa. • Napon tečenja: minimum 180 MPa • Izduženje: minimum 12% Gravirani djelovi tablica treba da su u crnoj i crvenoj boji kao što je prikazano nacrtom. Boja je otporna na vremenske uslove (kiša, led, sunce). Izgled opomenske tablice je preciziran tačkom 3 Tenderske dokumentacije. Tačni nazivi dalekovoda i brojevi stubova biće dostavljeni Dobavljaču nakon potpisivanja ugovora.	1010.00	kom

42000.00	2	Opomenske tablice za trafostanice	Forex tabla, dimenzije 120x120cm. Izgled opomenske tablice je preciziran tačkom 3 Tenderske dokumentacije.	30.00	kom
----------	---	-----------------------------------	--	-------	-----

Izvještaj generisan 02.07.2026 13:04