

PREGLED POSTUPKA #118313

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZETA ENERGY DOO
PIB	02794624
E-mail	jefimija@zeta-energy.me
Telefon	020/813-313
Internet adresa	www.zeta-energy.me
Fax	020/813-313
Adresa	Glavica bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rezervni djelovi za male hidroelektrane
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Bjelica
Kontakt	Mirko Bjelica 067556412
Datum objave	07.07.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZETA ENERGY DOO rezervni djelovi za elektrane: mehanički telekominikacioni i elektro 34913000 - Razni rezervni djelovi	6.265,00 EUR	1.315,60 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
30 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora	DA
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja	DA
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja	DA
12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok	DA
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju	DA

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni dijelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve dijelova za koje vazi potvrda)	Drugi uslovi	DA
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA
kreterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponudjena cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

4.670,00 EUR

Broj partije	1
--------------	---

Opis partije		Rezervni djelovi-električni	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.280,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Plovni nivo prekidač	Plovni nivo-prekidač – sezor Proizvođač / tip: KOBOLD M04 ili tehnički ekvivalent Tip: Elektromehanički plovni nivo-prekidač sa jednim plovkom Funkcija: Signalizacija nivoa tečnosti – aktivacija pri porastu nivoa Ugradnja: Vertikalna montaža, ugradnja u vodi pored osovine Radni medij: Voda Materijal: Nerđajući čelik (AISI 316 ili ekvivalent) Montaža: Navoj M10	8,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Rezervni djelovi telekomunikacioni	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.080,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Industrijski PoE switch	Proizvođač: D-link ili ekvivalent Tip: DIS-100G-5PSW 5-portni PoE gigabit industrijski neupravljani switch / 4 10/100/1000BASE-T PoE port + 1 SFP port/L2	2,00 kom
2	Industrijski switch	Proizvođač / tip: MOXA EDS-208A ili tehnički ekvivalent Tip uređaja: Industrijski Ethernet switch, neupravljivi (unmanaged) Broj portova: 8 × RJ45 Ethernet (10/100 Mbps) Namjena: Industrijsko umrežavanje PLC, SCADA i mjerne opreme Montaža: DIN šina Kućište: Metalno (aluminijum)	2,00 kom

		Stepen zaštite: IP30 Napajanje: 9.6 – 60 V DC Radna temperatura: –10 °C do +60 °C Protok podataka: 10 / 100 Mbps Primjena: Industrijski i energetske objekti Industrijski Ethernet switch	
--	--	--	--

Broj partije		3	
Opis partije		Rezervni djelovi mehanički	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.310,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,2 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2,00 kom

2	Uložak mehaničkog filtera za vodu	Proizvođač: FG filtration group ili ekvivalent Tip: FG R5-8 Tehnička specifikacija: Uložak filtera sa sitom > 0,5 mm za tip R5-8 Radna temperatura: -10...+120 °C, pritisak 16 bara.	2,00 kom
3	filter goriva	(KOHLER) FG0552 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560552	2,00 kom
4	filter ulja	(KOHLER) FHU553 ili ekvivalent, part number / broj dijela 330560553	1,00 kom
5	Grijač bloka motora dizel generatora	Grijač bloka motora za "J165K" proizvođača KOHLER-SDMO ili ekvivalent sa dizel motorom John Deere 6068HF120-153. Proizvođač grijača bloka motora HOTSTART model KHTL102-xxx. Karakteristike: • Napon: 220V – 240V • Snaga: 1000W • Tip grijača: Uronjen u rashladnu tečnost (blok motora) • Priključak: Navojni	1,00 kom