



Broj : 02-012/26- 9162

09.07.2026. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije br.02-012/26-02-012/26-8736

Privredno društvo, koje je izvršilo preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 02-012/26-8736 od 02.07.2026.godine, objavljena na portalu CEJN-a dana 02.07.2026.. godine, za nabavku radova-Radovi na izgradnji trafostanice MBTS 10/0, 4kV, 1(2)x630 kVA sa uklapanjem u 10kV mrežu, CPV: 45232220 - Radovi na izgradnji trafostanica, ukupne procijenjene vrijednosti, bez uračunatog PDV-a 120.624,2 EUR, redni broj iz plana javnih nabavki: 63, tražilo je dana 07.07.2026.godine, pojašnjenje tenderske dokumentacije kako slijedi:

Pitanje broj.1

Poštovani, U tehničkoj specifikaciji nabavke: Redni broj.-pozicija 36 u opisu - B.1 PRIKLJUČNI KABAL 10 kV- GRAĐEVINSKI RADOVI stoji: "Mehaničko proboj u trupu saobraćajnice bušenjem, odgovarajućom mehanizacijom, na dubini ne manjoj od 1,4 metra u dužini od oko 21 metara, tako se napravi otvor dovoljnih dimenzija da se u njega stavi HDPE 160 mm cijev. Cijenom obuhvatiti proboj ispod saobraćajnice i potrebne pripremne radove za vršenje proboja" Povjerali smo sve firme koje se bave podbišivanjem u Crnoj Gori i dobili odgovor da niko od njih ne može da podbuši duže od 13-14 rupu fi 110mm. Zbog navedenog predlažemo da dopunite predmjer tako što ćete u ovoj poziciji staviti "podbušivanje ili prekop magistrale" u skladu sa skicom trase iz projekta. Prekop ulice zbog priključenja trafostanice na 10kV mrežu se veoma često praktikuje i nema nikakvih problema da se dobije dozvola od Sekretarijata za Saobraćaj Glavnog Grada Podgorica

Odgovor: Pojašnjenje je dato kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

Elvir Kerović, predsjednik komisije

