

PREGLED POSTUPKA #119083

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i zamjena spoljašnje rasvjete u kompleksu SC "Morača"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	10.07.2026. 14:30

Napomena	Kontakt osoba u Sportskim objektima DOO je Budimir Karadžić br tel. 067603367 Prije podnošenja ponude, ponuđač može izvršiti obilazak predmetne lokacije radi upoznavanja sa postojećim stanjem. Izvođač radova je u obavezi izvršiti demontažu postojećih svjetiljki, kao i montažu novih svjetiljki, kablova i prateće opreme u kompleksu Sportskog centra u Podgorici. Stručni tim mora sa posebnom pažnjom pristupiti demontaži i skladištenju starih ispravnih svjetiljki kako ne bi došlo do oštećenja istih, a poziciju skladištenja usaglasiti sa nadzornim organom i investitorom predviđenih radova. Po završetku instalacije novih svjetiljki izvršiti fotometrijsko mjerenje i provjeriti da li osvjetljenje zadovoljava sve relevantne standarde i norme za spoljašnju rasvjetu u krugu Sportskih dvorana . Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova. Ova odgovornost uključuje popravku električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i zamjena spoljašnje rasvjete u kompleksu SC "Morača"	10.07.2026 15:00	20.07.2026 10:00	20.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Nabavka i zamjena spoljašnje rasvjete u kompleksu SC "Morača" 31527260 - Sistemi rasvjete 45316000 - Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih sistema	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ODGOVOR PONUDJAČA : POTPISANA I OVJERENA IZJAVA OBRAZAC 2	Obrazac 2
Rok završetka radova je 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je: po ugovoru na žiro- račun ponudjača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja izvještaja komisije naručioca o uspješno realizovanom poslu	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja: kompleks SC "Morača" - Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za ugrađene svjetiljke je minimum 2 godine, ponuđač je dužan da navede koji garantni rok nudi	Drugi uslovi
Po završetku instalacije novih svjetiljki izvršiti fotometrijsko mjerenje i provjeriti da li osvjetljenje zadovoljava sve relevantne standarde i norme za spoljnu rasvjetu.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti predmeta nabavke: 1.Izjavu o usaglašenosti od proizvođača ili zvaničnog ovlašćenog distributera, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti sa tehničkim karakteristikama zahtijevanim tehničkom specifikacijom; 2.Tehnički list za svaku stavku koje je ponuđena kao ekvivalent,	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: • minimum jednog ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika. Što se dokazuje dostavljanjem dokazu o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije. Licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), i Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za sve inženjere	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti: - Ovlašćenje izdato od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili distributera da je ovlašćen da može isporučiti LED svjetiljke koje su predmet nabavke. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je dostaviti i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može isporučiti robu koja je predmet nabavke na teritoriju Crne Gore. U autorizaciji, odnosno ovlašćenju mora da se navede da se isto odnosi na predmetnu javnu nabavku .	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi u ponudi: -Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, kojim se dokazuje usklađenost sa minimalnim standardima navedenim u tehničkoj dokumentaciji za svjetiljke .	Drugi uslovi
Predmetne radove izvesti po sistemu “ključ u ruke”.	Drugi uslovi

Svaka eventualna šteta prouzrokovana izvođenjem radova ide na teret izvođača radova. Ova odgovornost uključuje popravku električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojećih svjetiljki na stubovima, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor	Demontaža postojećih svjetiljki na stubovima, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor	19,00 kom
2	Demontaža postojećih zidnih svjetiljki, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor	Demontaža postojećih zidnih svjetiljki, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor	10,00 kom
3	Demontaža postojećih kablova i tvrdih cijevi, kroz koje su provučeni, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor.	Demontaža postojećih kablova i tvrdih cijevi, kroz koje su provučeni, sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor.	70,00 m
4	Uklanjanjanje asfaltne površine oko ostatka odsječenog stuba, štemanja betonskog sloja na ankerima i oslobađanje ankera za montažu novog stuba	Uklanjanjanje asfaltne površine oko ostatka odsječenog stuba, štemanja betonskog sloja na ankerima i oslobađanje ankera za montažu novog stuba	5,00 m2
5	Demontaža ostatka oštećenog stuba od rasvjete , sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor.	Demontaža ostatka oštećenog stuba od rasvjete , sa odvoženjem na lokaciju, koju odredi Investitor.	1,00 kom

6	Nabavka, isporuka i ugradnja toplocinkovanog stuba javne rasvjete	Nabavka, isporuka i ugradnja toplocinkovanog stuba javne rasvjete visine 10m tipa KRS-A-10 ili ekvivalent. Konusni jednosegmentni stub visine 10m. Stub je toplocinkovan spolja i iznutra. Stub je okruglog poprečnog presjeka sledećih dimenzija: prečnik u dnu stuba 130mm , prečnik pri vrhu stuba je 60 mm. Dimenzije revizionog otvora sa odgovarajućim antivandal poklopcem su 400 x 80. Stub je sa anker pločom čije rastojanje između anker vijaka iznosi 300mm. Stub je izrađen bez poprečnih varova, sa mogućnošću direktne montaže svjetiljke na stub kao i opciono montiranje jednostruke ili dvostruke lire. Sa unutrašnje strane stuba se nalazi zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub se isporučuje sa ankerom. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Deklaraciju proizvođača CE za ponuđene stub kojim se dokazuje usklađenost sa sljedećim standardima: EN 40-5 Stubovi za osvjetljenje — Dio 5: Zahtjevi za stubove za osvjetljenje od čelika, EN 40- 6 Stubovi za rasvjetu -Dio 6: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stubove. Deklaraciju proizvođača CE za ponuđeni stub kojim se dokazuje usklađenost sa sljedećim standardom: EN1090-1 Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata.	1,00 kom
7	Nabavka, isporuka i ugradnja konzole - nosača reflektora, dužine 1m, koja se montira na stubovima visine 10 m.	Nabavka, isporuka i ugradnja konzole - nosača reflektora, dužine 1m, koja se montira na stubovima visine 10 m.	3,00 kom
8	Nabavka, isporuka i ugradnja tvrdih, UV otpornih cijevi Fi 23mm, za provlačenje napojnih kablova	Nabavka, isporuka i ugradnja tvrdih, UV otpornih cijevi Fi 23mm, za provlačenje napojnih kablova	100,00 m

9	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla PP00 3×1,5 mm ² sa ostvarivanjem svih električnih veza, za napajanje svjetiljki na stubovima	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla PP00 3×1,5 mm ² sa ostvarivanjem svih električnih veza, za napajanje svjetiljki na stubovima	45,00 m
10	Nabavka i ugradnja kabla PP00 3×1,5 mm ² sa ostvarivanjem svih električnih veza, za napajanje zidnih svjetiljki	Nabavka i ugradnja kabla PP00 3×1,5 mm ² sa ostvarivanjem svih električnih veza, za napajanje zidnih svjetiljki	100,00 m
11	Nabavka, isporuka i ugradnja projektora	Nabavka, isporuka i ugradnja projektora BVP130 LED260-4S/740 OFA52 ili ekvivalent. Projektor je za javno osvjtljenje sa LED izvorima svjetlosti, ukupne maksimalne snage 185W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 25900lm . Projektor je predviđen za osvjtljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K ±200 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom 52°x102° ± 1°. Trajnost LED izvora minimalno 70.000 radnih časova. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum –20 °C do + 35 °C ili većem opsegu. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez djelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektora). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP minimum 66 , sa otpornošću na udar IK minimum 08. Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno	16,00 kom

	4kV/4kV . Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor treba da ima LDT i IES fajlove za fotometriju za ponudjeni tip reklektora. Projektor morada posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u projektoru. Projektormora da posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme ili ekvivalent EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalent EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost(EMC) dio 3-2 ili ekvivalent EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi ili ekvivalent EN 60598-2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori ili ekvivalent EN 62471 - Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalent.	
	Nabavka i ugradnja projektora BVP130 LED160-4S/740 OFA52 ili ekvivalent.Projektor je za javno osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 110W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 16000lm .Projektor je predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K ± 200 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom $52^{\circ} \times 102^{\circ} \pm 1^{\circ}$.Trajnost LED izvora minimalno 70.000 radnih časova.. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum -20°C do $+ 35^{\circ}\text{C}$ ili većem opsegu. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa	

12	Nabavka, isporuka i ugradnja projektora	mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez djelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektora). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP minimum 66 , sa otpornošću na udar IK minimum 08. Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV. Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor treba da ima LDT i IES fajlove za fotometriju za ponudjeni tip reflektora. Projektor mora da posjeduje sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u projektoru. Projektor mora da posjeduje deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjetе i slične opreme ili ekvivalent EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalent EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost(EMC) dio 3-2 ili ekvivalent EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi ili ekvivalent EN 60598-2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori ili ekvivalent EN 62471 - Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalent.	7,00 kom
----	---	--	----------

13	Nabavka, isporuka i ugradnja reflektora	Nabavka, isporuka i ugradnja reflektora BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ili ekvivalent. Reflektor je za javno osvjtljenje manjih površina sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 65W, sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 7000lm. Opremljen je LED diodama sa mogućnošću odabira putem mikroprekidača temperature boje od 3000 K, 4000 K ili 6500K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom AWB. Trajnost LED izvora 50.000 radnih časova. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom minimalno od -20 °C do + 40 °C. Kompletan reflektor je u stepenu zaštite minimalno IP66, sa otpornošću na udar minimalno IK 08.	9,00 kom
		Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke BDP101 LED90-4S-740 ili ekvivalent, Svjetiljka je kružnog oblika za urbano osvjtljenje sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 60W, sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 6300lm. Optički blok svjetiljke je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K. ±200K. Indeks reprodukcije boje je 70. Trajnost LED izvora je minimalno 100.000 radnih časova. Svjetiljka je pogodna za nasadnu montažu direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke su izrađeni od legure aluminijuma, livene pod pritiskom, obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Svjetiljka je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom od - 20 °C do + 35 °C. Protektor je izrađen od prozirnog polikarbonata u obliku polusfere. Raspodjela svjetlosti je simetrična DS. Svjetiljka je bez dijelova koji se	

14	Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke	spajaju lijepljenjem tako da se eventualna zamjena protektora može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Kompletne svjetiljke su ustupene zaštite minimalno IP 66 (precizno navesti), sa otpornošću na udar minimalno IK 10. Svjetiljka je u klasi električne izolacije I. Svjetiljka je opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od 6kV, i opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama 10kV, koji ima indicaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona 220-240 V AC, 50 Hz. Radna struja je 596 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka je opremljena programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka. Svjetiljka mora da posjeduje sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Svjetiljka mora da posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja EN 61000-3-2 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 EN 60598-1 – Opštizahtjevi i testovi EN 60598-2-3 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje.	1,00 kom
15	Nabavka, isporuka i ugradnja elektronike za brzo paljenje	Nabavka, isporuka i ugradnja elektronike za brzo paljenje MVF404 HOT RESTRIKE IGNITOR ili ekvivalent	1,00 kom

16	Nabavka, isporuka i ugradnja metal-halogene sijalice	Nabavka, isporuka i ugradnja metal-halogene sijalice MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO ili ekvivalent	1,00 kom
17	Nabavka, isporuka i ugradnja grla za metal-halogenu sijalicu	Nabavka, isporuka i ugradnja grla za metal-halogenu sijalicu MVF404 WIRING KNIFE CONNECTOR+LAMPHOLDER ili ekvivalent	1,00 kom
18	Nabavka, isporuka i ugradnja upaljača	Nabavka, isporuka i ugradnja upaljača V-S-Z 2000S 1000-2000W/380-415V ili ekvivalent	1,00 kom