

Broj: 6032

Podgorica 15.07.2026. godine

GALEB SIGNALIZACIJA

Predmet: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za postupak #118134 Nabavka ostalih rezervnih djelova za SS uređaje na pruži Bijelo Polje Bar i obavlještenje o izmjeni tenderske dokumentacije

Dana 10.07.2026. godine dobili smo zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije br.61/2026 od 10.07.2026.godine od ponuđača **Galeb signalizacija** u kome nam se obraća zahtjevom kako slijedi:

Poštovani, molimo Vas da nam pružite više informacija vezano za pozicije 28 i 29 iz javne nabavke „Ostali rezervni delovi za SS uređaje na pruži Bijelo Polje — Bar“, br. postupka 118134 od 26.06.2026.

Potrebna nam detaljnija tehnička specifikacija ispravljača PBI 110/20MC i PBI 24/25MC kao i informacija gde se i za šta koriste.

ODGOVOR NARUČIOCA:

Shodno Vašem zahtjevu, u odgovoru niže se nalaze tražene informacije na osnovu kojih ćemo izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije:

1. Pozicija 28: Ispravljač PBI 110/20MC

• Tehnička specifikacija:

- o Nominalni ulazni napon: 230V AC (ili 3\400V AC) frekvencija 50 Hz.
- o Nominalni izlazni napon: 110V DC (uz mogućnost finog podešavanja/regulacije napona).
- o Nominalna izlazna struja: 20A.
- o Hlađenje: Prirodno (konvekcijom) ili forsirano (zavisno od izvedbe kućišta), prilagođeno za kontinuirani rad.
- o Montaža: Standardni ormar / šine u postrojenju.
- o Zaštita: Integrisana zaštita od preopterećenja, kratkog spoja, prenapona i podnapona, sa signalizacijom greške (suvi kontakti za daljinski nadzor).

• Namjena i lokacija korišćenja:

- o Ovaj ispravljač se koristi za napajanje uređaja sopstvene potrošnje u elektrovrhućna postrojenjima.

2. Pozicija 29: Ispravljač PBI 24/25MC

• Tehnička specifikacija:

- o Nominalni ulazni napon: 230V AC, frekvencija 50Hz.
- o Nominalni izlazni napon: 24V DC.
- o Nominalna izlazna struja: 25A.
- o Karakteristike: Visoka stabilnost izlaznog napona, nizak nivo valovitosti (ripple), robusna konstrukcija otporna na vibracije i temperaturene oscilacije u uslovima rada na željeznici.

o Zaštita: Potpuna elektronska zaštita od kratkog spoja i preopterećenja.

- Namjena i lokacija korišćenja:

o Ovaj ispravljač se koristi za napajanje uređaja sopstvene potrošnje u elektrovnim postrojenjima.

Svi ponuđeni ispravljači moraju u potpunosti ispunjavati važeće željezničke standarde (EN standarde za signalno-sigurnosnu opremu I elektrovnna postrojenja) i biti potpuno kompatibilni sa postojećim sistemima ugrađenim na pruzi.

Za komisiju za sprovođenje postupka javnih nabavki

Dragana Đukić, spec.sci el.

29 hm