

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01426/26-2354/2
Podgorica, 15.07.2026.

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 05-35/26 od 19.05.2026.godine
(šifra postupka #115345) za izvođenje radova na izgradnji graničnog kontrolnog mjesta Božaj

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

1. Da li su stavke u tehničkoj specifikaciji ARHITEKTURA FASADERSKI RADOVI, redni broj: 127, 128, 129 i 130 usaglašene što se tiče opisa i količina – kvadrature? U svakoj od četiri pozicije (bez obzira na to da li se radi o Fitosanitarnom ili Veterinarskom objektu, te da li je debljina stiropora 10 cm ili 5 cm) u tekstu opisa stoji potpuno isti podatak za završnu obradu: **RAL 9010 (298,2 m²) i RAL 7016 (20,9 m²)**. Kada se te dvije cifre saberu, dobije se **319,1 m²**, što se uopšte ne poklapa sa ukupnim količinama koje su navedene na kraju svake pozicije (273,88 m², 377,71 m², 25 m² i 35 m²).
2. Stavka 127. U tehničkoj specifikaciji - Pitanje za Fitosanitarni objekat (d=10cm) - iskazana ukupna količina 273,88 m²: Molimo da tačno definišete koliko m² od ukupnih 273,88 m² otpada na završnu obradu u boji RAL 9010, a koliko na boju RAL 7016?
3. Stavka 128. U tehničkoj specifikaciji - Pitanje za Veterinarski objekat (d=10cm) - iskazana ukupna količina 377,71 m²: Molimo da tačno definišete koliko m² od ukupnih 377,71 m² otpada na završnu obradu u boji RAL 9010, a koliko na boju RAL 7016?
4. Stavka 129. U tehničkoj specifikaciji - Pitanje za Fitosanitarni objekat (d=5cm) - iskazana ukupna količina 25,00 m²: Molimo da tačno definišete strukturu kvadratura po bojama (RAL 9010 i RAL 7016) za ovu poziciju, s obzirom na to da je tekstualni opis (koji navodi ukupno 319,1 m²) fizički veći od ukupne količine same pozicije (25 m²).
5. Stavka 130. U tehničkoj specifikaciji - Pitanje za Veterinarski objekat (d=5cm) - iskazana ukupna količina 35,00 m²: Molimo da tačno definišete strukturu kvadratura po bojama (RAL 9010 i RAL 7016) za ovu poziciju, s obzirom na to da je tekstualni opis kontradiktoran ukupnoj količini pozicije (35 m²).

6. Stavka br. 92 u tehničkoj specifikaciji glasi: „ Fiksni prozor 120x90, parapet 130cm. Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zaštita unutrašnje bravarije od aluminijumskih profila tipa Reynaers CS 59Pa ili ekvivalent. Sistem je "hladan" bez termoprekida .. Profil je prethodno zaštićen procesom procesom plastifikacije u boji ral 9010 . Dostaviti sertifikat za kvalitet plastifikacije "QUALICOAT ".Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je sigurnosno pamplex 5.5.2 sa većom svjetlosnom propustljivošću. Za zaptivanje će biti korišćena stalno elastična EPDM guma.Kod ovog sistema se ne traži toplotni koeficijent. Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima." U Bitne karakteristike predmeta nabavke je navedeno: „ Sistem otvaranja u skladu sa šemama. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Oznaka pozicije u projektu je F-fitosanitarni objekat" I piše 1 kom.

Pitanje glasi: Da li je ponuda od strane potencijalnog ponuđača ispravna ukoliko ponuđač ponudi stavku sa sledećim opisom: „ Fiksni prozor 120x90, parapet 130cm. Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zaštita unutrašnje bravarije od aluminijumskih profila tip Reynaers CS 59Pa. Sistem je "hladan" bez termoprekida. Profil je prethodno zaštićen procesom procesom plastifikacije u boji ral 9010 . Dostaviti sertifikat za kvalitet plastifikacije "QUALICOAT ". Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je sigurnosno pamplex 5.5.2 sa većom svjetlosnom propustljivošću. Za zaptivanje će biti korišćena stalno elastična EPDM guma. Kod ovog sistema se ne traži toplotni koeficijent. Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. Sistem otvaranja u skladu sa šemama. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Oznaka pozicije u projektu je F-fitosanitarni objekat "?

7. Stavka redni broj 529. U tenderskoj dokumentaciji glasi „ Materijal za spajanje plastičnih cijevi, kao što su koljena, T komadi, redukcije, zaptivni materijal i sl, i materijal za vješanje, uzima sese 50% od prethodne stavke" – 1 paušalno. Uvidom u predmjer radova, uočena je nejasnoća u formulisanj tekstualnog opisa za poziciju 529, koja glasi:
8. *"Materijal za spajanje plastičnih cijevi, kao što su koljena, T komadi, redukcije, zaptivni materijal i sl, i materijal za vješanje, uzima se 50% od prethodne stavke. Količina: 1 paušalno"* S obzirom na to da se prethodne pozicije (od 524 do 528) odnose na kanale izrađene od polipropilenskih cijevi različitih prečnika Ø250, Ø200, Ø 160, Ø 125, Ø 110), molimo Naručioca za pojašnjenje:

Da li se procenat od 50% naveden u stavci 529 odnosi na **zbir vrijednosti (ili količina) svih prethodnih pozicija cjevovoda (od pozicije 524 do pozicije 528)**, a ne samo na poziciju 528 koja joj neposredno prethodi?

Molimo Naručioca da precizira formulaciju kako bi bilo potpuno jasno da obuhvata sav spojni i ovjesni materijal za kompletan razvod polipropilenskih kanala, te da jasno definiše da li se "50%" odnosi na procenat ukupne finansijske vrijednosti tih pozicija prilikom formiranja ponude.

9. U tehničkoj specifikaciji, stavke od rd.br. 509 do 518 sadrže u sebi frazu „... sljedećih tipova i dimenzija:” , a zatim je u koloni “ Bitne karakteristike predmeta nabavke” navedeno redom, za stavku 509: „ AD-21 V 200x200” – što predstavlja **jedan tip** (konkretno aluminijumske rešetke u ovom slučaju) I dimenziju 200*200; za stavku 510: „ RPL-4/V/200x200/BM/RAL 7016” – što predstavlja **jedan tip** (konkretno spoljne aluminijske protivkišne žaluzine sa mrežicom, u ovom slučaju) I njenu dimenziju...I sve tako do 518. DAKLE, ZA NAVEDENE STAVKE NIJE U PITANJU VIŠE TIPOVA, VEĆ SE NUDI SAMO JEDAN TIP. Kako ostavljanje ovakve fraze prilikom formiranja ponude na CEJNu može predstavljati „PONUDU S VARIJANTAMA” što bi automatski značilo isključenje iz postupka, a s druge strane, izmjena dijela koji glasi „ sljedećih tipova i dimenzija” u „sledeci tip I dimenzije” može biti tumačeno kao mijenjanje same tenderske dokumentacije, pa I to u jednom dijelu može biti tumačeno prilikom evaluacije ponuda kao eliminatorni factor, to vas molimo da tekst u tehničkoj specifikaciji usaglasite sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke;

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević