



Broj : 02-012/26- 9277

15.07.2026. godine

Izmjena br. 2 tenderske dokumentacije br. 02-012/26-8736

U otvorenom postupku javne nabavke, po tenderskoj dokumentaciji broj: 02-012/26-8736 od 02.07.2026.godine, objavljena na portalu CEJN-a dana 02.07.2026.. godine, za nabavku radova-Radovi na izgradnji trafostanice MBTS 10/0, 4kV, 1(2)x630 kVA sa uklapanjem u 10kV mrežu, CPV: 45232220 - Radovi na izgradnji trafostanica, ukupne procijenjene vrijednosti, bez uračunatog PDV-a 120.624,2 EUR, redni broj iz plana javnih nabavki: 63, komisija za sprovođenje postupaka javne nabavke vrši izmjene tenderske dokumentacije, kako slijedi:

Dio koji se odnosi na Uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke- Uslovi za obavljanje djelatnosti, koji je glasio:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke(dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata (Sl.list CG br. 092/25 od 07.08.2025.) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva. -Privredni subjekat, treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da posjeduje: - Licencu, tj. Rješenje nadležnog organa kojim je izdata Licenca za izvođenje radova na elektro instalacijama jake struje. - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Mijenja se i sada glasi:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke(dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata ("Službeni

list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025) za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva. - Privredni subjekat, treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da posjeduje: - Licencu, tj. Rješenje nadležnog organa kojim je izdata Licenca za izvođenje radova na elektro instalacijama jake struje. - Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018, 084/24 od 06.09.2024, 160/25 od 30.12.2025). - Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018, 084/24 od 06.09.2024, 160/25 od 30.12.2025)

Dio koji se odnosi na Uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke- Stručna i tehnička sposobnost koji je glasio:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje traženih licenci, traženih potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore,. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - jedno lice koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje će biti u funkciji: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova; - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova. - minimum jedno stručno lice u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koje će biti u funkciji: ovlašćeno stručno lice koje rukovodi izvođenjem geodetskih radova. Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem

objekta u cjelini može biti ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu. Naprijed navedeno se dokazuje dostavljanjem dokaza o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).

Mijenja se i sada glasi:

“Privredni subjekat mora da dokaže da raspolaže stručnim i kadrovskim kapacitetima koji su neophodni za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora, pri čemu se zahtijeva angažovanje

a) rukovodioca građenja – licencirani inženjer elektro struke, smjera energetike, koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i koji ispunjava uslove definisane čl. 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine, 092/25 od 07.08.2025. godine i 160/25 od 30.12.2025. godine);

b) jednog (1) licenciranog inženjera građevinske struke – odgovornog inženjera građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova);

c) jednog (1) licenciranog inženjera elektro struke, smjera energetike – odgovornog inženjera građenja, koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu (elektrotehnička vrsta radova);

d) jednog (1) ovlašćenog stručnog lica koje rukovodi izvođenjem geodetskih radova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018, 084/24 od 06.09.2024, 160/25 od 30.12.2025)

Rukovodilac građenja i sva lica angažovana kao odgovorni inženjeri građenja, koji rukovode građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, moraju ispunjavati uslove propisane članom 85 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25 od 04.03.2025. godine, 092/2025 od 07.08.2025. godine i 160/25 od 30.12.2025), što podrazumijeva da posjeduju važeću licencu, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa članom 107 istog zakona, te da su upisana u registar koji vodi Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 122. Lica moraju imati i status aktivnog člana Inženjerske komore Crne Gore, što se dokazuje dostavljanjem potvrde o članstvu koja mora biti izdata od strane Komore. Naručilac, u skladu sa predmetom javne nabavke, zahtijeva da privredni subjekat ispunjava uslove stručne i tehničke osposobljenosti u segmentu kadrovskog kapaciteta za svako pojedinačno lice iz traženih struka koje će biti angažovano za izvršenje ugovora. Ovo se dokazuje dostavljanjem dokaza o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), kao i dokaza o načinu angažovanja radne snage, poput prijave na osiguranje zaposlenog, ugovora o radu, sporazuma o preuzimanju zaposlenog, ugovora o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugog akta u skladu sa zakonom). Jasnije određenje u imenovanju odgovornog inženjera koji će obavljati određenu funkciju u izvršenju ugovora, privredni subjekat je dužan navesti u Izjavi privrednog subjekta (ESPD) koju podnosi u predmetnom postupku nabavke. Napomena: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom. Stručna lica koja su tražena u dijelu “stručna i

tehnička sposobnost" mogu biti istovremeno angažovana u više predviđenih funkcija, ako ispunjavaju za to zahtijevane uslove.

Dio koji se odnosi na tehničku specifikaciju predmeta nabavke, koji je glasio:

r.b	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
9.	0.4kV RASKLOPNI BLOK	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog bloka, kao i potrebnih kablovskih veza. NN blok sastoji se od trafo polja i polja razvoda. Karakteristike bloka su sljedeće: - slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane - modularna izvedba - unutrašnji stepen zaštite min IP20 - naznačeni napon 400V - naznačena frekvencija 50 Hz - sabirnice nazivne struje min. 1250 - priključenje kablovske veze od trafoa sa gornje strane - pristup opremi sa prednje strane - pristup kablovima sa prednje strane Trafo polje sačinjava: - Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 1250A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač gornji vertikalni priključci donji vertikalni priključci mikroprocesorska kontrolna jedinica tip MICROLOGIC 2.0A, karakteristika: - standardna zaštita - podešavanje struje preopterećenja	1 komplet

		$I_r=0,4...1I_n$ - podešavanje struje kratkog spoja $I_m=1,5...10I_r$ - vremensko podešavanje struje preopterećenja - mjerenje i prikaz svih struja (1. kom.) - Tropolni rastavljač, 690V, 50Hz, nazivne struje 1250A, prekidne moći 50kA (1. kom.) - Strujni mjerni transformator 1000/5A, 5VA, klase 0,5 (3 kom.) - Multifunkcionalni mjerni instrument sa mikroprocesorom, displejom, funkcionalnom tastaturom i mogućnošću povezivanje preko MODBUS komunikacije (opciona kartica za povezivanje na MODBUS), koji mjeri: struju, fazne i linijske napone, frekvenciju, aktivnu i reaktivnu i prividnu snagu, aktivnu i reaktivnu energiju. (1. kom.) -Udarni taster (pečurka), za ugradnju na vrata, na 1NO+1NC kontaktom" (1. kom.) -Odvodnik prenapona, 1P, $I_n=15kA$ (talas 8/20), $I_{max}=40kA$ (talas 8/20) (4.kom.) - 4- polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) C 20A (1. kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA,	
--	--	--	--

		sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC ili ekvivalentno (2.kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC ili ekvivalentno (5. kom.) - šuko utičnica, 16A, sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu, tip MULI9-PC, "SCHNEIDER ELECTRIC" ili ekvivalentno (1. kom.) Polje razvoda sačinjava: - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A (6. kom.) - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A (2. kom.) - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A sa tri NVO 80A gG (1. kom.) - Kondenzator 400V, 40 kVAr (1. kom.) - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A sa tri NVO 32A gG (1. kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne	
--	--	---	--

		moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A (2. kom.) 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A (1. kom.) - 4-polni kontaktor 4NO, sa namotajem za 230V, 50-60Hz, sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom, nazivne struje 40A (1. kom.) - 1-kanalni programator vremena - timer, 24h i/ili 7 dana (1. kom.) - Preklopka 1-0-2, sa 1NO/NC kontaktom (1. kom.) sitni materijal: - provodnik p/f 1x35 mm² žuto zeleni (20m) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 35/12 (40 kom.) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/12 (40 kom.) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/10 (40 kom.) - bakarne šine 100 x 10 (6m) - bakarne šine 50 x 10 (4m) - DIN šina (2. kom.) -redne stezaljke 2,5 mm² i 4 mm² (30 kom.) - redne stezaljke 35 mm² (10 kom.) - graničnik za redne stezaljke (10 kom.) - krajnja ploča za redne stezaljke (10 kom.) - klema za uzemljenje (10 kom.) - mostovi za redne stezaljke (20 kom.) - provodnik p/f 2,5 mm² crni (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm²	
--	--	--	--

		braon (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² bijeli (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² plavi (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² žuto zeleni (50 m) - kabal PP00 3x1,5 mm ² (50 m) - tablica VISOKI NAPON (5 kom.) U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.	
--	--	---	--

Mijenja se i sada glasi:

r.b	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
9.	0.4kV RASKLOPNI BLOK	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg niskonaponskog bloka, kao i potrebnih kablovskih veza. NN blok sastoji se od trafo polja i polja razvoda. Karakteristike bloka su sljedeće: - slobodostojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane - modularna izvedba - unutrašnji stepen zaštite min IP20 - naznačeni napon 400V - naznačena frekvencija 50 Hz - sabirnice nazivne struje min. 1250 - priključenje kablovske veze od trafoa sa gornje strane - pristup opremi sa prednje strane - pristup kablovima sa prednje strane Trafo polje	1 komplet

		sačinjava: - Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 1250A, prekidne moći 50kA, fiksne verzije, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač gornji vertikalni priključci donji vertikalni priključci mikroprocesorska kontrolna jedinica tip MICROLOGIC 2.0A ili ekvivalentno, karakteristika: - standardna zaštita - podešavanje struje preopterećenja $I_r=0,4...1I_n$ - podešavanje struje kratkog spoja $I_m=1,5...10I_r$ - vremensko podešavanje struje preopterećenja - mjerenje i prikaz svih struja (1. kom.) - Strujni mjerni transformator 1000/5A, 5VA, klase 0,5 (3 kom.) - Multifunkcionalni mjerni instrument sa mikroprocesorom, displejom, funkcionalnom tastaturom i mogućnošću povezivanje preko MODBUS komunikacije (opciona kartica za povezivanje na MODBUS), koji mjeri: struju, fazne i linijske napone, frekvenciju, aktivnu i reaktivnu i prividnu snagu, aktivnu i reaktivnu energiju. (1. kom.) -Udarni taster (pečurka), za ugradnju na vrata, na 1NO+1NC kontaktom" (1. kom.) -	
--	--	--	--

		Odvodnik prenapona, 1P, $I_n=15kA$ (talas 8/20), $I_{max}=40kA$ (talas 8/20) (4.kom.) - 4-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) C 20A (1. kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC ili ekvivalentno (2.kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A, tip NG125N "SCHNEIDER ELECTRIC ili ekvivalentno (5. kom.) - šuko utičnica, 16A, sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju na DIN šinu, tip MUI9-PC, "SCHNEIDER ELECTRIC" ili ekvivalentno (1. kom.) Polje razvoda sačinjava: - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A (6. kom.) - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A (2. kom.) - Tropolna rastavna	
--	--	--	--

		sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A sa tri NVO 80A gG (1. kom.) - Kondenzator 400V, 40 kVAr (1. kom.) - Tropolna rastavna sklopka - osigurač (letva), vertikalna, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A sa tri NVO 32A gG (1. kom.) - 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 10A (2. kom.) 1-polni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, prekidne moći minimum 25kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni) B 16A (1. kom.) - 4-polni kontaktor 4NO, sa namotajem za 230V, 50-60Hz, sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom, nazivne struje 40A (1. kom.) - 1-kanalni programator vremena - timer, 24h i/ili 7 dana (1. kom.) - Preklopka 1-0-2, sa 1NO/NC kontaktom (1. kom.) sitni materijal: - provodnik p/f 1x35 mm² žuto zeleni (20m) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 35/12 (40 kom.) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/12 (40 kom.) - kablovske papučice za presovanje zatvorene Cu 16/10 (40 kom.) - bakarne šine 100 x 10 (6m) - bakarne šine 50 x 10 (4m) - DIN šina	
--	--	--	--

		(2. kom.) -redne stezaljke 2,5 mm ² i 4 mm ² (30 kom.) - redne stezaljke 35 mm ² (10 kom.) -graničnik za redne stezaljke (10 kom.) - krajnja ploča za redne stezaljke (10 kom.) - klema za uzemljenje (10 kom.) - mostovi za redne stezaljke (20 kom.) - provodnik p/f 2,5 mm ² crni (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² braon (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² bijeli (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² plavi (50 m) - provodnik p/f 2,5 mm ² žuto zeleni (50 m) - kabal PP00 3x1,5 mm ² (50 m) - tablica VISOKI NAPON (5 kom.) U donjem dijelu niskonaponskog bloka su smještene sabirnice neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE) kao i konzole za pričvršćenje niskonaponskih kablova.	
--	--	---	--

Dio tenderske dokumentacije koji je glasio:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 27.07.2026.godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 27.07.2026.godine u 10:00 sati.

Garancija ponude - ponuđač je dužan da, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, podnese u elektronskom obliku, putem ESJN-a bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka

važenja ponude. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garanciju ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 (IV sprat), 81000, Podgorica.**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 (IV sprat), 81000, Podgorica.**

Mijenja se i sada glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
--

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.08.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.08.2026. godine u 10:00 sati.

Garancija ponude - ponuđač je dužan da, u skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, podnese u elektronskom obliku, putem ESJN-a bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garanciju ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 (IV sprat), 81000, Podgorica.**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za državnu imovinu, Bulevar vojvode Stanka Radonjića br.1 (IV sprat), 81000, Podgorica.**

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.


Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Elvir Kerović, predsjednik komisije



Sreten Stanišić, član



Danilo Pejović, član

