

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i razvodnog ormara u vaspitnoj jedinici" Bajka"

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JPU LJUBICA POPOVIĆ

PIB:

02011522

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: je maksimalno 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je vaspitna jedinica "Bajka" ul. Desanke Maksimović bb Donja Gorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku do 30 dana od dana ispostavljanja privremene i okončane situacije izvedenih radova i ugrađenog materijala koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, imenuje lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima. Ako se utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: garantni rok za izvedene radove je minimum 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: je maksimalno 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je vaspitna jedinica "Bajka" ul. Desanke Maksimović bb Donja Gorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku do 30 dana od dana ispostavljanja privremene i okončane situacije izvedenih radova i ugrađenog materijala koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke)	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, imenuje lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima. Ako se utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: garantni rok za izvedene radove je minimum 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode/materijale koji su ekvivalentni proizvodima/materijalima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 87 I 88 Zakona o javnim nabavkama. Kod pozicija u kojima su navedeni nazivi proizvođača traženih proizvoda sa naznakom ili ekvivalent, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom se dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tražene proizvode /materijale koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova , iskazan u danima. Rok izvođenja radova ne može biti kraći od 3 dana niti duži od 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova , iskazan u danima. Rok izvođenja radova ne može biti kraći od 3 dana niti duži od 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6199.00	1	Nabavka I ugradnja razvodnog ormara	Kompletna demontaža postojećeg razvodnog ormara, zajedno sa svom unutrašnjom opremom, nabavka , isporuka I montaža novog razvodnog ormara od poliestera veličine 80x 120. Razvodni ormar treba da sadrži: Glavni prekidač NSX 120A, Fidova sklopka ABB ili "ekvivalent "63 A 300mA, 60komada automackih osigurača 16A ABB ili "ekvivalent " , 9komada automackih osigurača 10A ABB ili "ekvivalent " , 6komada automackih osigurača 32A ABB ili "ekvivalent ". U okviru ove stavke obuhvaćen je sav potreban sitni elektroinstalaterski material za montažu, uključujući elemente za pričvršćivanje ,obradu I završnu obradu kablova, povezivanje , kao I označavanje I organizaciju unutrašnjih instalacija. Materijal mora biti tehnički ispravan, odgovarajućeg kvaliteta, usklađen sa važećim standardima I prilagođen za ugradnju u elektro ormaru.	1.00	komad
	2	Ploča sa klemama	Ploča treba da sadži 250 klem od 1,5 do 4,00mm	1.00	kom
	3	Napojni kabal	Nabavka, isporuka I ugradnja napojnog kabla Cu 4x70	13.00	m
	4	Čaure i "Raychem" spojnice	Nabavka i ugradnja odgovarajućih čaura i "Raychem" spojnice za prespajanje kabla	1.00	paušal
	5	N2XH Kabal 5x2,5	Nabavka, isporuka i ugradnja N2XH kabla 5x2,5	210.00	m
	6	N2XH Kabal 3x2,5	Nabavka, isporuka I ugradnja N2XH kabla 3x2,5	680.00	m
	7	N2XH Kabal 3x1,5	Nabavka, isporuka I ugradnja N2XH kabla 3x1,5	90.00	m
	8	Ostali radovi	Kompletni molerski i gipsarski radovi na vraćanju površina u prvobitno stanje	1.00	paušal

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6199.00	1	Nabavka i ugradnja razvodnog ormara	Kompletna demontaža postojećeg razvodnog ormara, zajedno sa svom unutrašnjom opremom, nabavka , isporuka i montaža novog razvodnog ormara od poliestera veličine 80x 120. Razvodni ormar treba da sadrži: Glavni prekidač NSX 120A, Fidova sklopka ABB ili "ekvivalent "63 A 300mA, 60komada automackih osigurača 16A ABB ili "ekvivalent ", 9komada automackih osigurača 10A ABB ili "ekvivalent ", 6komada automackih osigurača 32A ABB ili "ekvivalent ". U okviru ove stavke obuhvaćen je sav potreban sitni elektroinstalaterski material za montažu, uključujući elemente za pričvršćivanje ,obradu i završnu obradu kablova, povezivanje , kao i označavanje i organizaciju unutrašnjih instalacija. Materijal mora biti tehnički ispravan, odgovarajućeg kvaliteta, usklađen sa važećim standardima i prilagođen za ugradnju u elektro ormaru.	1.00	komad
	2	Ploča sa klemama	Ploča treba da sadži 250 klem od 1,5 do 4,00mm	1.00	kom
	3	Napojni kabal	Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog kabla Cu 4x70	13.00	m
	4	Čaure i "Raychem" spojnice	Nabavka i ugradnja odgovarajućih čaura i "Raychem" spojnice za prespajanje kabla	1.00	paušal
	5	N2XH Kabal 5x2,5	Nabavka, isporuka i ugradnja N2XH kabla 5x2,5	210.00	m
	6	N2XH Kabal 3x2,5	Nabavka, isporuka i ugradnja N2XH kabla 3x2,5	680.00	m
	7	N2XH Kabal 3x1,5	Nabavka, isporuka i ugradnja N2XH kabla 3x1,5	90.00	m
	8	Ostali radovi	Kompletni molerski i gipsarski radovi na vraćanju površina u prvobitno stanje	1.00	paušal