

PREGLED POSTUPKA #119232

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	nikola.jovanovic@budva.me
Telefon	033/699-001
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/699-001
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na opremaju bioskopske sale
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Kuljača
Kontakt	068/123-123
Datum objave	21.07.2026. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na opremaju bioskopske sale	21.07.2026 10:00	28.07.2026 10:00	28.07.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25, 92/25). U postupku provjere izjave-Obrazca 2, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: 1 inženjer za elektrotehničku djelatnost -smjer elektrotehnika i automatika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu. Dokaz o načinu angažovanja radne snage: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata. U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za rukvodioca građenja i za odgovornog inženjera građenja za pojedinu vrstu radova. Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na opremanju automatike u funkciji upravljanja termotehničkih instalacija. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na rekonstrukciji/sanaciji automatike u funkciji upravljanja termotehničkih instalacija. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojima je ugovor realizovan (posao završen) u 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvođenja radova je teritorija opštine Budva	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema mjesečne ili okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine.	Garantni rok
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima i to za sav materijal i opremu prije ugradnje nakon uvođenja izabranog Izvođača u posao, a za izvedene radove nakon završetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog organa odnosno naručioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvođač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta javne nabavke, u skladu sa uslovima i normativima.	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova je po izvedenim količinama i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja objekta u cjelini odnosno ovlašćenog inženjera za građenje objekta u cjelini (40 bodova). Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da rukovodilac građenja odnosno ovlašćeni inženjer ima iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je rukovodilac građenja odnosno ovlašćeni inženjer radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na opremanju automatike u funkciji upravljanja termotehničkih instalacija. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na rekonstrukciji/sanaciji automatike u funkciji upravljanja termotehničkih instalacija. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 40$ gdje je: Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja odnosno ovlašćenog inženjera, Nj - broj potvrda Nmax - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova. Napomena: Kako je u martu mjesecu 2025. godine došlo do izmjene tadašnjeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sve potvrde izdate prije marta 2025. godine glasile su na kvalifikaciji ovlašćeni inženjer a nakon izmjene zakona glase rukovodilac građenja, tako da će Naručilac prihvatiti potvrde sa kvalifikacijom ovlašćeni inženjer prije izmjene zakona a ne starije od pet godina.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Samostojeći ormar 2 vrata, 1600x1200x400mm,RAL 7035, čelični lim, Ral 7035, s montažnom pločom, zaključavanje u 4 tačke sa zakretnom ručicom	1,00 kom
2	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Stranice podnožja po dubini 400x100mm, 1 par	1,00 kom
3	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Stranice podnožja po širini 1200x100mm, 1 par	1,00 kom
4	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Džep za dokumentaciju, samoljeopljivi,A4	1,00 kom
5	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Uglovi podnožja (4 komada), V=100mm ABS RAL 7012	1,00 kom
6	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Kompaktni prekidač,MX1,3p, 36kA,50A,A zaštitna jedinica, Podesiva zaštita od preopterećena:Ir=0.7 -0.8 -0.9 -1x In Fiksna zaštita od kratkog spoja Ii =10 x In. U skladu s IEC/EN 60947-2	1,00 kom
7	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Kapa pečurkaastog,tastera,IP 67,Fi 22,5mm, izvlačiva Konstrukcija emergency stop,verzija bez povratna, osvjetljnje No, IP stepen zaštite IP 67, IP 69 K,serija MM	1,00 kom
8	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	podnožje Vartec TII 4+0(4x modul VVM sa pomoćnim kontaktom	1,00 kom

9	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Vartec modul varistor,VVM, TTI, 255V/20kA	4,00 kom
10	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Relej za nadzor faza sa jednim preklopnim kontaktom 1CO,5 A,250 WAC	1,00 kom
11	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Ventilator sa filterom IP 54,41W,231 m3/h	1,00 kom
12	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Izlazni filter 252X252X38 IP 54	1,00 kom
13	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Termostat za ventilator 1 N/O plavi, 0 stepeni do 60 stepeni,	1,00 kom
14	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Led servisna svjetiljka 4W 320 Lm 3000K IP20,310mm sa mikro prekidačem	1,00 kom
15	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Šuko utičnica 16A,250V, za montažu na DIN šinu	1,00 kom
16	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	UPS NeTYS PE 650 VA/360W, 230 V, 50/60Hz, AVR RJ 45,USB ,Line Interactive Step Wave	1,00 kom
17	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Transformator za komadni napon 230/24 V, 50Hz, nazivne snage 315VA	1,00 kom
18	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	elektronsko napajanje 100-240 Vac/21.6 -26.4 Vdc,10 A , kućište za montažu na Din šinu	1,00 kom
19	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Relaj kasnjenje uključenja/isključenja, 24-240V, AC/DC, 1 CO, 16 A, 0.1 s -10d	1,00 kom
20	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt za kom. Sig. Elemente Fi 22,1NO,6A,230 VAC	3,00 kom
21	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Spežni element za komandno signalne elemente Fi22	4,00 kom

22	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt za kom. Sig. Elemente Fi22.1 NC 6 A 230VAC	2,00 kom
23	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Kapa tastera sa povratom,Fi22mm,IP 67, crvene boje	1,00 kom
24	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Kapa tastera sa povratom,Fi22mm,IP 67, zelene boje	1,00 kom
25	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Kapa tastera sa povratom,Fi22mm,IP 67,crna boje	1,00 kom
26	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Motorni zaštitni prekidač Ir =6.30-10.00 A	4,00 kom
27	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Tropolni motorni kontaktor 5.5kW,12 A,400V, špulna 230 V,sa 1NO pomoćnim kontaktom	4,00 kom
28	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt za kontaktor veličine 0-1,2 NO 2 NC	4,00 kom
29	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt prednji za motorne zaštitne prekidače BE 5/BE 6,1 NO + NC	4,00 kom
30	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt bočni za motorne zaštitne prekidače BE 5, 1NO +1NC	4,00 kom
31	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Brzi osigurač za klemu 0.5 A G 20/0,5 A/F 0430600000	12,00 kom
32	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Jednopolni grebenasti prekidač 1-0-2, za 16A, za montažu na vrata	4,00 kom
33	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćno rele, sa dva prekopskontakta, za komandni napon 230 VAC, 50 Hz	1,00 kom
34	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Podnožje RTS za XT/RT rele, 5 mm, na vijak montaža na DIN šinu	22,00 kom

35	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Držać za podnožje za RT releja, sa funkcijom izbacivanja	22,00 kom
36	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	LLED modul zeleni 110-240 VAC za RS podnožje	7,00 kom
37	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Natpisna pločica za podnožja YRTS i YRXT	22,00 kom
38	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćno rele sa 4 preklppna kontakta, za komandni napon 23 VAC, 50 Hz	6,00 kom
39	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Podnožje za RS releje, priključak na vijak, 14 pinova, 10A	14,00 kom
40	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Držać-izbacač za RS releje	14,00 kom
41	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Natpisna pločica za RS podnožje	14,00 kom
42	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćno rele, sa 2 preklopna kontakta, za komandni napon 24 VAC, 50 Hz	21,00 kom
43	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	LED utični modul, zeleni, 24V AC/DC za RS seriju releja	29,00 kom
44	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćno rele, sa 4 preklopna kontakta za komandni napon 24 VAC, 50 Hz	8,00 kom
45	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Jednopolni automatski osigurač, 6 A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA, k-ka C	6,00 kom
46	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Jednopolni automatski osigurač, 10A sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	8,00 kom

47	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Tropolni automatski osigurač, 6A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	2,00 kom
48	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Dvopolni automatski osigrač, 6A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	1,00 kom
49	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Tropolni automatski osigurač, 16A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	2,00 kom
50	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Pomoćni kontakt za osigurač, 2CO, 250V 4A	6,00 kom
51	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Tropolni automatski osigurač, 10 A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	4,00 kom
52	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Jednopolni automatski osigurač, 4A sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230/400 VAC, 50/60 Hz, 6 kA k-ka C	7,00 kom
53	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Dvopolni automatski osigurač, 6A, sa termičkim i elektromagnetnim okidačem DC, 10 kA, k-ka C	1,00 kom
54	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Signalna sijalica LED bijela, 230 AC/DC	3,00 kom
55	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Signalna sijalica LED crvena, 230 AC/DC	13,00 kom
56	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Signalna sijalica LED zelena, 230 AC/DC	10,00 kom

57	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Programabilni logički kontroler M172 sa 12 relejnih izlaza, 12 digitalnih ulaza, 6 analognih izlaza i 12 analognih ulaza (NTC 10kOhm, 0,10 V, 0/4-20 mA, 0-5V, pt 1000, RTC). Posjeduje 1 CAN port, 1 USB type mini B, 1 USB Type A, xx RS 485 (modbus RTU ili BACmet MSTP, 1 Ethernet TJ45 (Modbus TCP, BACnet IP sa webserverom)	3,00 kom
58	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Terminali za Modicon M172 sa 42 IO	3,00 kom
59	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Proširenje za M172 kontrolere sa 10 analognih ulaza (NTC 10 k Ohm, 0.10 V, 0/4 - 20mA, 0-5 V, pt 1000, PTC), 2 analogna izlaza (4-20 mA, 0-10 V), 6 digitalnih ulaza i 10 relejnih izlaza. Posjeduje 1 CAN port	3,00 kom
60	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Terminali za Modicon M172 sa 28 IO	3,00 kom
61	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	5xRJ45 ports ,10/100 Mbps , compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u,802.3az,IEEE802.3x (Flow control) standards ,supports auto MDI/MDIX crossover , Auto-Negotiation function,12-48 VDC	1,00 kom
62	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	DELTA DOP-3S10S3E2 HMI touch screen sa dva ethernet portom i dva seriska porta Dimenzija 10.1"(1024*600). Napajanja :24VDC.	1,00 kom
63	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Frekventni regulator MS-300,3.7 kW, 9A,400V,3-, sa EMI filterom.	6,00 kom
64	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Sitan montažni materijal	1,00 pauš
65	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Šemiranje ormara	1,00 pauš

66	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Programiranje kontrolera	1,00 pauš
67	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Programiranje HMI-a	1,00 pauš
68	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Demontaža postojećeg ormara	1,00 pauš
69	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Transport i montaža novog ormara,povezivanje kablova	1,00 pauš
70	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Puštanje frekventnih regulatora u rad	1,00 pauš
71	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Podešavanje parametara automatike ,funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad	1,00 pauš
72	Razvodni ormari automatike Razvodni ormar ROA-HVAC	Provjera postojećih kablova	1,00 pauš
73	OPREMA U POLJU	Žaluzina Proizvodjač: Belimo ili ekvivalent	9,00 kom
74	OPREMA U POLJU	Diferencijalni presostati proizvođač:Belimo ili ekvivalent	19,00 kom
75	OPREMA U POLJU	Temperaturni senzor PT 1000 -50... 160°C,300mm Belimo ili ekvivalent	9,00 kom
76	OPREMA U POLJU	Senzori vlage	6,00 kom
77	OPREMA U POLJU	Senzor CO2	3,00 kom
78	OPREMA U POLJU	Montaža opreme u polju	1,00 pauš
79	OPREMA U POLJU	Povezivanje opreme u polju	1,00 pauš
80	OPREMA U POLJU	Sitan montažni materijal	1,00 pauš
81	OPREMA U POLJU	Računar	1,00 kom
82	OPREMA U POLJU	BMS Licenca (ZSE 15-OP-512,ZS15-ARVETM-SE-OP,ZS14-DRV)	1,00 kom
83	OPREMA U POLJU	Programiranje BMS	1,00 pauš

84	OPREMA U POLJU	Puštanje u rad BMS-a	1,00 pauš
85	OPREMA U POLJU	Izrada Šema izvedenog stanja	1,00 pauš
86	OPREMA U POLJU	Obuka korisnika	1,00 pauš